

#8654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219090
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 1,281 | 0,648 | 34,43 | 18,79 | 33,87 | 18,55 | 15,32 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 41,9 | 18,93 | 0,62 | 0,6 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 1,32 | 0,683 | 34,84 | 18,34 | 34,25 | 18,1 | 16,15 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 41,9 | 18,8 | 0,62 | 0,61 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 1,426 | 0,747 | 36,4 | 18,36 | 35,78 | 18,12 | 17,66 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,8 | 19,22 | 0,62 | 0,6 | 6 |
| 27.03.2023 | 1,54 | 0,809 | 38,09 | 18,34 | 37,43 | 18,1 | 19,33 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,4 | 19,68 | 0,62 | 0,59 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 1,395 | 0,705 | 35,58 | 18,31 | 35 | 18,07 | 16,93 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 41,4 | 19,74 | 0,62 | 0,6 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 1,341 | 0,671 | 34,54 | 18,1 | 33,96 | 17,86 | 16,1 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,1 | 19,93 | 0,62 | 0,61 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 1,367 | 0,705 | 35,11 | 17,89 | 34,55 | 17,66 | 16,89 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 41,2 | 19,39 | 0,62 | 0,61 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 1,452 | 0,776 | 36,59 | 17,91 | 35,97 | 17,67 | 18,3 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,9 | 19,15 | 0,62 | 0,61 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 1,392 | 0,707 | 35,4 | 17,97 | 34,8 | 17,73 | 17,07 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 41,1 | 19,85 | 0,62 | 0,61 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 1,557 | 0,824 | 38,07 | 17,98 | 37,41 | 17,74 | 19,67 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 41,3 | 19,91 | 0,62 | 0,61 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 1,427 | 0,737 | 36,08 | 18,02 | 35,46 | 17,78 | 17,68 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,3 | 19,65 | 0,62 | 0,62 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 1,395 | 0,707 | 35,31 | 17,95 | 34,71 | 17,71 | 17 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 41,4 | 19,85 | 0,62 | 0,62 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 1,411 | 0,718 | 35,6 | 17,98 | 34,99 | 17,74 | 17,25 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 41,2 | 20,02 | 0,62 | 0,61 | 1 |
| 06.04.2023 | 1,42 | 0,73 | 35,75 | 17,97 | 35,17 | 17,73 | 17,44 | 24 | 0 | 0 | 61 | 41,2 | 19,89 | 0,62 | 0,61 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 1,485 | 0,781 | 37,03 | 17,93 | 36,4 | 17,69 | 18,71 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 41,2 | 19,65 | 0,62 | 0,61 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 1,329 | 0,692 | 34,8 | 17,94 | 34,21 | 17,7 | 16,51 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 41,4 | 18,89 | 0,62 | 0,61 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 1,549 | 0,84 | 38,33 | 17,86 | 37,68 | 17,62 | 20,06 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 41,4 | 19,05 | 0,62 | 0,61 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 1,384 | 0,729 | 35,64 | 17,87 | 35,06 | 17,63 | 17,43 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 41,4 | 18,88 | 0,53 | 0,54 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 1,243 | 0,65 | 31,86 | 15,88 | 31,35 | 15,68 | 15,67 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 41,4 | 19 | 0,57 | 0,56 | 10 |
| 12.04.2023 | 1,309 | 0,676 | 36,33 | 20,34 | 35,73 | 20,1 | 15,63 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42,7 | 17,92 | 0,56 | 0,54 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 1,538 | 0,833 | 39,85 | 20,32 | 39,15 | 20,08 | 19,07 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 43,1 | 18,36 | 0,57 | 0,55 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 1,432 | 0,753 | 38,24 | 20,5 | 37,58 | 20,26 | 17,32 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 43,2 | 18,18 | 0,56 | 0,56 | 11 |
| 15.04.2023 | 1,531 | 0,817 | 39,78 | 20,54 | 39,09 | 20,3 | 18,79 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 43 | 18,47 | 0,57 | 0,56 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 1,406 | 0,722 | 37,81 | 20,54 | 37,14 | 20,3 | 16,84 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 42,7 | 18,49 | 0,64 | 0,57 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 1,44 | 0,746 | 37,13 | 19,22 | 36,48 | 18,98 | 17,5 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 42,4 | 19,14 | 0,69 | 0,57 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 1,382 | 0,711 | 34,89 | 17,79 | 34,31 | 17,55 | 16,76 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 42 | 19,66 | 0,68 | 0,57 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 1,348 | 0,696 | 34,63 | 17,83 | 34,05 | 17,59 | 16,46 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 41,8 | 19,41 | 0,7 | 0,56 | - |
| 20.04.2023 | 1,39 | 0,717 | 35,12 | 17,81 | 34,51 | 17,57 | 16,94 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 41,8 | 19,7 | 0,58 | 0,56 | - |
| 21.04.2023 | 1,348 | 0,671 | 34,46 | 17,79 | 33,88 | 17,55 | 16,33 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 40,9 | 20,06 | 0,65 | 0,56 | - |
| 22.04.2023 | 1,33 | 0,656 | 34,07 | 17,85 | 33,51 | 17,61 | 15,9 | 24 | 0 | 0 | 61 | 40,5 | 20,44 | 0,71 | 0,57 | - |
| 23.04.2023 | 1,445 | 0,73 | 35,95 | 17,8 | 35,36 | 17,56 | 17,8 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 40,6 | 20,29 | 0,75 | 0,57 | - |
| Итого: | 43,613 | 0 | 1117,71 | 569,72 | 1098,84 | 562,33 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,613 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2023 | 944,968 | 25252,23 | 13677,07 | 24822,1 | 13526,11 |
| 23.04.2023 | 988,581 | 26369,94 | 14246,79 | 25920,94 | 14088,44 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 7:22:55