

#8660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 10.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 5, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5997  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00219090  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,414	0,718	38,4	21,13	37,75	20,89	16,86	24	0	0	61	42,7	18,38	0,61	0,6	4
25.04.2021	1,733	0,972	44,3	21,02	43,56	20,78	22,78	24	0	0	60,2	42,9	17,33	0,61	0,6	3,7
26.04.2021	1,675	0,923	43,03	21,03	42,3	20,79	21,51	24	0	0	60,8	43,1	17,67	0,61	0,6	2,9
27.04.2021	1,819	1,025	45,45	20,98	44,69	20,74	23,95	24	0	0	60,6	43,1	17,58	0,61	0,6	4,1
28.04.2021	2,065	1,218	49,67	20,89	48,81	20,65	28,16	24	0	0	60,6	43,4	17,21	0,61	0,6	6,7
29.04.2021	1,948	1,154	48,52	20,86	47,76	20,62	27,14	24	0	0	59,4	43,1	16,26	0,62	0,6	9,3
30.04.2021	1,848	1,092	48,46	20,86	47,74	20,62	27,12	24	0	0	56,3	40,7	15,62	0,61	0,6	7
01.05.2021	1,693	0,961	45,44	20,82	44,77	20,58	24,19	24	0	0	56,1	39,9	16,22	0,62	0,6	7,3
02.05.2021	1,353	0,706	39,48	21,16	38,91	20,93	17,98	24	0	0	56,1	39,6	16,53	0,61	0,6	6,2
03.05.2021	1,515	0,872	45,83	20,96	45,31	20,8	24,51	24	0	0	49,7	35,6	14,1	0,61	0,6	5,8
04.05.2021	1,893	1,013	46,34	19,23	45,6	19,02	26,58	24	0	0	58,3	40,1	18,23	0,62	0,6	9,6
05.05.2021	1,484	0,729	38,61	20,93	37,93	20,69	17,24	24	0	0	62	41,8	20,12	0,62	0,6	10,4
06.05.2021	1,619	0,829	41,14	20,37	40,46	20,13	20,33	24	0	0	60,3	40,8	19,48	0,62	0,6	6,9
07.05.2021	1,517	0,768	40,09	20,75	39,43	20,51	18,92	24	0	0	59,5	40,4	19,05	0,61	0,6	6,9
08.05.2021	1,609	0,832	41,63	20,64	40,94	20,4	20,54	24	0	0	59,5	40,3	19,15	0,62	0,6	6,3
09.05.2021	1,489	0,747	39,24	20,6	38,57	20,36	18,21	24	0	0	60	40,7	19,36	0,61	0,6	11,1
10.05.2021	1,635	0,869	42,2	20,52	41,48	20,28	21,2	24	0	0	59,4	41	18,41	0,62	0,6	-
Итого:	28,309	0	737,83	352,75	726,01	348,79	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,309															

Общее время работы системы, ч 408

Период нормальной работы системы, ч 408

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	137,305	3608,27	2096,29	3538,82	2074,02
10.05.2021	165,614	4346,1	2449,04	4264,83	2422,81

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.05.2021 12:07:33