

#82607#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219090	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3001,467	2984,413	17.054
Количество тепловой энергии, система 2	1553,187	1487,421	65.766

Подпись исполнителя _____



с 24.04.24 месяц

#82606#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5997
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	1,465	0,765	34,71	17,2	34,06	16,96	17,1	24	0	0	64,8	44	20,82	0,81	0,56
25.04.2024	6,4	1,214	0,605	28,1	12,96	27,59	12,81	14,78	24	0	0	63,8	42,6	21,12	0,81	0,55
26.04.2024	7,8	1,145	0,563	21,12	3,88	20,78	3,88	16,9	24	0	0	61,4	34,3	27,06	0,83	0,55
27.04.2024	12,1	1,122	0,529	18,94	1,19	18,61	1,19	17,42	24	0	0	62,2	30,3	31,85	0,84	0,56
28.04.2024	14,6	1,053	0,485	17,78	1,26	17,49	1,26	16,23	24	0	0	62,3	29,6	32,62	0,87	0,56
29.04.2024	16,9	1,213	0,546	20,36	1,18	19,99	1,18	18,81	24	0	0	62,4	28,8	33,59	0,88	0,56
30.04.2024	16,1	1,217	0,555	20,33	1,19	19,98	1,19	18,79	24	0	0	62,4	28,8	33,64	0,89	0,56
01.05.2024	-	1,136	0,501	19,02	1,27	18,7	1,27	17,43	24	0	0	62,5	28,5	34,02	0,91	0,58
02.05.2024	-	1,154	0,512	19,34	1,29	19,02	1,29	17,73	24	0	0	62,4	28,7	33,72	0,95	0,6
03.05.2024	-	1,112	0,495	18,52	1,13	18,18	1,13	17,05	24	0	0	62,8	28,8	33,93	0,95	0,6
04.05.2024	-	1,236	0,561	20,3	1,02	19,94	1,02	18,92	24	0	0	63,3	29,8	33,53	0,96	0,6
05.05.2024	-	1,171	0,533	19,29	1,06	18,96	1,06	17,9	24	0	0	63,2	29,4	33,82	0,96	0,61
06.05.2024	-	1,104	0,484	18,16	0,98	17,85	0,98	16,87	24	0	0	63,2	28,5	34,66	0,86	0,6
07.05.2024	-	1,415	0,719	40,95	23,66	40,19	23,39	16,8	24	0	0	64,2	49,9	14,3	0,67	0,48
08.05.2024	-	1,161	0,6	39,24	26,41	38,51	26,1	12,41	24	0	0	64	50,2	13,86	0,39	0,44
09.05.2024	-	4,072	3,108	82,81	18,03	81,4	17,83	63,57	24	0	1	60,7	48,8	11,92	0,63	0,18
10.05.2024	-	3,341	2,618	52,62	0	51,62	0	51,62	24	0	0	64,7	50,7	14	0,63	0,21
11.05.2024	-	3,253	2,524	51,33	0	50,35	0	50,35	24	0	0	64,6	50,1	14,44	0,63	0,42
12.05.2024	-	3,42	2,661	53,88	0	52,85	0	52,85	24	0	0	64,6	50,2	14,43	0,62	0,36
13.05.2024	-	3,1	2,402	48,93	0	48,01	0	48,01	24	0	0	64,5	50	14,55	0,63	0,46
14.05.2024	-	3,038	2,329	47,93	0	47,01	0	47,01	24	0	0	64,6	49,4	15,22	0,63	0,42
15.05.2024	-	3,157	2,459	49,73	0	48,79	0	48,79	24	0	0	64,6	50,1	14,53	0,62	0,43
16.05.2024	-	3,556	2,814	56,01	0	54,94	0	54,94	24	0	0	64,7	51,2	13,52	0,63	0,58
17.05.2024	-	3,028	2,331	48,16	0	47,25	0	47,25	24	0	0	64,1	49,2	14,81	0,63	0,72
18.05.2024	-	3,037	2,352	48,53	0	47,63	0	47,63	24	0	0	63,7	49,3	14,42	0,63	0,52
19.05.2024	-	3,069	2,394	49,04	0	48,13	0	48,13	24	0	0	63,7	49,6	14,11	0,63	0,58
20.05.2024	-	2,987	2,322	47,76	0	46,87	0	46,87	24	0	0	63,7	49,4	14,23	0,63	0,48
21.05.2024	-	2,948	2,295	47,14	0	46,27	0	46,27	24	0	0	63,6	49,5	14,15	0,63	0,46
22.05.2024	-	2,926	2,281	46,85	0	45,98	0	45,98	24	0	0	63,6	49,5	14,12	0,63	0,39
23.05.2024	-	2,916	2,276	46,65	0	45,79	0	45,79	24	0	0	63,7	49,6	14,1	0,64	0,46
Итого:	9,4	65,766	45,619	1133,53	113,71	1112,74	112,54	1000,2	720	0	-	63,47	41,96	21,5	0,73	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	1487,421	40663,91	22804,61	39962,79	22557,6
23.05.2024	1553,187	41797,44	22918,32	41075,53	22670,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения