

#148577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346
5997
ВКТ-7
00219090
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2025	1,796	0,937	60,39	40,58	59,27	40,1	19,17	24	0	0	63,2	48,6	14,58	0,54	0,52	-
24.08.2025	1,813	0,964	61,37	40,65	60,28	40,17	20,11	24	0	0	61,9	47,8	14,09	0,54	0,52	-
25.08.2025	1,75	0,877	59,75	40,83	58,67	40,35	18,32	24	0	0	62,6	47,6	14,96	0,54	0,53	-
26.08.2025	1,846	0,949	61,48	41,25	60,39	40,77	19,62	24	0	0	63,1	48,3	14,87	0,55	0,53	-
27.08.2025	1,783	0,91	60,05	40,59	58,95	40,11	18,84	24	0	0	63	48,2	14,86	0,55	0,53	-
28.08.2025	1,782	0,926	60,13	40,56	59,07	40,08	18,99	24	0	0	63,1	48,5	14,59	0,55	0,53	-
29.08.2025	1,758	0,908	59,67	40,44	58,57	39,96	18,61	24	0	0	63,2	48,7	14,5	0,55	0,53	-
30.08.2025	1,734	0,903	59,47	40,46	58,4	39,98	18,42	24	0	0	63,1	48,8	14,35	0,55	0,52	-
31.08.2025	1,909	1,044	62,2	40,27	61,05	39,79	21,26	24	0	0	63,1	48,9	14,22	0,55	0,52	-
01.09.2025	1,794	0,948	60,36	40,4	59,27	39,92	19,35	24	0	0	63,1	48,8	14,33	0,54	0,53	-
02.09.2025	1,778	0,943	62,85	43,27	61,69	42,75	18,94	24	0	0	63,1	49,5	13,61	0,57	0,54	-
03.09.2025	1,696	0,894	57,2	38,39	56,16	37,91	18,25	24	0	0	63,1	48,7	14,36	0,58	0,55	-
04.09.2025	1,678	0,888	55,37	36,65	54,38	36,17	18,21	24	0	0	63	48,4	14,62	0,58	0,55	-
05.09.2025	1,66	0,872	55,17	36,76	54,16	36,28	17,88	24	0	0	63,1	48,5	14,6	0,58	0,55	-
06.09.2025	1,695	0,899	55,71	36,73	54,71	36,25	18,46	24	0	0	63,1	48,5	14,6	0,58	0,55	-
07.09.2025	1,778	0,964	57,04	36,66	55,99	36,18	19,81	24	0	0	63,1	48,5	14,57	0,58	0,55	-
08.09.2025	1,655	0,861	55,07	36,78	54,06	36,3	17,76	24	0	0	63	48,4	14,64	0,58	0,55	-
09.09.2025	1,72	0,916	56,05	36,65	55,04	36,17	18,87	24	0	0	63	48,3	14,72	0,58	0,55	-
10.09.2025	1,721	0,913	56	36,65	54,98	36,17	18,81	24	0	0	63,1	48,3	14,79	0,58	0,55	-
11.09.2025	1,727	0,917	56	36,62	55	36,14	18,86	24	0	0	63,1	48,3	14,81	0,58	0,55	-
12.09.2025	1,73	0,91	55,99	36,62	54,98	36,14	18,84	24	0	0	63,1	48,2	14,95	0,57	0,55	-
13.09.2025	1,755	0,933	56,24	36,42	55,23	35,94	19,29	24	0	0	63,1	48,2	14,87	0,57	0,55	-
14.09.2025	1,848	1,011	57,74	36,26	56,71	35,78	20,93	24	0	0	63	48,2	14,78	0,57	0,55	-
15.09.2025	1,673	0,878	55,47	36,41	54,49	35,93	18,56	24	0	0	61,9	47,3	14,6	0,57	0,55	-
16.09.2025	1,759	0,949	57,3	36,56	56,32	36,08	20,24	24	0	0	61,2	46,8	14,41	0,57	0,55	-
17.09.2025	1,698	0,901	55,72	35,91	54,76	35,47	19,29	24	0	0	61,1	46,5	14,64	0,57	0,55	-
18.09.2025	1,723	0,912	56,22	36	55,25	35,61	19,64	24	0	0	61	46,3	14,74	0,57	0,55	-
19.09.2025	1,698	0,893	56,4	36,71	55,43	36,32	19,11	24	0	0	61,1	46,5	14,65	0,57	0,55	-
20.09.2025	1,771	0,983	59,11	38	58,08	37,52	20,56	24	0	0	61,2	47,6	13,59	0,57	0,55	-
21.09.2025	1,834	1,037	60,13	37,87	59,12	37,39	21,73	24	0	0	61,2	47,7	13,52	0,57	0,55	-
22.09.2025	1,715	0,931	58,09	37,95	57,11	37,47	19,64	24	0	0	61	47,2	13,78	0,57	0,55	-
23.09.2025	1,717	0,899	57,7	38	56,7	37,52	19,18	24	0	0	61,2	46,7	14,45	0,57	0,55	-
Итого:	55,994	0	1857,44	1223,9	1824,27	1208,72	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,994															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2025	2224,655	63613,37	37278,17	62493,2	36863,69
23.09.2025	2280,649	65470,81	38502,07	64317,47	38072,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 10:02:29