

#95120#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5997
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219090
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,379	0,626	47	33,24	46,1	32,96	13,14	24	0	1	63,7	47,4	16,27	0,92	0,31	-
25.08.2024	1,427	0,682	47,82	33,11	46,93	32,74	14,19	24	0	1	63,7	47,9	15,85	0,96	0,34	-
26.08.2024	1,272	0,568	45,42	33,09	44,6	32,78	11,82	24	0	1	63,4	47,6	15,8	0,83	0,32	-
27.08.2024	1,36	0,645	47,39	33,02	46,55	32,75	13,8	24	0	1	61,9	46,5	15,38	0,82	0,39	-
28.08.2024	1,46	0,7	48,2	33,06	47,31	32,74	14,57	24	0	1	63,7	47,6	16,1	0,93	0,4	-
29.08.2024	1,363	0,64	46,73	32,97	45,89	32,64	13,25	24	0	1	63,6	47,9	15,78	0,97	0,33	-
30.08.2024	1,295	0,598	45,68	32,91	44,83	32,49	12,34	24	0	1	63,8	48,2	15,5	0,98	0,11	-
31.08.2024	1,327	0,618	46,17	32,95	45,3	32,52	12,78	24	0	0	63,7	48,2	15,51	0,98	0,2	-
01.09.2024	1,493	0,726	48,63	32,87	47,71	32,57	15,14	24	0	1	63,7	47,6	16,04	0,95	0,3	-
02.09.2024	1,396	0,663	47,11	32,84	46,24	32,5	13,74	24	0	1	63,7	47,8	15,91	0,95	0,23	-
03.09.2024	1,35	0,626	46,3	32,82	45,45	32,5	12,95	24	0	1	63,7	47,7	15,95	0,93	0,2	-
04.09.2024	1,362	0,632	46,4	32,74	45,56	32,42	13,14	24	0	1	63,7	47,8	15,93	0,94	0,31	-
05.09.2024	1,321	0,608	45,92	32,79	45,07	32,48	12,59	24	0	1	63,7	47,9	15,86	0,92	0,25	-
06.09.2024	1,387	0,651	46,9	32,78	46,02	32,48	13,54	24	0	1	63,7	47,8	15,97	0,88	0,36	-
07.09.2024	1,366	0,647	46,62	32,7	45,76	32,36	13,4	24	0	1	63,7	48	15,68	0,89	0,28	-
08.09.2024	1,403	0,664	47,08	32,71	46,19	32,37	13,82	24	0	1	63,8	47,9	15,9	0,93	0,13	-
09.09.2024	1,338	0,632	46,11	32,68	45,26	32,28	12,98	24	0	1	63,7	48,1	15,6	0,9	0,3	-
10.09.2024	1,372	0,649	46,74	32,73	45,86	32,41	13,45	24	0	1	63,8	48	15,76	0,92	0,32	-
11.09.2024	1,369	0,654	46,88	32,67	46,02	32,4	13,62	24	0	1	63,2	47,6	15,6	0,94	0,18	-
12.09.2024	1,426	0,663	47,35	32,88	46,49	32,56	13,93	24	0	1	63,7	47,3	16,38	0,95	0,38	-
13.09.2024	1,45	0,682	48,44	33,73	47,54	33,34	14,2	24	0	1	63,7	47,6	16,19	0,98	0,18	-
14.09.2024	1,458	0,671	48,35	33,67	47,44	33,29	14,15	24	0	1	63,7	47,3	16,43	1	0,29	-
15.09.2024	1,613	0,796	50,64	33,42	49,72	33,08	16,64	24	0	1	63,8	47,4	16,43	1,03	0,35	-
16.09.2024	1,351	0,6	46,63	33,55	45,79	33,26	12,53	24	0	1	63,7	47,2	16,43	1,02	0,29	-
17.09.2024	1,43	0,664	47,86	33,38	46,96	33,05	13,91	24	0	1	63,7	47,4	16,3	1,07	0,36	-
18.09.2024	1,424	0,658	47,74	33,4	46,86	33,09	13,77	24	0	1	63,7	47,3	16,39	1,07	0,36	-
19.09.2024	1,463	0,687	48,27	33,26	47,39	32,97	14,42	24	0	1	63,7	47,4	16,31	1,08	0,34	-
20.09.2024	1,432	0,659	47,72	33,23	46,82	32,95	13,87	24	0	1	63,7	47,3	16,42	1,1	0,38	-
21.09.2024	1,416	0,649	47,48	33,22	46,59	32,94	13,65	24	0	1	63,7	47,3	16,42	1,07	0,34	-
22.09.2024	1,626	0,806	50,61	33,07	49,68	32,81	16,87	24	0	1	63,8	47,3	16,47	1,1	0,32	-
23.09.2024	1,407	0,635	47,12	33,14	46,26	32,88	13,38	24	0	1	63,8	47,1	16,62	1,14	0,26	-
Итого:	43,536	0	1467,31	1024,63	1440,19	1014,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,536															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1681,129	45724,86	25376,17	44930,52	25094,86
23.09.2024	1724,665	47192,17	26400,8	46370,71	26109,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:26:10