

#38359#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219090	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2303,118	2184,09	119.028
Количество тепловой энергии, система 2	1263,363	1222,876	40.487

Подпись исполнителя _____



#37673#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5996
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	3,757	-0,349	165,89	172,41	162,31	170,81	-8,5	24	0	1	69,4	44	25,43	0,6	0,4
25.10.2023	-	3,713	-0,33	161,22	167,42	157,77	165,92	-8,15	24	0	1	69,2	43,4	25,78	0,6	0,4
26.10.2023	-	3,747	-0,308	154,49	160,28	151,12	158,89	-7,77	24	0	1	69,5	42,6	26,99	0,6	0,4
27.10.2023	-	3,958	-0,314	155,65	161,39	152,12	159,95	-7,83	24	0	1	71,4	43,1	28,23	0,6	0,4
28.10.2023	-	4,021	-0,31	157,34	162,93	153,77	161,49	-7,72	24	0	1	71,3	43	28,28	0,6	0,4
29.10.2023	-	4,004	-0,295	155	160,3	151,44	158,93	-7,49	24	0	1	71,3	42,7	28,55	0,6	0,4
30.10.2023	-	3,761	-0,311	159,25	164,99	155,79	163,54	-7,75	24	0	1	69,4	43,2	26,27	0,6	0,4
31.10.2023	-	3,757	-0,284	158,25	163,31	154,8	161,87	-7,07	24	0	1	69,7	43,4	26,25	0,6	0,4
01.11.2023	-	3,734	-0,261	154,79	159,54	151,46	158,16	-6,7	24	0	1	69,3	42,8	26,54	0,6	0,4
02.11.2023	-	3,807	-0,251	156,47	160,86	153,07	159,42	-6,35	24	0	1	69,5	42,8	26,63	0,6	0,4
03.11.2023	-	3,788	-0,263	160,84	165,4	157,34	163,95	-6,61	24	0	1	69,6	43,7	25,91	0,6	0,4
04.11.2023	-	3,753	-0,266	159,89	164,55	156,42	163,04	-6,62	24	0	1	69,5	43,6	25,83	0,6	0,4
05.11.2023	-	3,67	-0,228	148,63	152,66	145,41	151,39	-5,98	24	0	1	69,4	42,4	26,97	0,6	0,4
06.11.2023	-	3,46	-0,144	126,38	128,82	123,66	127,83	-4,17	24	0	0	69,4	40	29,35	0,6	0,4
07.11.2023	-	3,461	-0,154	126,45	129,09	123,72	128,13	-4,41	24	0	1	69,4	39,9	29,43	0,6	0,4
08.11.2023	-	3,474	-0,147	126,12	128,68	123,43	127,72	-4,29	24	0	0	69,2	39,7	29,52	0,6	0,4
09.11.2023	-	3,437	-0,144	125,45	128,04	122,78	127,08	-4,3	24	0	0	68,9	39,5	29,39	0,6	0,4
10.11.2023	-	3,487	-0,155	126,91	129,6	124,2	128,64	-4,44	24	0	1	69,4	39,9	29,52	0,6	0,4
11.11.2023	-	3,467	-0,149	126,23	128,83	123,52	127,87	-4,35	24	0	0	69,2	39,8	29,46	0,6	0,4
12.11.2023	-	3,463	-0,141	125	127,45	122,28	126,49	-4,21	24	0	0	69,3	39,6	29,67	0,6	0,4
13.11.2023	-	3,448	-0,151	123,1	125,8	120,45	124,89	-4,44	24	0	1	69,2	39,1	30,07	0,6	0,4
14.11.2023	-	3,548	-0,131	121,14	123,44	118,48	122,5	-4,02	24	0	0	69,9	38,6	31,27	0,6	0,4
15.11.2023	-	3,359	-0,122	111,73	113,79	109,19	112,93	-3,74	24	0	0	71,1	39	32,12	0,6	0,4
16.11.2023	-	3,92	-0,155	123,93	126,45	120,96	125,49	-4,53	24	0	1	73,4	39,6	33,89	0,6	0,4
17.11.2023	-	4,186	-0,143	123,92	125,9	120,77	124,94	-4,17	24	0	0	76,2	40,1	36,03	0,6	0,4
18.11.2023	-	4,261	-0,171	125,19	127,68	121,95	126,72	-4,77	24	0	1	77	40,5	36,52	0,6	0,4
19.11.2023	-	4,206	-0,171	123,86	126,36	120,62	125,4	-4,78	24	0	1	76,8	40,4	36,46	0,6	0,4
20.11.2023	-	4,215	-0,157	123,71	125,98	120,52	125,02	-4,5	24	0	1	76,8	40,3	36,48	0,6	0,4
21.11.2023	-	4,428	-0,153	122,37	124,35	119,04	123,39	-4,35	24	0	1	79,1	40,4	38,68	0,6	0,4
22.11.2023	-	4,876	-0,307	158,25	162,75	153,93	161,18	-7,25	24	0	1	79	45,2	33,78	0,6	0,4
23.11.2023	-	4,862	-0,546	207,36	216,33	202,19	213,92	-11,73	24	0	1	75,2	48,3	26,82	0,6	0,4
Итого:	-	119,028	-7,011	4394,81	4515,38	4294,51	4477,5	-182,99	744	0	-	71,52	41,63	29,87	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	2184,09	89046,33	90473,27	86872,76	89500,29
23.11.2023	2303,118	93441,14	94988,65	91167,27	93977,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#37345#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5997
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	1,326	0,634	39,1	24,45	38,39	24,21	14,18	24	0	0	62,3	44,1	18,22	0,58	0,55
25.10.2023	-	1,265	0,589	38,05	24,37	37,37	24,13	13,24	24	0	0	62,3	44	18,27	0,58	0,55
26.10.2023	-	1,341	0,64	39,16	24,34	38,45	24,1	14,35	24	0	0	62,3	43,7	18,62	0,58	0,55
27.10.2023	-	1,294	0,595	38,32	24,4	37,61	24,16	13,45	24	0	0	62,3	43,5	18,83	0,58	0,55
28.10.2023	-	1,417	0,676	40,18	24,34	39,45	24,1	15,35	24	0	0	62,4	43,3	19,06	0,58	0,55
29.10.2023	-	1,465	0,705	40,94	24,28	40,18	24,04	16,14	24	0	0	62,3	43,1	19,17	0,58	0,55
30.10.2023	-	1,345	0,638	39,23	24,24	38,5	24	14,5	24	0	0	62,2	43,6	18,56	0,58	0,55
31.10.2023	-	1,407	0,692	40,26	24,13	39,55	23,89	15,66	24	0	0	62,1	43,9	18,19	0,58	0,55
01.11.2023	-	1,326	0,625	38,73	24,11	38,04	23,87	14,17	24	0	0	62,2	43,6	18,61	0,58	0,55
02.11.2023	-	1,43	0,697	40,33	24,05	39,61	23,81	15,8	24	0	0	62,3	43,6	18,76	0,58	0,55
03.11.2023	-	1,264	0,591	37,72	24	37,03	23,76	13,27	24	0	0	62,3	43,9	18,39	0,58	0,55
04.11.2023	-	1,326	0,643	38,82	23,97	38,13	23,73	14,4	24	0	0	62,2	44	18,15	0,57	0,55
05.11.2023	-	1,363	0,663	39,28	23,92	38,59	23,68	14,91	24	0	0	62,2	43,8	18,41	0,57	0,55
06.11.2023	-	1,487	0,754	41,36	23,87	40,62	23,63	16,99	24	0	0	62,2	43,8	18,32	0,58	0,55
07.11.2023	-	1,363	0,659	39,23	23,84	38,52	23,6	14,92	24	0	0	62,1	43,5	18,55	0,58	0,55
08.11.2023	-	1,247	0,571	37,3	23,81	36,65	23,57	13,08	24	0	0	61,8	43,1	18,64	0,57	0,55
09.11.2023	-	1,274	0,598	37,81	23,66	37,17	23,42	13,75	24	0	0	61,2	42,7	18,5	0,57	0,55
10.11.2023	-	1,263	0,592	37,59	23,61	36,92	23,37	13,55	24	0	0	61,4	42,9	18,53	0,57	0,55
11.11.2023	-	1,445	0,726	40,54	23,5	39,82	23,26	16,56	24	0	0	61,5	43,2	18,34	0,57	0,55
12.11.2023	-	1,53	0,791	42	23,4	41,27	23,16	18,11	24	0	0	61,4	43,2	18,18	0,52	0,48
13.11.2023	-	1,058	0,525	29,5	16,34	29,01	16,21	12,8	24	0	0	59,7	41,4	18,23	0,54	0,49
14.11.2023	-	1	0,471	21,82	7,32	21,47	7,23	14,24	24	0	0	60	40	20,05	0,57	0,54
15.11.2023	-	1,005	0,5	17	0	16,72	0	16,72	24	0	1	60,1	29,7	30,37	0,59	0,55
16.11.2023	-	1,144	0,595	21,81	4,27	21,45	4,27	17,18	24	0	0	60,9	37,8	23,11	0,6	0,55
17.11.2023	-	1,18	0,593	25,35	9,29	24,9	9,29	15,61	24	0	0	61,2	37	24,17	0,6	0,55
18.11.2023	-	1,278	0,658	26,8	9,08	26,34	9,08	17,26	24	0	0	61,3	37	24,32	0,6	0,55
19.11.2023	-	1,456	0,755	29,67	9,01	29,15	9,01	20,14	24	0	0	61,3	36,8	24,52	0,6	0,55
20.11.2023	-	1,247	0,63	26,44	9,07	25,98	9,07	16,91	24	0	0	61	37	23,94	0,6	0,55
21.11.2023	-	1,343	0,677	27,65	9,24	27,15	9,24	17,91	24	0	0	62,2	37,8	24,47	0,6	0,55
22.11.2023	-	1,324	0,663	27,28	9,05	26,8	9,05	17,75	24	0	0	62,1	37,4	24,68	0,6	0,55
23.11.2023	-	1,274	0,634	24,96	6,71	24,53	6,71	17,82	24	0	0	61,6	35,5	26,07	0,6	0,55
Итого:	-	40,487	19,78	1064,23	569,67	1045,37	564,65	480,72	744	0	-	61,69	41,22	20,46	0,58	0,55

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	1222,876	33223	18486,61	32654,73	18286,23
23.11.2023	1263,363	34287,23	19056,28	33700,1	18850,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____