

#53177#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219090	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2463,478	2303,118	160.36
Количество тепловой энергии, система 2	1304,736	1263,363	41.373

Подпись исполнителя _____



#52378#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5996
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	4,721	-0,534	207,14	215,98	202,08	213,6	-11,52	24	0	1	74,4	48,2	26,1	0,6	0,4
25.11.2023	-0,2	5,126	-0,555	206,38	214,93	200,82	212,44	-11,62	24	0	1	78,1	49,8	28,38	0,6	0,4
26.11.2023	-2,4	5,593	-0,451	211,76	217,75	205,78	215,12	-9,34	24	0	1	80,4	50,9	29,48	0,6	0,4
27.11.2023	-7,5	5,859	-0,457	211,79	217,53	205,56	214,85	-9,29	24	0	1	82,4	51,6	30,8	0,6	0,4
28.11.2023	-7,3	5,886	-0,466	207,12	213,01	200,91	210,34	-9,43	24	0	1	83,3	51,6	31,67	0,6	0,4
29.11.2023	-6,5	5,909	-0,445	203,15	208,8	197,06	206,23	-9,17	24	0	1	83,4	51	32,31	0,6	0,4
30.11.2023	-5,4	5,854	-0,436	205,02	210,51	198,93	207,95	-9,02	24	0	1	82,7	51	31,7	0,6	0,4
01.12.2023	-	5,561	-0,446	205,17	211,23	199,4	208,76	-9,36	24	0	1	80,4	50,2	30,21	0,6	0,4
02.12.2023	-	5,419	-0,446	205,3	211,54	199,67	209,09	-9,42	24	0	1	79,2	49,7	29,44	0,6	0,4
03.12.2023	-	5,365	-0,435	204,71	210,88	199,17	208,42	-9,25	24	0	1	78,8	49,6	29,22	0,6	0,4
04.12.2023	-	5,333	-0,423	202,76	208,71	197,28	206,28	-9	24	0	1	78,5	49,3	29,27	0,6	0,4
05.12.2023	-	5,702	-0,417	204,95	210,28	199,06	207,76	-8,7	24	0	1	81,3	50,5	30,81	0,6	0,4
06.12.2023	-	6,041	-0,413	203,39	208,28	197,18	205,69	-8,51	24	0	1	84,2	51,3	32,81	0,6	0,4
07.12.2023	-	5,823	-0,416	205	210,16	198,97	207,59	-8,62	24	0	1	82,4	51	31,44	0,6	0,4
08.12.2023	-	5,969	-0,394	203,57	208,27	197,43	205,65	-8,22	24	0	1	83,5	51,2	32,33	0,6	0,4
09.12.2023	-	5,939	-0,408	203,31	208,21	197,19	205,61	-8,42	24	0	1	83,5	51,2	32,27	0,6	0,4
10.12.2023	-	5,533	-0,412	201,83	207,34	196,14	204,88	-8,74	24	0	1	80,5	50,1	30,42	0,6	0,4
11.12.2023	-	5,148	-0,424	199,38	205,5	194,09	203,19	-9,1	24	0	1	77,8	48,9	28,82	0,6	0,4
12.12.2023	-	4,918	-0,4	198,66	204,6	193,6	202,36	-8,76	24	0	1	75,8	48,2	27,56	0,6	0,4
13.12.2023	-	4,997	-0,401	197,59	203,53	192,49	201,31	-8,82	24	0	1	76,5	48,3	28,15	0,6	0,4
14.12.2023	-	5,315	-0,418	196,71	202,61	191,31	200,25	-8,94	24	0	1	79,4	49,3	30,06	0,6	0,4
15.12.2023	-	5,004	-0,416	194,51	200,82	189,43	198,58	-9,15	24	0	1	77,1	48,4	28,73	0,6	0,4
16.12.2023	-	4,445	-0,389	193,39	199,82	188,93	197,87	-8,94	24	0	1	71,7	46	25,69	0,6	0,4
17.12.2023	-	4,795	-0,353	244,41	249,58	239	246,79	-7,79	24	0	1	70,2	48,6	21,62	0,6	0,4
18.12.2023	-	4,758	-0,31	243,96	248,23	238,59	245,45	-6,86	24	0	0	70	48,7	21,32	0,6	0,4
19.12.2023	-	4,749	-0,319	244,08	248,5	238,72	245,75	-7,03	24	0	0	69,9	48,6	21,31	0,6	0,4
20.12.2023	-	4,869	-0,33	245,97	250,53	240,47	247,68	-7,21	24	0	0	70,8	49	21,7	0,6	0,4
21.12.2023	-	4,586	-0,294	217,89	221,65	212,72	219,03	-6,31	24	0	0	73,1	50,1	23,02	0,6	0,4
22.12.2023	-	5,422	-0,347	242,37	246,62	236,31	243,65	-7,34	24	0	0	75,2	50,7	24,5	0,6	0,4
23.12.2023	-	5,721	-0,356	242,19	246,24	235,81	243,15	-7,34	24	0	0	77,6	51,7	25,85	0,6	0,4
Итого:	-2,4	160,36	-12,311	6353,46	6521,64	6184,1	6445,32	-261,22	720	0	-	78,07	49,82	28,23	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	2303,118	93441,14	94988,65	91167,27	93977,79
23.12.2023	2463,478	99794,6	101510,29	97351,37	100423,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#52070#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5997
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	1,123	0,596	22,83	6,77	22,43	6,77	15,66	24	0	0	61,8	39,3	22,54	0,61	0,55
25.11.2023	-0,2	1,381	0,724	30,07	11,96	29,54	11,96	17,58	24	0	0	63,1	40,5	22,57	0,61	0,55
26.11.2023	-2,4	1,363	0,712	29,72	11,91	29,18	11,91	17,27	24	0	0	63,2	40,3	22,86	0,6	0,55
27.11.2023	-7,5	1,352	0,754	31,8	11,88	31,3	11,88	19,42	24	0	0	58,2	39,5	18,69	0,61	0,55
28.11.2023	-7,3	1,301	0,691	29,23	10,39	28,77	10,39	18,38	24	0	0	59,5	39,7	19,82	0,61	0,55
29.11.2023	-6,5	1,154	0,569	22,55	6,04	22,17	6,04	16,13	24	0	0	61,3	34,5	26,84	0,61	0,55
30.11.2023	-5,4	1,231	0,619	23,94	6,11	23,5	6,11	17,39	24	0	0	61,4	35,1	26,32	0,62	0,55
01.12.2023	-	1,109	0,546	21,97	6,07	21,59	6,07	15,52	24	0	0	61,2	34,7	26,5	0,61	0,55
02.12.2023	-	1,319	0,69	25,95	6,13	25,52	6,13	19,39	24	0	0	60,2	35,1	25,1	0,61	0,55
03.12.2023	-	1,33	0,71	26,89	6,06	26,5	6,06	20,44	24	0	0	58,1	34,8	23,32	0,62	0,55
04.12.2023	-	1,235	0,628	24,36	6,27	23,94	6,27	17,67	24	0	0	60,8	35,2	25,55	0,6	0,54
05.12.2023	-	1,427	0,718	37,45	19,92	36,74	19,8	16,94	24	0	0	62,6	44,2	18,44	0,6	0,55
06.12.2023	-	1,606	0,785	51,65	34,02	50,73	33,78	16,95	24	0	0	62,2	46	16,25	0,65	0,55
07.12.2023	-	1,477	0,7	50,02	34,36	49,12	34,11	15,01	24	0	0	62,2	46,2	15,99	0,66	0,55
08.12.2023	-	1,587	0,786	51,05	33,49	50,13	33,25	16,88	24	0	0	62,2	46,2	16,05	0,67	0,55
09.12.2023	-	1,613	0,798	51,36	33,49	50,45	33,25	17,2	24	0	0	62,3	46	16,24	0,69	0,55
10.12.2023	-	1,778	0,93	54,14	33,47	53,15	33,23	19,92	24	0	0	62,4	46,2	16,11	0,72	0,55
11.12.2023	-	1,526	0,733	50,32	33,88	49,42	33,64	15,78	24	0	0	62,2	46,1	16,13	0,77	0,55
12.12.2023	-	1,538	0,744	50,49	33,88	49,61	33,64	15,97	24	0	0	62,3	46,2	16,13	0,79	0,54
13.12.2023	-	1,494	0,703	44,28	26,53	43,47	26,34	17,13	24	0	0	62,1	45,7	16,36	0,82	0,55
14.12.2023	-	1,132	0,551	20,98	3,23	20,62	3,21	17,41	24	0	0	60,9	39,1	21,79	0,83	0,55
15.12.2023	-	1,255	0,616	31,33	14,83	30,76	14,68	16,08	24	0	0	62,3	45,3	17,01	0,83	0,55
16.12.2023	-	1,232	0,591	23,61	5,14	23,23	5,12	18,11	24	0	0	61,4	38,3	23,08	0,88	0,55
17.12.2023	-	1,364	0,628	23,24	1,57	22,84	1,57	21,27	24	0	0	61,7	29,1	32,55	0,91	0,55
18.12.2023	-	1,085	0,501	18,63	1,75	18,32	1,75	16,57	24	0	0	61,9	30,2	31,72	0,88	0,55
19.12.2023	-	1,403	0,688	39,9	22,97	39,15	22,72	16,43	24	0	0	63,2	47,3	15,89	0,83	0,55
20.12.2023	-	1,571	0,751	46,3	27,45	45,46	27,16	18,3	24	0	0	62,6	47	15,62	0,82	0,5
21.12.2023	-	1,144	0,588	21,45	3,91	21,1	3,91	17,19	24	0	1	60,4	33,4	26,98	0,85	0,55
22.12.2023	-	1,512	0,766	44,48	26,06	43,72	25,8	17,92	24	0	0	61,8	46,2	15,61	0,81	0,55
23.12.2023	-	1,731	0,845	60,09	41,74	59,03	41,26	17,77	24	0	0	62,4	47,4	15	0,78	0,55
Итого:	-2,4	41,373	20,661	1060,08	521,28	1041,49	517,81	523,68	720	0	-	61,6	40,83	20,77	0,72	0,55

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	1263,363	34287,23	19056,28	33700,1	18850,88
23.12.2023	1304,736	35347,31	19577,56	34741,59	19368,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения