

# #9212#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 8, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8542  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153697  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,196	1,033	62,75	42,18	0	61,32	41,7	19,62	24	0	0	71,3	52,2	19,1	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,183	1,024	62,68	42,14	0	61,24	41,66	19,58	24	0	0	70,9	51,8	19,11	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,142	0,951	59,94	41,52	0	58,47	41,04	17,43	24	0	0	74,4	53,9	20,52	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,788	0,831	53,37	37,18	0	52,14	36,7	15,44	24	0	0	72	53,6	18,42	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,966	0,9	55,34	37,94	0	53,97	37,46	16,51	24	0	0	74,2	54,4	19,78	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,37	1,137	64,42	42,14	0	62,91	41,66	21,25	24	0	0	72,9	53,2	19,72	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,341	1,141	64,96	42,24	0	63,49	41,76	21,73	24	0	0	71,2	52,1	19,03	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,56	1,31	67,81	41,84	0	66,28	41,36	24,92	24	0	0	71,3	52,4	18,93	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,373	1,054	64,54	44,85	0	62,86	44,21	18,65	24	0	0	77,1	56	21,13	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,47	1,147	68,13	47,1	0	66,35	46,38	19,97	24	0	0	77,1	57,1	20,04	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,366	1,057	66,49	47,06	0	64,74	46,34	18,4	24	0	0	77,3	57	20,31	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,266	1,062	67,12	46,7	0	65,56	45,99	19,57	24	0	0	72,6	54,2	18,35	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,275	1,127	68,38	46,19	0	66,87	45,61	21,26	24	0	0	70,1	53	17,11	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,355	1,22	70,04	45,84	0	68,54	45,35	23,19	24	0	0	68,9	52,2	16,7	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,201	1,069	67,75	46,67	0	66,31	46,07	20,24	24	0	0	69,6	52,4	17,21	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,249	1,08	67,77	47,01	0	66,25	46,3	19,95	24	0	0	71,5	53,8	17,71	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,189	1,047	67,39	47,02	0	65,9	46,33	19,57	24	0	0	70,5	53	17,48	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,249	1,08	67,77	47,01	0	66,25	46,3	19,95	24	0	0	71,5	53,8	17,71	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,308	1,053	67,01	47,22	0	65,36	46,5	18,86	24	0	0	74,6	55,2	19,35	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,533	1,207	69,21	46,72	0	67,47	46	21,47	24	0	0	75,8	56,2	19,59	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,583	1,274	70,25	46,42	0	68,47	45,71	22,76	24	0	0	74,8	55,6	19,26	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,291	1,07	67,1	46,75	0	65,5	46,03	19,47	24	0	0	73,4	54,7	18,71	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	2,165	1,021	66,5	46,66	0	64,99	45,97	19,02	24	0	0	71,1	53,4	17,68	0,7	0,7	-
Итого:	52,419	0	1506,72	1026,4	0	1471,24	1012,43	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,419																

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	29,12	793,31	529,08	0	773,92	522,19
23.03.2021	81,539	2300,03	1555,48	0	2245,16	1534,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2021 10:29:36