

#126860#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.04.2025 по 02.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 8, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00153697	Показания прибора, Гкал 02.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	31,001	26,655	4.346

Подпись исполнителя



с 01.05.25 по 17.05.25



#126858#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 02.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 4670
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00153697
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	0	0	0	5,71	0	0	5,71	0	0	24	0	0	16,8	23,4	-6,66	0,7	0,7
02.05.2025	-	0	0	0	6,02	0	0	6,02	0	0	24	0	0	17,7	24,6	-6,92	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	11,73	0	0	11,73	0	0	48	0	-	17,25	24	-6,79	0,7	0,7

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.04.2025	0	0	65,02	0	0	65,02	0
02.05.2025	0	0,01	82,54	0	0,01	82,54	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#126859#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 02.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8542
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153697
Номер системы 2
Отчёт сформирован 05.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	2,243	1,09	71,4	48,94	0	69,95	48,44	21,51	24	0	0	66,9	50,4	16,57	0,7	0,7
02.05.2025	-	2,103	0,965	69,13	49,17	0	67,74	48,65	19,09	24	0	0	67,1	50,3	16,84	0,7	0,7
Итого:	-	4,346	2,055	140,53	98,11	0	137,69	97,09	40,6	48	0	-	67	50,35	16,7	0,7	0,7

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
30.04.2025	26,655	872,46	609,58	0	854,74	602,02
02.05.2025	31,001	1012,99	707,69	0	992,43	699,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения