

#9208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 8, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8542
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00153697
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,904	0,899	65,2	46,54	0	63,93	46,06	17,87	24	0	0	65,8	50	15,78	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,886	0,895	64,35	45,85	0	63,07	45,37	17,7	24	0	0	66	50,3	15,76	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,942	0,932	64,77	45,43	0	63,5	44,95	18,55	24	0	0	65,9	50	15,92	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,946	0,94	64,71	45,19	0	63,46	44,71	18,75	24	0	0	65,8	49,8	15,96	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,908	0,916	64,06	45	0	62,8	44,52	18,28	24	0	0	65,7	49,9	15,85	0,7	0,7	11
29.05.2021	2,037	1,007	65,6	44,74	0	64,3	44,26	20,04	24	0	0	66,1	50	16,07	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	2,061	1,037	65,99	44,54	0	64,71	44,06	20,65	24	0	0	65,9	50,1	15,86	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,932	0,931	64,39	45,05	0	63,14	44,57	18,57	24	0	0	65,8	50	15,89	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,837	0,862	63,27	45,34	0	62,03	44,86	17,17	24	0	0	65,7	50	15,77	0,7	0,7	-
02.06.2021	2,021	1,012	65,88	45,01	0	64,6	44,53	20,07	24	0	0	65,8	50,1	15,72	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,839	0,871	63,23	45,2	0	62	44,72	17,28	24	0	0	65,9	50,2	15,68	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,854	0,901	63,15	44,62	0	61,93	44,14	17,79	24	0	0	65,8	50,4	15,46	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,743	0,899	57,23	38,92	0	56,09	38,48	17,61	24	0	0	65,7	50,5	15,19	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,863	0,937	61,76	42,6	0	60,54	42,12	18,42	24	0	0	65,9	50,6	15,36	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,855	0,939	61,94	42,59	0	60,75	42,11	18,64	24	0	0	65,3	50,2	15,1	0,7	0,7	-
08.06.2021	1,68	0,851	60,83	42,85	0	59,76	42,38	17,38	24	0	0	62,6	48,6	14	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,775	0,864	60,47	42,79	0	59,29	42,31	16,98	24	0	0	66	50,6	15,4	0,7	0,7	21
10.06.2021	1,739	0,834	59,89	42,83	0	58,71	42,35	16,36	24	0	0	66,3	50,8	15,47	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,756	0,853	59,98	42,71	0	58,77	42,23	16,54	24	0	0	66,6	51,2	15,44	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,733	0,838	59,87	42,7	0	58,69	42,22	16,47	24	0	0	65,9	50,6	15,32	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,79	0,869	60,31	42,61	0	59,12	42,13	16,99	24	0	0	66,3	50,6	15,73	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,888	0,959	61,96	42,43	0	60,73	41,95	18,78	24	0	0	66	50,6	15,39	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,768	0,849	60,11	42,66	0	58,92	42,18	16,74	24	0	0	66,2	50,6	15,62	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,803	0,884	60,53	42,52	0	59,31	42,04	17,27	24	0	0	66,4	50,8	15,59	0,7	0,7	-
17.06.2021	1,838	0,927	61,16	42,4	0	59,94	41,92	18,02	24	0	0	66,3	51	15,36	0,7	0,7	-
18.06.2021	1,741	0,859	59,84	42,45	0	58,63	41,97	16,66	24	0	0	66,4	51,2	15,15	0,7	0,7	-
19.06.2021	1,57	0,8	59,15	42,46	0	58,06	42	16,06	24	0	0	63,1	49,9	13,26	0,7	0,7	-
20.06.2021	1,693	0,857	59,26	42,13	0	58,07	41,65	16,42	24	0	0	66,2	51,6	14,6	0,7	0,7	-
21.06.2021	1,635	0,822	58,74	42,47	0	57,55	41,99	15,56	24	0	0	66,7	52,4	14,27	0,7	0,7	-
22.06.2021	1,615	0,81	58,63	42,6	0	57,45	42,12	15,33	24	0	0	66,6	52,5	14,13	0,7	0,7	-
23.06.2021	1,594	0,776	58,05	42,57	0	56,91	42,09	14,82	24	0	0	66,4	52	14,45	0,7	0,7	-
Итого:	56,246	0	1914,31	1347,8	0	1876,76	1332,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,246																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	205,192	6385,06	4380,78	0	6249,21	4330,35
23.06.2021	261,438	8299,37	5728,58	0	8125,97	5663,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:59:57