

#145153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 8, Калининград
5346
8542
ВКТ-7
00153697
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,755	0,785	61,04	45,15	0	59,76	44,67	15,09	24	0	0	68	51,6	16,36	0,7	0,7	-
25.07.2025	1,733	0,772	60,67	45,07	0	59,43	44,59	14,84	24	0	0	67,9	51,7	16,23	0,7	0,7	-
26.07.2025	1,793	0,831	61,43	44,7	0	60,16	44,22	15,94	24	0	0	67,8	51,8	16,08	0,7	0,7	-
27.07.2025	1,794	0,836	61,39	44,52	0	60,12	44,04	16,08	24	0	0	67,7	51,7	16,02	0,7	0,7	-
28.07.2025	1,768	0,832	59,21	42,46	0	57,97	42	15,97	24	0	0	68,1	51,9	16,18	0,7	0,7	-
29.07.2025	1,794	0,787	61,64	45,86	0	60,31	45,35	14,96	24	0	0	69,1	52,4	16,75	0,7	0,7	-
30.07.2025	1,865	0,852	62,69	45,59	0	61,33	45,11	16,22	24	0	0	68,9	52,3	16,63	0,7	0,7	-
31.07.2025	1,837	0,814	61,86	45,56	0	60,53	45,08	15,45	24	0	0	69,4	52,4	16,99	0,7	0,7	-
01.08.2025	1,797	0,79	61,69	45,77	0	60,34	45,29	15,05	24	0	0	69	52,2	16,79	0,7	0,7	-
02.08.2025	1,835	0,824	62,19	45,75	0	60,84	45,26	15,58	24	0	0	69,3	52,6	16,71	0,7	0,7	-
03.08.2025	1,914	0,912	63,59	45,4	0	62,22	44,92	17,3	24	0	0	68,5	52,3	16,21	0,7	0,7	-
04.08.2025	1,942	0,913	63,45	45,37	0	62,09	44,88	17,21	24	0	0	69,3	52,6	16,68	0,7	0,7	-
05.08.2025	1,634	0,769	50,27	34,55	0	49,18	34,13	15,05	24	0	0	69,5	52,2	17,23	0,7	0,7	-
06.08.2025	1,974	0,917	65,76	47,66	0	64,37	47,02	17,35	24	0	0	69	52,5	16,53	0,7	0,7	-
07.08.2025	1,876	0,883	65,43	47,56	0	64,11	46,95	17,16	24	0	0	66,8	51,3	15,54	0,7	0,7	-
08.08.2025	2,393	1,269	69,29	42,9	0	67,87	42,44	25,43	24	0	0	67,4	51,4	15,94	0,7	0,7	-
09.08.2025	2,284	1,259	70,31	45,89	0	68,87	45,24	23,63	24	0	0	68	53,1	14,95	0,7	0,7	-
10.08.2025	2,296	1,275	70,98	46,09	0	69,53	45,5	24,03	24	0	0	67,6	52,9	14,69	0,7	0,7	-
11.08.2025	2,287	1,252	70,38	45,94	0	68,93	45,33	23,6	24	0	0	68	53	15,01	0,7	0,7	-
12.08.2025	2,173	1,249	70,04	44,4	0	68,73	43,91	24,82	24	0	0	64,2	51,1	13,16	0,7	0,7	-
13.08.2025	2,264	1,269	69,86	45,06	0	68,44	44,54	23,9	24	0	0	67,6	53	14,57	0,7	0,7	-
14.08.2025	2,278	1,299	70,11	44,99	0	68,7	44,42	24,28	24	0	0	67,6	53,3	14,29	0,7	0,7	-
15.08.2025	2,153	1,194	69,12	45,98	0	67,72	45,34	22,38	24	0	0	67,4	53,2	14,16	0,7	0,7	-
16.08.2025	2,13	1,143	69,12	46,91	0	67,71	46,24	21,47	24	0	0	67,7	53,1	14,62	0,7	0,7	-
17.08.2025	2,182	1,179	69,57	46,46	0	68,18	45,88	22,3	24	0	0	67,5	52,8	14,71	0,7	0,7	-
18.08.2025	2,204	1,194	69,78	46,28	0	68,34	45,69	22,65	24	0	0	67,4	52,6	14,84	0,7	0,7	-
19.08.2025	2,142	1,136	68,74	46,15	0	67,32	45,61	21,71	24	0	0	67,3	52,3	14,98	0,7	0,7	-
20.08.2025	2,195	1,187	68,93	45,36	0	67,52	44,87	22,65	24	0	0	67,2	52,1	15,05	0,7	0,7	-
21.08.2025	2,324	1,293	70,59	44,88	0	69,16	44,4	24,76	24	0	0	67	52,1	14,92	0,7	0,7	-
22.08.2025	2,262	1,239	69,32	44,64	0	67,91	44,16	23,75	24	0	0	67,1	52	15,1	0,7	0,7	-
23.08.2025	2,35	1,309	70,15	43,94	0	68,76	43,46	25,3	24	0	0	66,8	51,6	15,18	0,7	0,7	-
Итого:	63,228	0	2038,6	1396,84	0	1996,45	1380,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,228																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	194,051	6362,15	4485,48	0	6232,32	4437,57
23.08.2025	257,279	8400,75	5882,32	0	8228,77	5818,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:25:21