

#9210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8542
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153697
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	1,843	0,936	61,99	42,98	0	60,78	42,5	18,28	24	0	0	66	51	14,96	0,7	0,7	-
24.08.2021	1,838	0,931	61,94	43,01	0	60,71	42,53	18,18	24	0	0	65,9	50,9	15,02	0,7	0,7	-
25.08.2021	1,789	0,882	60,82	42,91	0	59,6	42,43	17,17	24	0	0	66,3	50,9	15,36	0,7	0,7	-
26.08.2021	1,812	0,915	61,27	42,77	0	60,07	42,29	17,78	24	0	0	66,1	51	15,09	0,7	0,7	-
27.08.2021	1,788	0,892	60,94	42,85	0	59,74	42,37	17,37	24	0	0	66,2	51	15,11	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,898	0,997	62,67	42,67	0	61,44	42,19	19,25	24	0	0	66,2	51,4	14,78	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,911	1,017	63,12	42,63	0	61,9	42,15	19,75	24	0	0	65,6	51,1	14,55	0,7	0,7	-
30.08.2021	1,893	0,987	62,61	42,73	0	61,37	42,25	19,12	24	0	0	66,1	51,2	14,89	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,832	0,923	61,71	42,95	0	60,5	42,47	18,03	24	0	0	66	50,9	15,1	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,922	1,002	62,87	42,71	0	61,6	42,23	19,37	24	0	0	66,3	51,2	15,09	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,928	0,995	62,87	42,77	0	61,62	42,29	19,33	24	0	0	66,3	51,1	15,22	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,811	0,902	61,15	42,91	0	59,92	42,43	17,49	24	0	0	66,4	51,2	15,28	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,914	0,981	62,77	42,96	0	61,53	42,48	19,05	24	0	0	66,3	51	15,27	0,7	0,7	-
05.09.2021	2,003	1,048	64,24	42,97	0	62,99	42,49	20,5	24	0	0	66	50,8	15,24	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,951	1,014	63,52	43,05	0	62,28	42,57	19,71	24	0	0	66,1	50,9	15,17	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,914	0,975	62,73	43,03	0	61,46	42,55	18,91	24	0	0	66,6	51,2	15,34	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,911	0,995	62,93	42,84	0	61,68	42,36	19,32	24	0	0	66	51	15,01	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,82	0,921	61,6	43,06	0	60,39	42,58	17,81	24	0	0	66,3	51,3	14,95	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,75	0,897	61,4	43,14	0	60,23	42,66	17,57	24	0	0	65	50,8	14,25	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,811	0,932	61,56	43,06	0	60,36	42,58	17,78	24	0	0	66,6	51,9	14,67	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,852	0,994	62,62	42,88	0	61,4	42,4	19	24	0	0	66	51,8	14,14	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,765	0,903	61,23	43,11	0	60	42,63	17,37	24	0	0	66,1	51,6	14,45	0,7	0,7	-
14.09.2021	1,785	0,897	61,21	43,18	0	59,99	42,7	17,29	24	0	0	66,4	51,5	14,94	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,883	1,005	63,05	42,97	0	61,82	42,49	19,33	24	0	0	66	51,7	14,27	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,85	0,961	62,46	43,08	0	61,23	42,6	18,63	24	0	0	65,8	51,2	14,63	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,803	0,921	62,71	44,12	0	61,5	43,64	17,86	24	0	0	65,6	51,2	14,45	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,973	1,02	65,99	45,42	0	64,68	44,94	19,74	24	0	0	66,2	51,4	14,8	0,7	0,7	-
19.09.2021	2,078	1,14	68,13	44,87	0	66,84	44,39	22,45	24	0	0	64,3	50	14,28	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,949	0,971	65,14	45,32	0	63,86	44,84	19,02	24	0	0	66,2	50,9	15,36	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,966	0,964	64,69	45,3	0	63,38	44,82	18,56	24	0	0	67,6	51,7	15,9	0,7	0,7	-
22.09.2021	2,109	1,104	66,92	44,91	0	65,57	44,43	21,14	24	0	0	67,2	51,7	15,51	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,929	0,956	64,43	44,96	0	63,15	44,48	18,67	24	0	0	66,3	50,8	15,54	0,7	0,7	-
Итого:	60,281	0	2013,29	1388,12	0	1973,59	1372,76	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,281																

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	359,146	11744,34	8175,12	0	11503,54	8081,27
23.09.2021	419,427	13757,63	9563,24	0	13477,13	9454,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:51:30