

#9184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8497
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207543
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,186	-0,328	331,71	336,45	323,55	329,65	-6,1	24	0	0	74,7	66,9	7,79	0,7	0,5	2,5
02.03.2021	2,13	-0,328	335,32	340,15	327,18	333,32	-6,14	24	0	0	74	66,4	7,55	0,7	0,5	3,2
03.03.2021	2,291	-0,358	340,75	345,63	331,91	338,26	-6,35	24	0	0	76,8	68,8	8	0,7	0,5	1,3
04.03.2021	2,233	-0,344	335,11	339,89	326,48	332,72	-6,24	24	0	0	76,3	68,4	7,93	0,7	0,5	1,3
05.03.2021	2,414	-0,358	334,9	339,59	325,76	331,99	-6,23	24	0	0	79	70,5	8,52	0,7	0,5	-0,7
06.03.2021	2,417	-0,36	336,78	341,52	327,7	334,01	-6,31	24	0	0	78,4	70	8,5	0,7	0,5	1,4
07.03.2021	2,328	-0,338	331,43	336,07	322,87	328,97	-6,1	24	0	0	76,6	68,4	8,28	0,7	0,5	1,7
08.03.2021	2,377	-0,354	330,11	334,77	321,2	327,39	-6,19	24	0	0	78,6	70	8,52	0,7	0,5	0
09.03.2021	2,459	-0,408	339,8	344,94	330,05	336,8	-6,75	24	0	0	81,4	72,7	8,69	0,7	0,5	-1,7
10.03.2021	2,442	-0,405	342,16	347,37	332,52	339,37	-6,85	24	0	0	80,4	71,8	8,58	0,7	0,5	-0,7
11.03.2021	2,354	-0,383	330,81	335,91	321,73	328,35	-6,62	24	0	0	79,4	70,8	8,53	0,7	0,5	-0,8
12.03.2021	2,187	-0,367	341,95	347,32	333,5	340,25	-6,75	24	0	0	74,7	67,1	7,67	0,7	0,5	4,6
13.03.2021	2,042	-0,332	334	339,11	326,27	332,63	-6,36	24	0	0	72	64,7	7,3	0,7	0,5	4,9
14.03.2021	2,083	-0,317	326,85	331,76	319,4	325,58	-6,18	24	0	0	71,5	63,9	7,54	0,7	0,5	3,7
15.03.2021	1,991	-0,33	329,09	334,22	321,52	327,87	-6,35	24	0	0	71,9	64,6	7,24	0,7	0,5	3,2
16.03.2021	2,018	-0,326	327,75	332,81	320,18	326,48	-6,3	24	0	0	72	64,6	7,36	0,7	0,5	2,5
17.03.2021	2,091	-0,327	326,3	331,3	318,63	324,92	-6,29	24	0	0	72,8	65,2	7,62	0,7	0,5	1,6
18.03.2021	2,106	-0,338	323,58	328,62	315,78	322,12	-6,34	24	0	0	73,7	65,9	7,76	0,7	0,5	1
19.03.2021	2,239	-0,357	322,65	327,64	314,32	320,72	-6,4	24	0	0	76,7	68,4	8,28	0,7	0,5	-1,1
20.03.2021	2,421	-0,377	325,73	330,73	316,92	323,49	-6,57	24	0	0	78,6	69,8	8,85	0,7	0,5	-1,1
21.03.2021	2,295	-0,375	335,16	340,42	326,46	333,16	-6,7	24	0	0	76,9	68,7	8,21	0,7	0,5	1,8
22.03.2021	2,335	-0,408	347,69	353,19	338,28	345,32	-7,04	24	0	0	78,7	70,6	8,13	0,7	0,5	2,6
23.03.2021	2,143	-0,398	357,78	363,5	348,72	355,82	-7,1	24	0	0	75,7	68,4	7,31	0,7	0,5	-
Итого:	51,582	0	7687,41	7802,91	7490,93	7639,19	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,582															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	884,881	185373,73	187722,16	180914,12	183797,87
23.03.2021	936,463	193061,14	195525,07	188405,05	191437,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2021 8:48:07