

#296774#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Земельная 6, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8497  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207543  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,474    | -0,015    | 400,75   | 399,93   | 391,22   | 391,87   | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 73,2   | 66,8   | 6,38 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 20.03.2026 | 2,364    | -0,02     | 405,23   | 404,63   | 395,7    | 396,47   | -0,77  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 66,7   | 6,04 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 21.03.2026 | 2,395    | -0,018    | 409,94   | 409,25   | 400,33   | 401,03   | -0,7   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 66,6   | 6,04 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 22.03.2026 | 2,438    | -0,014    | 412,8    | 412,04   | 403,07   | 403,72   | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 66,7   | 6,1  | 0,7     | 0,5     | -           |
| 23.03.2026 | 2,391    | -0,016    | 422,03   | 421,3    | 412,05   | 412,7    | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 67     | 5,86 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 24.03.2026 | 2,431    | -0,02     | 416,17   | 415,45   | 406,14   | 406,89   | -0,75  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,7   | 6,05 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 25.03.2026 | 2,484    | -0,013    | 412,83   | 411,97   | 402,9    | 403,5    | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 67,4   | 6,21 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 26.03.2026 | 2,419    | -0,012    | 407,89   | 407,07   | 398,04   | 398,62   | -0,58  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 67,8   | 6,13 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 27.03.2026 | 2,455    | -0,017    | 406,68   | 405,93   | 396,92   | 397,6    | -0,68  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 67,3   | 6,24 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 28.03.2026 | 2,468    | -0,02     | 416,55   | 415,91   | 406,55   | 407,35   | -0,8   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 67,5   | 6,14 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 29.03.2026 | 2,435    | -0,024    | 419,03   | 418,48   | 408,97   | 409,88   | -0,91  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 67,4   | 6,04 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 30.03.2026 | 2,455    | -0,024    | 420,14   | 419,56   | 410,03   | 410,9    | -0,87  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,6   | 6,07 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 31.03.2026 | 2,487    | -0,021    | 417,13   | 416,45   | 407,11   | 407,87   | -0,76  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 67,5   | 6,18 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 01.04.2026 | 2,443    | -0,021    | 409,9    | 409,21   | 400,02   | 400,8    | -0,78  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,5   | 6,18 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 02.04.2026 | 2,353    | -0,023    | 394,76   | 394,13   | 385,37   | 386,13   | -0,76  | 24       | 0       | 0      | 73,2   | 67     | 6,17 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 03.04.2026 | 2,42     | -0,021    | 400,71   | 400,14   | 391,09   | 391,89   | -0,8   | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,4   | 6,27 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 04.04.2026 | 2,387    | -0,021    | 407,67   | 407,06   | 397,92   | 398,73   | -0,81  | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 67,3   | 6,07 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 05.04.2026 | 2,393    | -0,026    | 413,4    | 412,88   | 403,44   | 404,33   | -0,89  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,7   | 6,03 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 06.04.2026 | 2,427    | -0,033    | 407,86   | 407,47   | 398,16   | 399,17   | -1,01  | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 67,1   | 6,2  | 0,7     | 0,5     | -           |
| 07.04.2026 | 2,383    | -0,043    | 403,62   | 403,37   | 393,9    | 395,05   | -1,15  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,5   | 6,18 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 08.04.2026 | 2,282    | -0,03     | 376,35   | 375,99   | 367,29   | 368,29   | -1     | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 67,3   | 6,32 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 09.04.2026 | 2,374    | -0,028    | 359,34   | 358,87   | 350,61   | 351,54   | -0,93  | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 67,2   | 6,89 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 10.04.2026 | 2,374    | -0,037    | 356,48   | 356,13   | 347,85   | 348,93   | -1,08  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 66,8   | 6,96 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 11.04.2026 | 2,35     | -0,033    | 362,73   | 362,38   | 353,96   | 354,98   | -1,02  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 67,2   | 6,76 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 12.04.2026 | 2,304    | -0,031    | 367,22   | 366,82   | 358,33   | 359,32   | -0,99  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 67,2   | 6,55 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 13.04.2026 | 2,334    | -0,026    | 370,41   | 369,95   | 361,42   | 362,32   | -0,9   | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 67,6   | 6,56 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 14.04.2026 | 2,277    | -0,04     | 372,29   | 372,12   | 363,5    | 364,67   | -1,17  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 66,4   | 6,4  | 0,7     | 0,5     | -           |
| 15.04.2026 | 1,963    | -0,036    | 318,49   | 318,43   | 311,41   | 312,43   | -1,02  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 64,1   | 6,44 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 16.04.2026 | 2,275    | -0,067    | 369,75   | 369,97   | 360,9    | 362,46   | -1,56  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 67     | 6,51 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 17.04.2026 | 2,336    | -0,044    | 372,39   | 372,19   | 363,4    | 364,57   | -1,17  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 67,3   | 6,58 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 18.04.2026 | 2,339    | -0,045    | 382,43   | 382,24   | 373,22   | 374,41   | -1,19  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 67,2   | 6,41 | 0,7     | 0,5     | -           |
| Итого:     | 73,71    | 0         | 12212,97 | 12197,32 | 11920,82 | 11948,42 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 73,71    |           |          |          |          |          |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18.03.2026 | 1033,258 | 214074,29 | 213374,89 | 208863,34 | 208771,04 |
| 18.04.2026 | 1106,968 | 226287,26 | 225572,21 | 220784,16 | 220719,46 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:52:46