

#130035#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207543	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	545,775	535,13	10.645

Подпись исполнителя



#130034#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8497
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207543
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	tl, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	0,449	0,008	350,49	350,2	342,41	342,36	0,05	24	0	0	72	70,7	1,27	0,7	0,5
02.05.2025	-	0,455	0,006	352,01	351,79	344	343,98	0,02	24	0	0	71,6	70,3	1,28	0,7	0,5
03.05.2025	-	0,422	-0,019	317,58	317,98	310,49	311,11	-0,62	24	0	1	70,5	69,1	1,43	0,7	0,5
04.05.2025	-	0,403	-0,001	349,38	349,55	341,28	341,64	-0,36	24	0	0	72,1	70,9	1,21	0,7	0,5
05.05.2025	-	0,424	-0,003	344,42	344,56	336,56	336,93	-0,37	24	0	0	71,6	70,3	1,28	0,7	0,5
06.05.2025	-	0,372	-0,021	325,81	326,42	318,83	319,62	-0,79	24	0	0	69,1	67,8	1,27	0,7	0,5
07.05.2025	-	0,449	-0,012	350,11	350,49	341,94	342,54	-0,6	24	0	0	72,5	71,1	1,38	0,7	0,5
08.05.2025	-	0,575	0	351,05	350,91	342,78	342,97	-0,19	24	0	0	72,8	71,2	1,67	0,7	0,5
09.05.2025	-	0,559	0,003	351,6	351,35	343,32	343,39	-0,07	24	0	0	72,8	71,2	1,6	0,7	0,5
10.05.2025	-	0,597	0,014	351,57	351,1	343,25	343,14	0,11	24	0	0	72,8	71,2	1,68	0,7	0,5
11.05.2025	-	0,598	0,012	349,48	349,05	341,35	341,2	0,15	24	0	0	72,4	70,7	1,68	0,7	0,5
12.05.2025	-	0,554	-0,017	348,07	348,25	339,84	340,31	-0,47	24	0	0	72,9	71,2	1,67	0,7	0,5
13.05.2025	-	0,514	-0,067	346,39	347,51	338,24	339,69	-1,45	24	0	0	72,7	70,9	1,74	0,7	0,5
14.05.2025	-	0,477	-0,062	327,03	328,14	319,43	320,81	-1,38	24	0	0	72,2	70,5	1,72	0,7	0,5
15.05.2025	-	0,499	-0,06	319,5	320,58	312,24	313,57	-1,33	24	0	0	71,5	69,7	1,81	0,7	0,5
16.05.2025	-	0,187	-0,033	148,85	149,78	145,45	146,51	-1,06	24	0	1	71,5	69,8	1,68	0,7	0,5
17.05.2025	-	0,267	-0,034	129,6	130,17	126,61	127,35	-0,74	24	0	1	72	69,6	2,41	0,7	0,5
18.05.2025	-	0,437	-0,08	322,09	323,53	314,66	316,34	-1,68	24	0	0	72,1	70,4	1,67	0,7	0,5
19.05.2025	-	0,467	-0,064	314,44	315,62	307,26	308,72	-1,46	24	0	0	71,6	69,8	1,78	0,7	0,5
20.05.2025	-	0,488	-0,042	290,76	291,6	283,97	285,08	-1,11	24	0	0	72,4	70,5	1,92	0,7	0,5
21.05.2025	-	0,478	-0,034	282,7	283,45	276,18	277,18	-1	24	0	0	72	70,1	1,91	0,7	0,5
22.05.2025	-	0,507	-0,027	289,11	289,69	282,43	283,27	-0,84	24	0	0	72,1	70,2	1,94	0,7	0,5
23.05.2025	-	0,467	-0,033	302,94	303,7	295,98	296,99	-1,01	24	0	0	71,8	70	1,74	0,7	0,5
Итого:	-	10,645	-0,566	7214,98	7225,42	7048,5	7064,7	-16,2	552	0	-	71,96	70,31	1,64	0,7	0,5

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.04.2025	535,13	104875,05	104121,65	102402,05	101952,48
23.05.2025	545,775	112090,03	111347,07	109450,55	109017,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения