

#133837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346
8497
ВКТ-7
00207543
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,494	-0,039	322,91	323,74	315,49	316,57	-1,08	24	0	0	72	70,2	1,74	0,7	0,5	-
25.05.2025	0,473	-0,037	322,9	323,73	315,5	316,58	-1,08	24	0	0	71,8	70,1	1,66	0,7	0,5	-
26.05.2025	0,495	-0,059	321,54	322,61	314,14	315,5	-1,36	24	0	0	71,8	70	1,79	0,7	0,5	-
27.05.2025	0,462	-0,076	341,89	343,22	334,08	335,69	-1,61	24	0	0	71,6	70	1,64	0,7	0,5	-
28.05.2025	0,402	-0,12	361,05	363,15	352,63	354,96	-2,33	24	0	0	72,5	71	1,51	0,7	0,5	-
29.05.2025	0,42	-0,089	361,68	363,3	353,23	355,06	-1,83	24	0	0	72,6	71,1	1,47	0,7	0,5	-
30.05.2025	0,395	-0,097	369,34	371,07	360,74	362,69	-1,95	24	0	0	72,3	70,9	1,38	0,7	0,5	-
31.05.2025	0,49	-0,048	351,49	352,5	343,91	345,16	-1,25	24	0	0	69,5	67,9	1,61	0,7	0,5	-
01.06.2025	0,483	-0,019	365,19	365,68	356,82	357,57	-0,75	24	0	0	71,7	70,2	1,44	0,7	0,5	-
02.06.2025	0,455	-0,023	365,88	366,41	357,45	358,22	-0,77	24	0	0	71,9	70,5	1,36	0,7	0,5	-
03.06.2025	0,51	-0,023	365,36	365,88	357,05	357,85	-0,8	24	0	0	71,4	69,9	1,51	0,7	0,5	-
04.06.2025	0,458	-0,058	367,05	368,2	358,69	360,07	-1,38	24	0	0	71,5	70,1	1,47	0,7	0,5	-
05.06.2025	0,47	-0,073	366,29	367,6	357,85	359,43	-1,58	24	0	0	71,9	70,3	1,55	0,7	0,5	-
06.06.2025	0,338	-0,041	295,01	296,04	288,23	289,44	-1,21	24	0	1	71,7	70,4	1,38	0,7	0,5	-
07.06.2025	0,499	0,028	370,71	370,05	362,19	361,76	0,43	24	0	0	71,8	70,6	1,26	0,7	0,5	-
08.06.2025	0,456	0,006	371,24	370,99	362,78	362,78	0	24	0	0	71,5	70,2	1,21	0,7	0,5	-
09.06.2025	0,443	0,003	371,33	371,21	362,85	362,96	-0,11	24	0	0	71,5	70,3	1,2	0,7	0,5	-
10.06.2025	0,421	-0,014	370,98	371,39	362,58	363,2	-0,62	24	0	0	71,2	70	1,23	0,7	0,5	-
11.06.2025	0,4	-0,043	371,58	372,48	363,16	364,3	-1,14	24	0	0	71,1	69,8	1,25	0,7	0,5	-
12.06.2025	0,409	-0,032	371,41	372,18	362,99	363,96	-0,97	24	0	0	71,3	70,1	1,25	0,7	0,5	-
13.06.2025	0,452	-0,004	363,94	364,06	355,6	355,98	-0,38	24	0	0	71,7	70,4	1,31	0,7	0,5	-
14.06.2025	0,396	-0,021	363,91	364,44	355,63	356,39	-0,76	24	0	0	71,4	70,2	1,2	0,7	0,5	-
15.06.2025	0,399	-0,011	362,06	362,43	353,84	354,44	-0,6	24	0	0	71,3	70,1	1,18	0,7	0,5	-
16.06.2025	0,416	-0,001	363,31	363,33	355,14	355,38	-0,24	24	0	0	71	69,8	1,17	0,7	0,5	-
17.06.2025	0,442	0,002	363,87	363,77	355,62	355,75	-0,13	24	0	0	71,4	70,1	1,23	0,7	0,5	-
18.06.2025	0,404	-0,002	363,15	363,27	354,96	355,28	-0,32	24	0	0	71,2	70	1,15	0,7	0,5	-
19.06.2025	0,396	-0,041	348,21	349,18	340,74	341,93	-1,19	24	0	0	69,1	67,8	1,33	0,7	0,5	-
20.06.2025	0,395	-0,023	360,87	361,46	352,62	353,41	-0,79	24	0	0	71,6	70,4	1,23	0,7	0,5	-
21.06.2025	0,412	-0,005	363,05	363,32	354,65	355,13	-0,48	24	0	0	72,1	70,9	1,2	0,7	0,5	-
22.06.2025	0,415	-0,004	361,95	362,18	353,62	354,08	-0,46	24	0	0	71,9	70,7	1,21	0,7	0,5	-
23.06.2025	0,413	-0,004	362,17	362,4	353,85	354,28	-0,43	24	0	0	71,9	70,7	1,2	0,7	0,5	-
Итого:	13,513	0	11081,32	11101,27	10828,63	10855,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,513															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	545,775	112090,03	111347,07	109450,55	109017,18
23.06.2025	559,288	123171,35	122448,34	120279,18	119872,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:29:43