

#142282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346
8497
ВКТ-7
00207543
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,415	-0,016	362,04	362,44	353,78	354,41	-0,63	24	0	0	71,5	70,3	1,24	0,7	0,5	-
25.06.2025	0,412	-0,014	362,87	363,27	354,46	355,08	-0,62	24	0	0	72,2	71	1,23	0,7	0,5	-
26.06.2025	0,376	-0,024	362,22	362,85	353,84	354,68	-0,84	24	0	0	72	70,8	1,16	0,7	0,5	-
27.06.2025	0,395	-0,022	363,1	363,72	354,72	355,53	-0,81	24	0	0	72	70,8	1,21	0,7	0,5	-
28.06.2025	0,411	-0,025	362,41	363,07	354,1	354,94	-0,84	24	0	0	71,8	70,5	1,27	0,7	0,5	-
29.06.2025	0,395	-0,021	362,35	362,92	354,03	354,79	-0,76	24	0	0	71,8	70,6	1,2	0,7	0,5	-
30.06.2025	0,404	-0,028	362,49	363,15	354,17	355,05	-0,88	24	0	0	71,8	70,5	1,26	0,7	0,5	-
01.07.2025	0,361	-0,046	363,04	364	354,81	355,99	-1,18	24	0	0	71,2	70	1,17	0,7	0,5	-
02.07.2025	0,405	-0,023	364,12	364,76	356,01	356,85	-0,84	24	0	0	70,6	69,4	1,24	0,7	0,5	-
03.07.2025	0,363	-0,03	359,43	360,19	351,41	352,34	-0,93	24	0	0	70,7	69,5	1,16	0,7	0,5	-
04.07.2025	0,401	-0,045	356,44	357,4	348,51	349,68	-1,17	24	0	0	70,6	69,3	1,31	0,7	0,5	-
05.07.2025	0,438	-0,041	357,71	358,6	349,71	350,83	-1,12	24	0	0	70,8	69,4	1,41	0,7	0,5	-
06.07.2025	0,39	-0,034	356,59	357,43	348,63	349,65	-1,02	24	0	0	70,8	69,5	1,25	0,7	0,5	-
07.07.2025	0,353	-0,043	360,73	361,67	352,61	353,74	-1,13	24	0	0	71	69,8	1,15	0,7	0,5	-
08.07.2025	0,382	-0,046	359,84	360,78	351,75	352,92	-1,17	24	0	0	70,9	69,6	1,25	0,7	0,5	-
09.07.2025	0,374	-0,048	359	359,98	350,93	352,13	-1,2	24	0	0	70,8	69,6	1,23	0,7	0,5	-
10.07.2025	0,317	-0,064	359,21	360,42	351,18	352,57	-1,39	24	0	0	70,7	69,6	1,1	0,7	0,5	-
11.07.2025	0,319	-0,065	348,61	349,89	340,75	342,18	-1,43	24	0	0	71,1	70	1,16	0,7	0,5	-
12.07.2025	0,356	-0,063	360,59	361,83	352,52	353,94	-1,42	24	0	0	70,9	69,6	1,22	0,7	0,5	-
13.07.2025	0,356	-0,066	360,32	361,54	352,26	353,65	-1,39	24	0	0	70,8	69,6	1,21	0,7	0,5	-
14.07.2025	0,339	-0,069	359,86	361,16	351,79	353,27	-1,48	24	0	0	70,9	69,7	1,18	0,7	0,5	-
15.07.2025	0,36	-0,07	360,97	362,29	352,81	354,36	-1,55	24	0	0	71,1	69,8	1,25	0,7	0,5	-
16.07.2025	0,318	-0,074	361,22	362,67	353,09	354,68	-1,59	24	0	0	71,1	70	1,13	0,7	0,5	-
17.07.2025	0,322	-0,086	360,03	361,72	352,04	353,89	-1,85	24	0	0	70,5	69,3	1,19	0,7	0,5	-
18.07.2025	0,326	-0,069	358,69	360,09	350,71	352,23	-1,52	24	0	0	70,7	69,5	1,15	0,7	0,5	-
19.07.2025	0,297	-0,082	358,71	360,33	350,64	352,42	-1,78	24	0	0	71	69,9	1,12	0,7	0,5	-
20.07.2025	0,326	-0,073	357,99	359,39	350,01	351,58	-1,57	24	0	0	70,6	69,5	1,16	0,7	0,5	-
21.07.2025	0,337	-0,067	358,61	359,88	350,56	352,01	-1,45	24	0	0	71	69,8	1,17	0,7	0,5	-
22.07.2025	0,318	-0,063	358,11	359,35	350,08	351,46	-1,38	24	0	0	70,9	69,8	1,11	0,7	0,5	-
23.07.2025	0,341	-0,058	360,32	361,45	352,22	353,52	-1,3	24	0	0	71	69,9	1,16	0,7	0,5	-
Итого:	10,907	0	10797,62	10828,24	10554,13	10590,37	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,907															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	559,288	123171,35	122448,34	120279,18	119872,98
23.07.2025	570,195	133968,97	133276,58	130833,31	130463,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:50:04