

#145152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346
8497
ВКТ-7
00207543
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,307	-0,064	359,81	361	351,69	353,08	-1,39	24	0	0	71,1	70	1,08	0,7	0,5	-
25.07.2025	0,317	-0,062	361,53	362,74	353,21	354,59	-1,38	24	0	0	71,9	70,8	1,11	0,7	0,5	-
26.07.2025	0,341	-0,07	357,74	359,13	349,77	351,29	-1,52	24	0	0	70,8	69,6	1,21	0,7	0,5	-
27.07.2025	0,326	-0,072	358,68	360,08	350,54	352,13	-1,59	24	0	0	71,2	70,1	1,16	0,7	0,5	-
28.07.2025	0,299	-0,094	355,85	357,63	347,82	349,79	-1,97	24	0	0	71	69,9	1,17	0,7	0,5	-
29.07.2025	0,28	-0,114	362,21	364,33	354	356,25	-2,25	24	0	0	71,3	70,2	1,13	0,7	0,5	-
30.07.2025	0,339	-0,094	368,85	370,57	360,5	362,43	-1,93	24	0	0	71,2	69,9	1,23	0,7	0,5	-
31.07.2025	0,373	-0,042	369,81	370,77	361,38	362,52	-1,14	24	0	0	71,5	70,3	1,19	0,7	0,5	-
01.08.2025	0,392	-0,026	368,48	369,16	360,12	361,01	-0,89	24	0	0	71,3	70,1	1,2	0,7	0,5	-
02.08.2025	0,417	-0,026	366,11	366,78	357,77	358,66	-0,89	24	0	0	71,5	70,2	1,28	0,7	0,5	-
03.08.2025	0,348	-0,025	365,04	365,71	356,84	357,67	-0,83	24	0	0	70,9	69,9	1,08	0,7	0,5	-
04.08.2025	0,367	-0,025	366,46	367,18	358,07	358,98	-0,91	24	0	0	71,7	70,5	1,15	0,7	0,5	-
05.08.2025	0,394	-0,039	365,71	366,57	357,3	358,38	-1,08	24	0	0	71,8	70,5	1,25	0,7	0,5	-
06.08.2025	0,404	-0,036	365,88	366,74	357,62	358,68	-1,06	24	0	0	71,2	69,9	1,27	0,7	0,5	-
07.08.2025	0,419	-0,039	367,09	368,01	358,82	359,93	-1,11	24	0	0	71,1	69,8	1,31	0,7	0,5	-
08.08.2025	0,394	-0,036	370,67	371,53	362,37	363,45	-1,08	24	0	0	70,7	69,5	1,22	0,7	0,5	-
09.08.2025	0,407	-0,034	370,91	371,72	362,54	363,58	-1,04	24	0	0	71	69,8	1,25	0,7	0,5	-
10.08.2025	0,389	-0,04	369,15	370,1	360,95	362,06	-1,11	24	0	0	70,5	69,3	1,23	0,7	0,5	-
11.08.2025	0,409	-0,047	369,78	370,8	361,51	362,71	-1,2	24	0	0	70,8	69,5	1,3	0,7	0,5	-
12.08.2025	0,391	-0,091	370,62	372,32	362,45	364,39	-1,94	24	0	0	70,2	68,8	1,36	0,7	0,5	-
13.08.2025	0,076	-0,02	95,62	96,47	94,3	95,19	-0,89	24	0	1	54,4	53,2	1,19	0,7	0,5	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,3	23,2	5,1	0,7	0,5	-
15.08.2025	-0,005	-0,005	0,08	0,48	0,08	0,48	-0,4	24	0	1	24,2	24,4	-0,2	0,7	0,5	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,2	0,23	0,7	0,5	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,3	0,61	0,7	0,5	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	20,5	0,71	0,7	0,5	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20	0,61	0,7	0,5	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	19,6	0,82	0,7	0,5	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	18,4	1,67	0,7	0,5	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	18,1	1,75	0,7	0,5	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	17,7	1,85	0,7	0,5	-
Итого:	7,384	0	7406,08	7429,82	7239,65	7267,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,384															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	570,195	133968,97	133276,58	130833,31	130463,35
23.08.2025	577,579	141375,05	140706,4	138072,96	137730,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:41:04