

#9113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Знойная 1-7, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8780
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289306
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	4,029	389,82	382,35	380,23	375,25	4,98	24	0	0	74,6	64	10,6	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	3,789	394,1	386,76	384,78	379,76	5,02	24	0	0	72,8	63	9,84	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	3,565	395,89	388,77	387,02	382,04	4,98	24	0	0	70,8	61,5	9,22	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,575	390,21	383,19	381,54	376,64	4,9	24	0	0	70,5	61,1	9,37	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,701	386,88	379,82	378,18	373,32	4,86	24	0	0	71	61,2	9,78	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	3,874	385,11	377,92	376,09	371,23	4,86	24	0	0	72,5	62,2	10,3	0,7	0,7	3
01.03.2021	4,001	383,63	376,53	374,43	369,76	4,67	24	0	0	73,6	62,9	10,69	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,938	383,3	376,2	374,3	369,54	4,76	24	0	0	72,8	62,2	10,51	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	4,208	387,24	379,83	377,47	372,67	4,8	24	0	0	75,6	64,4	11,15	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	4,126	383,97	376,62	374,37	369,59	4,78	24	0	0	75,2	64,2	11,02	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	4,411	384,91	377,26	374,67	369,83	4,84	24	0	0	77,8	66	11,76	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	4,388	386,3	378,69	376,17	371,29	4,88	24	0	0	77,4	65,8	11,66	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	4,174	383,38	375,99	373,77	368,96	4,81	24	0	0	75,4	64,3	11,16	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	4,377	380,54	373,03	370,59	365,84	4,75	24	0	0	77,2	65,4	11,81	0,7	0,7	0
09.03.2021	4,665	386,06	378,32	375,26	370,49	4,77	24	0	0	80,2	67,8	12,42	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	4,558	387,23	379,66	376,62	371,97	4,65	24	0	0	79,2	67,1	12,09	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	4,481	379,71	372,47	369,53	365,13	4,4	24	0	0	78,2	66,1	12,11	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,982	385,15	378,27	375,87	371,37	4,5	24	0	0	73,8	63,2	10,6	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,705	381,69	375,11	373,1	368,72	4,38	24	0	0	71	61,1	9,93	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	3,629	378,23	371,87	369,87	365,62	4,25	24	0	0	70,4	60,5	9,82	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,685	377,74	371,53	369,29	365,26	4,03	24	0	0	70,8	60,8	9,99	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,696	379,62	373,26	371,12	366,91	4,21	24	0	0	70,9	60,9	9,96	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,778	375,8	369,46	367,19	363,11	4,08	24	0	0	71,6	61,3	10,3	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,878	373,22	366,8	364,49	360,42	4,07	24	0	0	72,5	61,8	10,63	0,7	0,7	1
19.03.2021	4,186	373,67	366,89	364,28	360,07	4,21	24	0	0	75,3	63,8	11,49	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	4,443	378,2	371,15	368,25	363,95	4,3	24	0	0	77,5	65,4	12,06	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	4,233	381,46	374,53	371,78	367,43	4,35	24	0	0	75,9	64,5	11,38	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	4,383	391,88	384,67	381,55	377,1	4,45	24	0	0	77,4	65,9	11,48	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	4,027	397,21	390,21	387,39	382,87	4,52	24	0	0	74,8	64,4	10,4	0,7	0,7	-
Итого:	117,485	11142,15	10937,16	10869,2	10736,14	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,485														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	953,742	91985,73	90359,98	89737,05	88696,21
23.03.2021	1071,227	103127,88	101297,14	100606,25	99432,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 07.04.2021 9:06:28