

#9109#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Знойная 1-7, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8780  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00289306  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т  | dM2, т   | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.02.2021 | 4,029    | 389,82   | 382,35   | 380,23  | 375,25   | 4,98   | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 64     | 10,6  | 0,7     | 0,7     | 4,6         |
| 24.02.2021 | 3,789    | 394,1    | 386,76   | 384,78  | 379,76   | 5,02   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 63     | 9,84  | 0,7     | 0,7     | 8,2         |
| 25.02.2021 | 3,565    | 395,89   | 388,77   | 387,02  | 382,04   | 4,98   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 61,5   | 9,22  | 0,7     | 0,7     | 10,7        |
| 26.02.2021 | 3,575    | 390,21   | 383,19   | 381,54  | 376,64   | 4,9    | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 61,1   | 9,37  | 0,7     | 0,7     | 4,9         |
| 27.02.2021 | 3,701    | 386,88   | 379,82   | 378,18  | 373,32   | 4,86   | 24       | 0       | 0      | 71     | 61,2   | 9,78  | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 28.02.2021 | 3,874    | 385,11   | 377,92   | 376,09  | 371,23   | 4,86   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 62,2   | 10,3  | 0,7     | 0,7     | 3           |
| 01.03.2021 | 4,001    | 383,63   | 376,53   | 374,43  | 369,76   | 4,67   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 62,9   | 10,69 | 0,7     | 0,7     | 2,5         |
| 02.03.2021 | 3,938    | 383,3    | 376,2    | 374,3   | 369,54   | 4,76   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 62,2   | 10,51 | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 03.03.2021 | 4,208    | 387,24   | 379,83   | 377,47  | 372,67   | 4,8    | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 64,4   | 11,15 | 0,7     | 0,7     | 1,3         |
| 04.03.2021 | 4,126    | 383,97   | 376,62   | 374,37  | 369,59   | 4,78   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 64,2   | 11,02 | 0,7     | 0,7     | 1,3         |
| 05.03.2021 | 4,411    | 384,91   | 377,26   | 374,67  | 369,83   | 4,84   | 24       | 0       | 0      | 77,8   | 66     | 11,76 | 0,7     | 0,7     | -0,7        |
| 06.03.2021 | 4,388    | 386,3    | 378,69   | 376,17  | 371,29   | 4,88   | 24       | 0       | 0      | 77,4   | 65,8   | 11,66 | 0,7     | 0,7     | 1,4         |
| 07.03.2021 | 4,174    | 383,38   | 375,99   | 373,77  | 368,96   | 4,81   | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 64,3   | 11,16 | 0,7     | 0,7     | 1,7         |
| 08.03.2021 | 4,377    | 380,54   | 373,03   | 370,59  | 365,84   | 4,75   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 65,4   | 11,81 | 0,7     | 0,7     | 0           |
| 09.03.2021 | 4,665    | 386,06   | 378,32   | 375,26  | 370,49   | 4,77   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 67,8   | 12,42 | 0,7     | 0,7     | -1,7        |
| 10.03.2021 | 4,558    | 387,23   | 379,66   | 376,62  | 371,97   | 4,65   | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 67,1   | 12,09 | 0,7     | 0,7     | -0,7        |
| 11.03.2021 | 4,481    | 379,71   | 372,47   | 369,53  | 365,13   | 4,4    | 24       | 0       | 0      | 78,2   | 66,1   | 12,11 | 0,7     | 0,7     | -0,8        |
| 12.03.2021 | 3,982    | 385,15   | 378,27   | 375,87  | 371,37   | 4,5    | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 63,2   | 10,6  | 0,7     | 0,7     | 4,6         |
| 13.03.2021 | 3,705    | 381,69   | 375,11   | 373,1   | 368,72   | 4,38   | 24       | 0       | 0      | 71     | 61,1   | 9,93  | 0,7     | 0,7     | 4,9         |
| 14.03.2021 | 3,629    | 378,23   | 371,87   | 369,87  | 365,62   | 4,25   | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 60,5   | 9,82  | 0,7     | 0,7     | 3,7         |
| 15.03.2021 | 3,685    | 377,74   | 371,53   | 369,29  | 365,26   | 4,03   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 60,8   | 9,99  | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 16.03.2021 | 3,696    | 379,62   | 373,26   | 371,12  | 366,91   | 4,21   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 60,9   | 9,96  | 0,7     | 0,7     | 2,5         |
| 17.03.2021 | 3,778    | 375,8    | 369,46   | 367,19  | 363,11   | 4,08   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 61,3   | 10,3  | 0,7     | 0,7     | 1,6         |
| 18.03.2021 | 3,878    | 373,22   | 366,8    | 364,49  | 360,42   | 4,07   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 61,8   | 10,63 | 0,7     | 0,7     | 1           |
| 19.03.2021 | 4,186    | 373,67   | 366,89   | 364,28  | 360,07   | 4,21   | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 63,8   | 11,49 | 0,7     | 0,7     | -1,1        |
| 20.03.2021 | 4,443    | 378,2    | 371,15   | 368,25  | 363,95   | 4,3    | 24       | 0       | 0      | 77,5   | 65,4   | 12,06 | 0,7     | 0,7     | -1,1        |
| 21.03.2021 | 4,233    | 381,46   | 374,53   | 371,78  | 367,43   | 4,35   | 24       | 0       | 0      | 75,9   | 64,5   | 11,38 | 0,7     | 0,7     | 1,8         |
| 22.03.2021 | 4,383    | 391,88   | 384,67   | 381,55  | 377,1    | 4,45   | 24       | 0       | 0      | 77,4   | 65,9   | 11,48 | 0,7     | 0,7     | 2,6         |
| 23.03.2021 | 4,027    | 397,21   | 390,21   | 387,39  | 382,87   | 4,52   | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 64,4   | 10,4  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 117,485  | 11142,15 | 10937,16 | 10869,2 | 10736,14 | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 117,485  |          |          |         |          |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т   |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 22.02.2021 | 953,742  | 91985,73  | 90359,98  | 89737,05  | 88696,21 |
| 23.03.2021 | 1071,227 | 103127,88 | 101297,14 | 100606,25 | 99432,35 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 29.03.2021 7:27:03        |