

#74755#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Знойная 1-7, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00289306	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	339,409	232,857	106.552

Подпись исполнителя



*04.02.24 небашев*

#74241#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8780  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00289306  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.03.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	3,593	427,27	432,4	417,71	424,79	-7,08	24	0	0	70,8	62,2	8,6	0,7	0,7
25.02.2024	-	3,598	426,78	432,1	417,17	424,42	-7,25	24	0	0	71	62,4	8,62	0,7	0,7
26.02.2024	-	3,547	428,29	433,76	418,7	426,07	-7,37	24	0	0	70,7	62,3	8,47	0,7	0,7
27.02.2024	-	3,578	430,66	516,44	421,01	507,27	-86,26	24	0	1	70,9	62,4	8,48	0,7	0,7
28.02.2024	-	3,574	427,8	537,75	418,22	528,28	-110,06	24	0	1	70,7	62,2	8,55	0,7	0,7
29.02.2024	-	3,63	422,17	493,91	412,71	485,25	-72,54	24	0	1	70,8	62	8,81	0,7	0,7
01.03.2024	-	3,571	430,86	506,07	421,21	497,14	-75,93	24	0	1	70,8	62,2	8,5	0,7	0,7
02.03.2024	-	3,59	429,77	512,87	420,21	503,86	-83,65	24	0	1	70,6	62,1	8,53	0,7	0,7
03.03.2024	-	3,572	428,16	520,57	418,61	511,39	-92,78	24	0	1	70,6	62,1	8,54	0,7	0,7
04.03.2024	-	3,608	417,95	465,34	408,67	457,22	-48,55	24	0	1	70,5	61,7	8,84	0,7	0,7
05.03.2024	-	3,615	413,22	383,43	404,09	376,83	27,26	24	0	1	70,4	61,5	8,93	0,7	0,7
06.03.2024	-	3,74	415,83	496,91	406,36	488,14	-81,78	24	0	1	71,4	62,2	9,22	0,7	0,7
07.03.2024	-	3,963	417,54	481,74	407,43	472,73	-65,3	24	0	1	73,9	64,2	9,7	0,7	0,7
08.03.2024	-	3,983	419,09	511,83	408,91	502,21	-93,3	24	0	1	74	64,3	9,68	0,7	0,7
09.03.2024	-	4,097	416,87	492,99	406,45	483,51	-77,06	24	0	1	75,3	65,2	10,07	0,7	0,7
10.03.2024	-	3,989	415,99	637,74	405,88	625,85	-219,97	24	0	1	74,2	64	10,14	0,7	0,7
11.03.2024	-	3,766	415,03	570,2	405,44	559,97	-154,53	24	0	1	72,1	62,8	9,32	0,7	0,7
12.03.2024	-	3,651	412,38	612,52	403,05	601,76	-198,71	24	0	1	71,1	62	9,13	0,7	0,7
13.03.2024	-	3,62	419,37	616,83	410,03	606,06	-196,03	24	0	1	70,6	61,9	8,76	0,7	0,7
14.03.2024	-	3,55	429,82	521,64	420,28	512,49	-92,21	24	0	1	70,5	62	8,49	0,7	0,7
15.03.2024	-	3,461	433,02	535,72	423,42	526,29	-102,87	24	0	1	70,3	62,1	8,2	0,7	0,7
16.03.2024	-	3,472	428,14	571,07	418,59	560,98	-142,39	24	0	1	70,6	62,3	8,28	0,7	0,7
17.03.2024	-	3,691	407,66	619,51	398,27	608,45	-210,18	24	0	1	71,9	62,6	9,37	0,7	0,7
18.03.2024	-	3,881	409,61	701,8	399,75	688,75	-289	24	0	1	73,6	64	9,65	0,7	0,7
19.03.2024	-	3,814	408,99	616,45	399,34	605,15	-205,81	24	0	1	72,9	63,4	9,49	0,7	0,7
20.03.2024	-	3,718	414,45	596,12	404,91	585,43	-180,52	24	0	1	71,9	62,8	9,14	0,7	0,7
21.03.2024	-	3,586	418,92	501,47	409,54	492,66	-83,12	24	0	1	70,9	62,1	8,76	0,7	0,7
22.03.2024	-	3,562	416,63	526,65	407,28	517,41	-110,13	24	0	1	70,8	62	8,76	0,7	0,7
23.03.2024	-	3,532	412,26	457,61	403,04	449,58	-46,54	24	0	1	70,8	62	8,77	0,7	0,7
Итого:	-	106,552	12194,53	15303,44	11916,28	15029,94	-3113,66	696	0	-	71,54	62,59	8,96	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	232,857	24019,01	24276,97	23412,61	23803,45
23.03.2024	339,409	36213,54	39580,41	35328,89	38833,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения