

#121156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Знойная 1-7, Калининград
5346
8780
ВКТ-7
00289306
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,758	427,13	428,8	417,1	420,89	-3,79	24	0	0	72,7	63,7	9,01	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,634	422,2	423,93	412,6	416,4	-3,8	24	0	0	71,3	62,5	8,81	0,7	0,7	-
26.02.2025	3,575	429,13	430,99	419,51	423,34	-3,83	24	0	0	70,9	62,4	8,52	0,7	0,7	-
27.02.2025	3,56	432,09	434,03	422,42	426,36	-3,94	24	0	0	70,8	62,3	8,43	0,7	0,7	-
28.02.2025	3,565	437,94	440,28	428,17	432,47	-4,3	24	0	0	70,7	62,4	8,32	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,751	429,39	431,3	419,36	423,38	-4,02	24	0	0	72,5	63,5	8,95	0,7	0,7	-
02.03.2025	3,672	432,85	434,86	422,93	427,03	-4,1	24	0	0	71,7	63	8,68	0,7	0,7	-
03.03.2025	3,589	435,16	437,59	425,35	429,76	-4,41	24	0	0	71,1	62,7	8,44	0,7	0,7	-
04.03.2025	3,538	437,35	440,16	427,54	432,3	-4,76	24	0	0	70,8	62,6	8,28	0,7	0,7	-
05.03.2025	3,532	440,97	443,35	431,09	435,41	-4,32	24	0	0	70,8	62,6	8,2	0,7	0,7	-
06.03.2025	3,48	447,34	449,78	437,35	441,74	-4,39	24	0	0	70,7	62,7	7,96	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,441	447,3	449,73	437,33	441,65	-4,32	24	0	0	70,6	62,8	7,87	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,428	446,86	449,21	436,88	441,14	-4,26	24	0	0	70,7	62,8	7,85	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,457	447,62	449,98	437,59	441,87	-4,28	24	0	0	70,8	62,9	7,9	0,7	0,7	-
10.03.2025	3,386	451,54	454,01	441,49	445,8	-4,31	24	0	0	70,6	62,9	7,67	0,7	0,7	-
11.03.2025	3,462	453,33	455,7	443,29	447,59	-4,3	24	0	0	70,3	62,5	7,81	0,7	0,7	-
12.03.2025	3,536	469,53	472,11	459,05	463,62	-4,57	24	0	0	70,6	62,9	7,7	0,7	0,7	-
13.03.2025	3,647	439,46	441,53	429,35	433,49	-4,14	24	0	0	71,8	63,3	8,49	0,7	0,7	-
14.03.2025	3,801	435,96	437,81	425,55	429,56	-4,01	24	0	0	73,4	64,4	8,93	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,971	437,37	439,09	426,62	430,64	-4,02	24	0	0	74,6	65,2	9,31	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,942	436,82	438,53	426,08	430,11	-4,03	24	0	0	74,4	65,2	9,25	0,7	0,7	-
17.03.2025	4,05	433,56	435,07	422,72	426,59	-3,87	24	0	0	75,2	65,7	9,58	0,7	0,7	-
18.03.2025	3,835	437,27	439,03	426,93	430,84	-3,91	24	0	0	73	64	8,99	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,671	436,54	438,45	426,65	430,62	-3,97	24	0	0	71,3	62,7	8,6	0,7	0,7	-
20.03.2025	3,595	440,36	442,47	430,47	434,56	-4,09	24	0	0	71	62,6	8,36	0,7	0,7	-
21.03.2025	3,537	443,08	445,28	433,12	437,28	-4,16	24	0	0	70,9	62,8	8,17	0,7	0,7	-
22.03.2025	3,575	442,92	445,08	433,03	437,12	-4,09	24	0	0	70,8	62,6	8,25	0,7	0,7	-
23.03.2025	3,533	444,03	446,27	434,13	438,31	-4,18	24	0	0	70,6	62,5	8,14	0,7	0,7	-
Итого:	101,521	12315,1	12374,42	12033,7	12149,87	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,521														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	958,065	107575,83	111689,52	105021,74	109615,62
23.03.2025	1059,586	119890,93	124063,94	117055,44	121765,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:35:42