

#83990#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Знойная 1-7, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289306
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	2,33	207,09	210,59	202,59	207,32	-4,73	24	0	0	69,5	58	11,51	0,7	0,7	4,7
19.04.2024	3,599	357,72	363,34	349,81	357,35	-7,54	24	0	0	70,4	60,1	10,29	0,7	0,7	4,2
20.04.2024	3,548	352,42	357,41	344,61	351,49	-6,88	24	0	0	70,4	60,1	10,3	0,7	0,7	3,6
21.04.2024	3,533	347,36	351,98	339,64	346,18	-6,54	24	0	0	70,4	60	10,4	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	3,579	348,22	352,69	340,4	346,8	-6,4	24	0	0	70,9	60,4	10,51	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	3,649	348,52	352,81	340,5	346,76	-6,26	24	0	0	71,8	61,1	10,71	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	3,514	348,12	353,1	340,34	347,21	-6,87	24	0	0	70,7	60,4	10,33	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	3,459	355,74	360,77	347,85	354,72	-6,87	24	0	0	70,4	60,5	9,95	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	3,424	362,8	369,29	354,66	362,93	-8,27	24	0	0	71	61,3	9,65	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	3,354	381,95	387,68	373,43	380,9	-7,47	24	0	0	70,7	61,8	8,98	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	3,209	384,21	389,74	375,71	382,93	-7,22	24	0	0	70,3	61,8	8,55	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	3,169	380,43	385,7	371,94	378,95	-7,01	24	0	0	70,6	62,1	8,53	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	3,115	386,26	391,66	377,58	384,63	-7,05	24	0	0	70,9	62,6	8,26	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	2,946	359,81	364,72	351,89	358,37	-6,48	24	0	0	70,2	61,8	8,37	0,7	0,7	-
02.05.2024	1,679	189,95	192,1	185,78	188,85	-3,07	24	0	1	69,9	60,9	8,99	0,7	0,7	-
Итого:	48,107	5110,6	5183,58	4996,73	5095,39	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,107														

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.04.2024	397,704	43732,69	47569,4	42681,26	46680,17
02.05.2024	445,811	48843,29	52752,98	47677,99	51775,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 9:25:23