

#9101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Знойная 1-7, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289306
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,325	378,18	371,6	370,44	365,78	4,66	24	0	0	67,3	58,3	8,98	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,372	374,72	368,14	367,01	362,37	4,64	24	0	0	67,6	58,4	9,2	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	3,366	364,22	357,94	356,81	352,44	4,37	24	0	0	67,2	57,8	9,44	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,411	369,1	362,74	361,46	357,06	4,4	24	0	0	67,8	58,4	9,44	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	3,355	375,64	369,16	367,95	363,39	4,56	24	0	0	67,3	58,2	9,12	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,298	377,81	371,34	370,03	365,47	4,56	24	0	0	67,7	58,8	8,93	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,65	160,16	157,21	156,9	154,87	2,03	24	0	0	67,4	56,9	10,54	0,7	0,7	-
Итого:	21,777	2399,83	2358,13	2350,6	2321,38	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,777														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1177,019	114780,77	112747,01	112011,61	110696,27
30.04.2021	1198,796	117180,6	115105,14	114362,21	113017,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:27:00