

#9093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 26.04.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Знойная 1-7, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289306  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,466	123,43	121,26	120,57	119,26	1,31	24	0	1	72,2	59,9	12,34	0,7	0,7	-
Итого:	1,466	123,43	121,26	120,57	119,26	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,466														

Общее время работы системы, ч 24  
Период нормальной работы системы, ч 24

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1988,147	194912,53	191330,25	190256,15	187884,83
26.04.2022	1989,613	195035,96	191451,51	190376,72	188004,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.05.2022 15:27:27