

#121180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 17-27, Калининград
5346
7085
ВКТ-9
4156
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,589	0	343,122	0	0	339,192	0	0	24	0	0	0	49,8	42,2	0	0,44	0,41	0	-
25.02.2025	2,717	0	343,279	0	0	339,189	0	0	24	0	0	0	50,8	42,8	0	0,44	0,41	0	-
26.02.2025	2,433	0	341,144	0	0	337,393	0	0	24	0	0	0	48,8	41,6	0	0,44	0,41	0	-
27.02.2025	2,291	0	342,382	0	0	338,84	0	0	24	0	0	0	47,4	40,6	0	0,44	0,41	0	-
28.02.2025	2,341	0	342,617	0	0	339,03	0	0	24	0	0	0	47,7	40,8	0	0,44	0,41	0	-
01.03.2025	2,704	0	341,184	0	0	337,088	0	0	24	0	0	0	51	43	0	0,44	0,41	0	-
02.03.2025	2,545	0	341,837	0	0	337,979	0	0	24	0	0	0	49,5	42	0	0,44	0,41	0	-
03.03.2025	2,332	0	341,764	0	0	338,258	0	0	24	0	0	0	47,2	40,3	0	0,44	0,41	0	-
04.03.2025	2,187	0	339,982	0	0	336,755	0	0	24	0	0	0	45,4	39	0	0,45	0,41	0	-
05.03.2025	2,093	0	341,114	0	0	337,976	0	0	24	0	0	0	44,8	38,6	0	0,45	0,41	0	-
06.03.2025	1,968	0	341,202	0	0	338,186	0	0	24	0	0	0	44	38,1	0	0,45	0,41	0	-
07.03.2025	1,916	0	339,704	0	0	336,691	0	0	24	0	0	0	44	38,3	0	0,44	0,41	0	-
08.03.2025	1,897	0	340,989	0	0	337,979	0	0	24	0	0	0	43,9	38,3	0	0,45	0,42	0	-
09.03.2025	1,885	0	341,459	0	0	338,414	0	0	24	0	0	0	44,1	38,6	0	0,44	0,41	0	-
10.03.2025	1,813	0	339,704	0	0	336,738	0	0	24	0	0	0	43,7	38,3	0	0,44	0,41	0	-
11.03.2025	1,912	0	341,402	0	0	338,352	0	0	24	0	0	0	44,2	38,5	0	0,45	0,41	0	-
12.03.2025	2,129	0	342,157	0	0	338,792	0	0	24	0	0	0	46,2	39,9	0	0,44	0,41	0	-
13.03.2025	2,336	0	340,202	0	0	336,606	0	0	24	0	0	0	47,9	41	0	0,44	0,41	0	-
14.03.2025	2,682	0	342,079	0	0	337,932	0	0	24	0	0	0	51,2	43,3	0	0,44	0,41	0	-
15.03.2025	2,681	0	342,354	0	0	338,202	0	0	24	0	0	0	51,2	43,2	0	0,44	0,41	0	-
16.03.2025	2,681	0	340,567	0	0	336,51	0	0	24	0	0	0	50,8	42,8	0	0,44	0,41	0	-
17.03.2025	2,952	0	342,539	0	0	338,019	0	0	24	0	0	0	53,4	44,7	0	0,44	0,41	0	-
18.03.2025	2,705	0	342,452	0	0	338,341	0	0	24	0	0	0	50,9	42,9	0	0,44	0,41	0	-
19.03.2025	2,317	0	340,087	0	0	336,597	0	0	24	0	0	0	47,2	40,3	0	0,44	0,41	0	-
20.03.2025	2,235	0	341,654	0	0	338,201	0	0	24	0	0	0	46,8	40,2	0	0,44	0,41	0	-
21.03.2025	1,896	0	341,499	0	0	338,525	0	0	24	0	0	0	43,7	38	0	0,45	0,41	0	-
22.03.2025	2,179	0	340,362	0	0	336,957	0	0	24	0	0	0	46,6	40,1	0	0,44	0,41	0	-
23.03.2025	1,521	0	185,053	0	0	183,403	0	0	22,2	1,8	786433	32774	44,1	34,7	0	0,43	0,42	0	-
Итого:	63,937	0	9403,89	0	0	9306,145	0	0	670,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,937																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670,2

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1247,215	159573,922	0	0	157677,156	0	0	11204,02	768	8368,7	0
23.03.2025	1311,15	168977,812	0	0	166983,297	0	0	11874,22	1438,2	8370,5	1,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:27:48