

#126282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 17-27, Калининград
5346
7085
ВКТ-9
4156
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,894	0	279,307	0	0	276,72	0	0	24	0	0	0	44,9	36,9	0	0,44	0,41	0	-
25.03.2025	2,127	0	357,071	0	0	353,609	0	0	24	0	0	0	45,9	39,9	0	0,45	0,41	0	-
26.03.2025	1,831	0	355,733	0	0	352,746	0	0	24	0	0	0	43	37,8	0	0,45	0,42	0	-
27.03.2025	1,97	0	353,651	0	0	350,477	0	0	24	0	0	0	44,3	38,6	0	0,45	0,42	0	-
28.03.2025	1,913	0	354,486	0	0	351,331	0	0	24	0	0	0	44,1	38,6	0	0,45	0,41	0	-
29.03.2025	1,866	0	353,188	0	0	350,034	0	0	24	0	0	0	44,2	38,8	0	0,45	0,41	0	-
30.03.2025	1,766	0	353,904	0	0	350,901	0	0	24	0	0	0	43,2	38,1	0	0,45	0,41	0	-
31.03.2025	1,879	0	353,986	0	0	350,881	0	0	24	0	0	0	43,8	38,4	0	0,45	0,41	0	-
01.04.2025	2,102	0	351,966	0	0	348,611	0	0	24	0	0	0	45,6	39,5	0	0,45	0,41	0	-
02.04.2025	1,985	0	353,138	0	0	349,881	0	0	24	0	0	0	44,8	39,2	0	0,45	0,41	0	-
03.04.2025	1,852	0	353,166	0	0	350,05	0	0	24	0	0	0	43,9	38,6	0	0,45	0,42	0	-
04.04.2025	1,834	0	351,261	0	0	348,205	0	0	24	0	0	0	43,6	38,4	0	0,45	0,42	0	-
05.04.2025	2,442	0	354,321	0	0	350,502	0	0	24	0	0	0	48,4	41,4	0	0,45	0,41	0	-
06.04.2025	2,851	0	358,756	0	0	354,253	0	0	24	0	0	0	52,1	44,1	0	0,44	0,41	0	-
07.04.2025	2,545	0	357,991	0	0	353,907	0	0	24	0	0	0	49,6	42,5	0	0,45	0,41	0	-
08.04.2025	2,343	0	355,121	0	0	351,41	0	0	24	0	0	0	47,6	41	0	0,45	0,41	0	-
09.04.2025	2,224	0	356,071	0	0	352,516	0	0	24	0	0	0	46,6	40,3	0	0,45	0,42	0	-
10.04.2025	2,673	0	355,138	0	0	350,936	0	0	24	0	0	0	50,6	43	0	0,45	0,42	0	-
11.04.2025	2,131	0	355,186	0	0	351,747	0	0	24	0	0	0	45,9	39,8	0	0,45	0,42	0	-
12.04.2025	2,045	0	356,346	0	0	353,008	0	0	24	0	0	0	45,2	39,4	0	0,45	0,42	0	-
13.04.2025	1,818	0	354,038	0	0	350,941	0	0	24	0	0	0	43,8	38,6	0	0,45	0,42	0	-
14.04.2025	1,754	0	354,601	0	0	351,441	0	0	24	0	0	0	44,1	39,1	0	0,45	0,42	0	-
15.04.2025	0,995	0	202,269	0	0	200,449	0	0	14,13	9,87	1	32774	44,3	36,6	0	0,29	0,26	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,2	23,3	0	0,06	0,05	0	-
Итого:	46,84	0	7930,695	0	0	7854,556	0	0	542,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,84																		

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч542,13

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1311,15	168977,812	0	0	166983,297	0	0	11874,22	694,2	8370,5	1,8
16.04.2025	1357,99	176908,5	0	0	174837,859	0	0	12416,35	1236,33	8404,37	59,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:36:45