

Куйбышева,17-27 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС	
22.11.24	1.1	0,410	55,355	54,193	0,000	0,000	1,161	56,347	54,987	0,000	0,000	1,360	61,93	55,55	6,38	46,55	0,500	0,209	11:48	12:12	11:48	00:00	00:00	10:20	01:52	00:00	0,1,I	1,2,9,F	
23.11.24	1.1	0,987	106,496	99,499	0,000	0,000	6,998	108,435	100,995	0,000	0,000	7,439	62,60	56,50	6,10	47,50	0,500	0,262	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
24.11.24	1.1	0,986	108,087	102,294	0,000	0,000	5,793	110,055	103,810	0,000	0,000	6,245	62,62	56,07	6,55	47,07	0,500	0,259	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
25.11.24	1.1	0,948	109,169	104,177	0,000	0,000	4,992	111,158	105,727	0,000	0,000	5,432	62,64	56,17	6,47	47,17	0,500	0,258	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
26.11.24	1.1	0,967	110,077	104,813	0,000	0,000	5,263	112,087	106,377	0,000	0,000	5,711	62,72	56,25	6,47	47,25	0,500	0,257	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
27.11.24	1.1	0,924	108,867	104,307	0,000	0,000	4,560	110,856	105,865	0,000	0,000	4,992	62,74	56,29	6,45	47,29	0,500	0,257	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
28.11.24	1.1	0,938	110,856	106,141	0,000	0,000	4,716	112,878	107,726	0,000	0,000	5,153	62,67	56,28	6,39	47,28	0,500	0,258	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
29.11.24	1.1	0,932	111,037	106,455	0,000	0,000	4,582	113,055	108,039	0,000	0,000	5,017	62,57	56,17	6,40	47,17	0,500	0,262	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
30.11.24	1.1	0,979	111,597	106,225	0,000	0,000	5,372	113,625	107,802	0,000	0,000	5,824	62,56	56,11	6,45	47,11	0,500	0,261	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
01.12.24	1.1	1,022	112,150	106,034	0,000	0,000	6,116	114,187	107,605	0,000	0,000	6,582	62,54	56,04	6,50	47,04	0,500	0,260	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
02.12.24	1.1	0,951	111,970	107,343	0,000	0,000	4,627	114,006	108,935	0,000	0,000	5,071	62,58	56,09	6,49	47,09	0,500	0,262	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
03.12.24	1.1	0,991	113,190	107,644	0,000	0,000	5,546	115,251	109,249	0,000	0,000	6,003	62,63	56,23	6,40	47,23	0,500	0,263	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
04.12.24	1.1	0,983	112,557	107,187	0,000	0,000	5,369	114,604	108,781	0,000	0,000	5,824	62,59	56,15	6,44	47,15	0,500	0,265	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
05.12.24	1.1	0,994	112,260	106,641	0,000	0,000	5,619	114,301	108,225	0,000	0,000	6,077	62,58	56,12	6,46	47,12	0,500	0,263	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
06.12.24	1.1	0,983	112,858	107,820	0,000	0,000	5,039	114,906	109,411	0,000	0,000	5,495	62,51	55,94	6,57	46,94	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
07.12.24	1.1	0,980	112,285	107,328	0,000	0,000	4,957	114,321	108,909	0,000	0,000	5,413	62,49	55,88	6,61	46,88	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
08.12.24	1.1	1,092	113,688	106,449	0,000	0,000	7,240	115,752	108,020	0,000	0,000	7,732	62,52	55,95	6,57	46,95	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
09.12.24	1.1	0,995	111,392	105,992	0,000	0,000	5,400	113,415	107,556	0,000	0,000	5,860	62,53	55,92	6,61	46,92	0,500	0,266	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
10.12.24	1.1	1,023	113,120	107,173	0,000	0,000	5,948	115,176	108,760	0,000	0,000	6,417	62,56	56,04	6,52	47,04	0,500	0,266	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
11.12.24	1.1	1,031	113,790	107,555	0,000	0,000	6,235	115,859	109,154	0,000	0,000	6,706	62,57	56,15	6,42	47,15	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
12.12.24	1.1	0,973	108,134	102,349	0,000	0,000	5,785	110,101	103,871	0,000	0,000	6,230	62,58	56,16	6,42	47,16	0,500	0,252	22:55	01:06	22:55	00:00	00:00	00:01	01:05	00:00	0,1,I	1,2,F	
13.12.24	1.1	0,939	111,713	106,862	0,000	0,000	4,851	113,745	108,458	0,000	0,000	5,288	62,59	56,28	6,31	47,28	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1,I	F
14.12.24	1.1	1,013	112,808	106,806	0,000	0,000	6,002	114,857	108,392	0,000	0,000	6,466	62,54	56,11	6,43	47,11	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
15.12.24	1.1	1,079	113,870	106,939	0,000	0,000	6,930	115,933	108,515	0,000	0,000	7,418	62,47	55,89	6,58	46,89	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
16.12.24	1.1	1,046	113,410	107,623	0,000	0,000	5,788	115,459	109,190	0,000	0,000	6,269	62,37	55,56	6,81	46,56	0,500	0,268	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
17.12.24	1.1	1,030	113,288	107,535	0,000	0,000	5,753	115,337	109,111	0,000	0,000	6,227	62,41	55,74	6,67	46,74	0,500	0,267	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
18.12.24	1.1	1,012	112,852	107,071	0,000	0,000	5,780	114,902	108,657	0,000	0,000	6,245	62,55	56,05	6,50	47,05	0,500	0,263	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
19.12.24	1.1	0,987	113,310	107,909	0,000	0,000	5,401	115,369	109,513	0,000	0,000	5,857	62,56	56,14	6,42	47,14	0,500	0,263	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
20.12.24	1.1	0,996	113,428	108,073	0,000	0,000	5,355	115,484	109,669	0,000	0,000	5,816	62,47	55,95	6,52	46,95	0,500	0,264	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
22.12.24	1.1	1,082	113,681	106,501	0,000	0,000	7,180	115,751	108,083	0,000	0,000	7,668	62,62	56,13	6,49	47,13	0,500	0,263	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тг, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	30,262	3409,977	3240,266	0,000	0,000	180,987	3471,945	3288,312	0,000	0,000	183,633	62,54	56,06	6,48	47,06	0,500	0,261	730:43	13:18	730:43	00:00	00:00	10:21	02:57	00:00	0,1, I	1,2,9, F
Среднее	1.1	0,976	109,910	104,431	0,000	0,000	5,479	111,907	105,980	0,000	0,000	5,928	62,54	56,06	6,48	47,06	0,500	0,261	23:33	00:27	23:33	00:00	00:00	00:21	00:06	00:00	--	--
На 22.11.24	1.1	694,618	70350,062	65438,445	0,000	0,000	5090,457	71601,180	66379,164	0,000	0,000	5222,016	61,63	55,59	6,04	46,59	0,500	0,278	16217:05	1099:57	16217:05	00:00	00:00	782:22	319:23	00:00	I	1
На 22.12.24	1.1	724,880	73760,039	68678,711	0,000	0,000	5271,444	75073,125	69667,477	0,000	0,000	5405,648	62,62	56,13	6,49	47,13	0,500	0,263	16947:48	1113:15	16947:48	00:00	00:00	792:43	322:20	00:00	I	



Куйбышева,17-27 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
22.11.24	2.9	1,576	158,192	0,000	0,000	160,308	0,000	0,000	53,32	38,57	14,75	0,293	0,273	12:03	11:57	12:03	00:00	00:00	11:57	00:00	00:00		1,2,F
23.11.24	2.9	3,313	338,456	0,000	0,000	343,307	0,000	0,000	55,27	45,48	9,79	0,436	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.11.24	2.9	3,104	336,904	0,000	0,000	341,482	0,000	0,000	53,81	44,60	9,21	0,435	0,408	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.11.24	2.9	2,397	338,381	0,000	0,000	342,022	0,000	0,000	47,95	40,87	7,08	0,440	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.11.24	2.9	1,922	337,253	0,000	0,000	340,172	0,000	0,000	43,36	37,66	5,70	0,443	0,412	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.11.24	2.9	2,213	337,731	0,000	0,000	341,084	0,000	0,000	46,22	39,67	6,55	0,440	0,411	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.11.24	2.9	2,324	328,057	0,000	0,000	331,542	0,000	0,000	47,77	40,68	7,09	0,440	0,411	23:41	00:19	23:41	00:00	00:00	00:00	00:19	00:00	0	F
29.11.24	2.9	2,342	339,521	0,000	0,000	343,130	0,000	0,000	47,78	40,86	6,92	0,438	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.11.24	2.9	2,263	327,060	0,000	0,000	330,365	0,000	0,000	46,60	39,69	6,91	0,438	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.12.24	2.9	2,598	327,014	0,000	0,000	330,783	0,000	0,000	49,74	41,80	7,94	0,437	0,411	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.12.24	2.9	2,637	325,494	0,000	0,000	329,333	0,000	0,000	50,26	42,16	8,10	0,435	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.12.24	2.9	2,276	325,994	0,000	0,000	329,398	0,000	0,000	47,35	40,38	6,97	0,437	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.12.24	2.9	2,574	327,109	0,000	0,000	330,865	0,000	0,000	49,52	41,65	7,87	0,436	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.12.24	2.9	2,583	326,017	0,000	0,000	329,830	0,000	0,000	50,05	42,13	7,92	0,436	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.12.24	2.9	2,858	326,801	0,000	0,000	330,898	0,000	0,000	51,74	43,00	8,74	0,436	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.12.24	2.9	3,135	327,044	0,000	0,000	331,605	0,000	0,000	54,51	44,93	9,58	0,433	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.12.24	2.9	2,944	325,736	0,000	0,000	330,040	0,000	0,000	53,08	44,04	9,04	0,434	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.12.24	2.9	2,804	326,054	0,000	0,000	330,143	0,000	0,000	51,75	43,16	8,59	0,436	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.12.24	2.9	3,148	327,053	0,000	0,000	331,627	0,000	0,000	54,59	44,96	9,63	0,433	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.12.24	2.9	2,807	325,907	0,000	0,000	330,083	0,000	0,000	52,24	43,63	8,61	0,434	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.12.24	2.9	2,682	327,923	0,000	0,000	331,830	0,000	0,000	50,52	42,35	8,17	0,435	0,408	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.12.24	2.9	3,166	331,075	0,000	0,000	335,725	0,000	0,000	54,70	45,14	9,56	0,431	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.12.24	2.9	3,318	330,516	0,000	0,000	335,432	0,000	0,000	56,32	46,28	10,04	0,431	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.12.24	2.9	2,950	329,356	0,000	0,000	333,722	0,000	0,000	53,16	44,20	8,96	0,434	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.12.24	2.9	2,216	329,763	0,000	0,000	332,975	0,000	0,000	45,77	39,05	6,72	0,441	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.12.24	2.9	2,192	330,869	0,000	0,000	334,010	0,000	0,000	45,23	38,60	6,63	0,443	0,412	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.12.24	2.9	2,290	329,488	0,000	0,000	332,872	0,000	0,000	46,98	40,03	6,95	0,437	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.12.24	2.9	1,986	329,614	0,000	0,000	332,612	0,000	0,000	44,35	38,32	6,03	0,440	0,410	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.12.24	2.9	2,059	330,526	0,000	0,000	333,565	0,000	0,000	44,57	38,33	6,24	0,440	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.12.24	2.9	2,461	329,479	0,000	0,000	333,145	0,000	0,000	48,88	41,41	7,47	0,436	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	79,750	10059,305	0,000	0,000	10176,633	0,000	0,000	49,91	41,79	8,13	0,432	0,405	731:44	12:16	731:44	00:00	00:00	11:57	00:19	00:00	0	1,2,F
Среднее	2.9	2,571	324,346	0,000	0,000	328,130	0,000	0,000	49,91	41,79	8,13	0,432	0,405	23:35	00:25	23:35	00:00	00:00	00:24	00:01	00:00	—	—
На 22.11.24	2.9	984,185	126968,492	0,000	0,000	128476,711	0,000	0,000	52,14	43,30	8,84	0,432	0,407	8977:30	8339:13	8977:30	00:00	00:00	7515:42	824:39	00:00		
На 22.12.24	2.9	1063,935	137027,797	0,000	0,000	138653,344	0,000	0,000	48,88	41,41	7,47	0,436	0,409	9709:14	8351:29	9709:14	00:00	00:00	7527:39	824:58	00:00		

