

#8784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 29-39, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4531
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104489
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,278	374,27	378,7	370,49	375,77	-5,28	24	0	0	46,2	40,1	6,11	0,6	0,3	4
25.04.2021	2,419	373,16	377,58	369,25	374,59	-5,34	24	0	0	47,2	40,7	6,5	0,6	0,3	3,7
26.04.2021	2,721	375,16	379,41	370,79	376,11	-5,32	24	0	0	49,9	42,6	7,29	0,6	0,3	2,9
27.04.2021	2,517	374,72	379,04	370,58	375,89	-5,31	24	0	0	48,4	41,6	6,75	0,6	0,3	4,1
28.04.2021	2,254	373,15	377,55	369,43	374,63	-5,2	24	0	0	46,2	40,2	6,06	0,6	0,3	6,7
29.04.2021	1,956	374,33	379,01	370,98	376,36	-5,38	24	0	0	43,7	38,4	5,23	0,6	0,3	9,3
30.04.2021	0,918	178,18	180,8	176,6	179,54	-2,94	24	0	0	43,4	38,2	5,15	0,6	0,3	-
Итого:	15,063	2422,97	2452,09	2398,12	2432,89	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,063														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	961,468	110222,01	110618,61	108948	109733,43
30.04.2021	976,531	112644,98	113070,7	111346,12	112166,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 10:53:13