

#9610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 41-51, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6665
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207673
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,829	0,618	70,35	58,86	69,25	58,06	11,19	24	0	0	58,2	55,1	3,05	0,4	0,38	8,2
25.02.2021	0,823	0,607	70,17	58,86	69,06	58,06	11	24	0	0	58,2	55,2	3,08	0,4	0,38	10,7
26.02.2021	0,765	0,555	69,03	58,67	67,94	57,92	10,02	24	0	0	58,2	55	3,18	0,4	0,38	4,9
27.02.2021	0,861	0,656	70,57	58,34	69,45	57,6	11,85	24	0	0	58	55	3,02	0,4	0,38	3,2
28.02.2021	0,866	0,666	70,52	58,05	69,42	57,33	12,09	24	0	0	57,8	55	2,87	0,4	0,38	3
01.03.2021	0,811	0,622	69,76	58,1	68,66	57,38	11,28	24	0	0	57,8	55	2,8	0,4	0,38	2,5
02.03.2021	0,852	0,622	69,55	57,87	68,46	57,15	11,31	24	0	0	58,2	54,9	3,34	0,4	0,38	3,2
03.03.2021	0,787	0,593	69,16	58,07	68,1	57,35	10,75	24	0	0	57,9	55	2,89	0,4	0,38	1,3
04.03.2021	0,732	0,548	68,31	58,05	67,26	57,33	9,93	24	0	0	57,7	54,9	2,75	0,4	0,38	1,3
05.03.2021	0,829	0,625	69,82	58,13	68,72	57,41	11,31	24	0	0	58	55	2,99	0,4	0,38	-0,7
06.03.2021	0,814	0,613	69,68	58,19	68,57	57,46	11,11	24	0	0	58	55	2,95	0,4	0,38	1,4
07.03.2021	0,833	0,612	69,47	57,94	68,34	57,22	11,12	24	0	0	58,1	54,9	3,22	0,4	0,38	1,7
08.03.2021	0,912	0,688	70,84	58,01	69,73	57,28	12,45	24	0	0	58,2	55	3,22	0,4	0,38	0
09.03.2021	0,8	0,601	68,86	57,6	67,77	56,86	10,91	24	0	0	57,9	55	2,92	0,4	0,38	-1,7
10.03.2021	0,753	0,563	67,82	57,3	66,78	56,58	10,2	24	0	0	57,8	55	2,84	0,4	0,38	-0,7
11.03.2021	0,764	0,583	68,47	57,44	67,42	56,72	10,7	24	0	0	57,2	54,5	2,7	0,4	0,38	-0,8
12.03.2021	0,813	0,61	68,11	56,69	67,04	55,97	11,07	24	0	0	58	54,9	3,05	0,4	0,38	4,6
13.03.2021	0,765	0,588	67,76	56,81	66,74	56,09	10,65	24	0	0	57,7	55	2,67	0,4	0,38	4,9
14.03.2021	0,969	0,769	71,03	56,7	69,92	55,98	13,94	24	0	0	58	55,1	2,86	0,4	0,38	3,7
15.03.2021	0,826	0,619	68,41	56,81	67,32	56,09	11,23	24	0	0	58,2	55,1	3,07	0,4	0,38	3,2
16.03.2021	0,823	0,614	68,48	56,98	67,38	56,26	11,12	24	0	0	58,2	55,1	3,11	0,4	0,38	2,5
17.03.2021	0,828	0,611	68,37	56,99	67,3	56,27	11,03	24	0	0	58,3	55,1	3,26	0,4	0,38	1,6
18.03.2021	0,814	0,599	68,31	57,17	67,24	56,44	10,8	24	0	0	58,4	55,2	3,23	0,4	0,38	1
19.03.2021	0,804	0,59	68,03	57	66,96	56,28	10,68	24	0	0	58,3	55,1	3,21	0,4	0,38	-1,1
20.03.2021	0,923	0,703	69,78	56,7	68,65	55,98	12,67	24	0	0	58,4	55,2	3,26	0,4	0,38	-1,1
21.03.2021	0,863	0,636	68,6	56,75	67,51	56,03	11,48	24	0	0	58,5	55,1	3,38	0,4	0,38	1,8
22.03.2021	0,761	0,555	62,18	51,79	61,19	51,13	10,06	22	2	1	58,4	55	3,39	0,4	0,38	-
Итого:	22,22	0	1861,44	1549,87	1832,18	1530,23	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,22															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	906,363	96932,2	84637,5	95391,89	83383,7
22.03.2021	928,583	98793,64	86187,37	97224,07	84913,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 10:07:35