

#9605#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Куйбышева 41-51, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6665  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207673  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,907	0,672	88	75,7	86,61	74,59	12,02	24	0	0	58,5	55,8	2,74	0,4	0,38	9,5
25.03.2023	0,889	0,637	86,51	74,77	85,14	73,71	11,43	24	0	0	58,6	55,6	2,97	0,4	0,38	7,8
26.03.2023	0,919	0,663	85,64	73,34	84,28	72,38	11,9	24	0	0	58,6	55,5	3,04	0,4	0,38	6
27.03.2023	0,887	0,638	85,43	73,6	84,07	72,63	11,44	24	0	0	58,6	55,6	2,99	0,4	0,38	2,1
28.03.2023	0,91	0,671	85,45	73,05	84,09	72,07	12,02	24	0	0	58,6	55,7	2,87	0,4	0,38	-1,5
29.03.2023	0,947	0,703	85,9	72,89	84,52	71,93	12,59	24	0	0	58,6	55,7	2,89	0,4	0,38	1,7
30.03.2023	0,891	0,66	85,21	72,97	83,84	72,01	11,83	24	0	0	58,4	55,6	2,81	0,4	0,38	7,1
31.03.2023	0,829	0,59	84,04	73,05	82,68	72,09	10,59	24	0	0	58,6	55,7	2,9	0,4	0,38	8,9
01.04.2023	0,913	0,665	85,24	72,89	83,89	71,93	11,96	24	0	0	58,6	55,6	2,92	0,4	0,38	5,2
02.04.2023	0,907	0,664	85,07	72,75	83,7	71,79	11,91	24	0	0	58,4	55,5	2,96	0,4	0,38	3,9
03.04.2023	0,854	0,606	84,16	72,89	82,83	71,93	10,9	24	0	0	58,4	55,4	3	0,4	0,38	1,7
04.04.2023	0,863	0,617	84,32	72,83	82,97	71,87	11,1	24	0	0	58,5	55,6	2,97	0,4	0,38	-0,1
05.04.2023	0,908	0,658	84,86	72,63	83,49	71,67	11,82	24	0	0	58,6	55,6	2,97	0,4	0,38	1
06.04.2023	0,877	0,631	84,26	72,56	82,92	71,6	11,32	24	0	0	58,6	55,6	2,98	0,4	0,38	2,3
07.04.2023	0,834	0,589	83,71	72,75	82,39	71,79	10,6	24	0	0	58,5	55,6	2,96	0,4	0,38	9,6
08.04.2023	0,868	0,632	84,32	72,62	82,98	71,66	11,32	24	0	0	58,6	55,7	2,87	0,4	0,38	10,3
09.04.2023	0,986	0,744	86,01	72,31	84,63	71,35	13,28	24	0	0	58,7	55,8	2,85	0,4	0,38	8,2
10.04.2023	0,809	0,577	83,54	72,9	82,24	71,93	10,31	24	0	0	58,6	55,8	2,81	0,4	0,38	7,9
11.04.2023	0,893	0,666	84,97	72,69	83,65	71,72	11,93	24	0	0	58,3	55,6	2,71	0,4	0,38	10
12.04.2023	0,858	0,623	84,07	72,54	82,72	71,58	11,14	24	0	0	58,5	55,7	2,84	0,4	0,38	11,3
13.04.2023	0,941	0,717	85,44	72,27	84,09	71,31	12,78	24	0	0	58,4	55,7	2,73	0,4	0,38	9,5
14.04.2023	0,846	0,618	85,13	73,66	83,77	72,65	11,12	24	0	0	58,2	55,4	2,73	0,4	0,38	11
15.04.2023	0,898	0,645	85,15	72,99	83,81	72,03	11,78	24	0	0	57,9	55	2,98	0,4	0,38	10,4
16.04.2023	0,972	0,724	86,25	72,84	84,89	71,88	13,01	24	0	0	58,4	55,5	2,94	0,4	0,38	6,1
17.04.2023	0,88	0,643	84,67	72,82	83,33	71,84	11,49	24	0	0	58,6	55,7	2,88	0,4	0,38	7,2
18.04.2023	0,916	0,676	85,14	72,65	83,77	71,69	12,08	24	0	0	58,6	55,7	2,88	0,4	0,38	9,5
19.04.2023	0,843	0,612	83,97	72,64	82,64	71,68	10,96	24	0	0	58,5	55,7	2,8	0,4	0,38	-
20.04.2023	0,934	0,702	85,36	72,41	84,01	71,45	12,56	24	0	0	58,5	55,7	2,77	0,4	0,38	-
21.04.2023	0,903	0,663	84,77	72,51	83,42	71,55	11,87	24	0	0	58,4	55,6	2,89	0,4	0,38	-
22.04.2023	1,045	0,8	87,07	72,3	85,69	71,34	14,35	24	0	0	58,5	55,6	2,88	0,4	0,38	-
23.04.2023	0,995	0,756	86,23	72,22	84,87	71,26	13,61	24	0	0	58,3	55,5	2,78	0,4	0,38	-
Итого:	27,922	0	2639,89	2261,04	2597,93	2230,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,922															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	126,918	12171,12	10445,4	11978,56	10300,05
23.04.2023	154,84	14811,01	12706,44	14576,49	12530,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2023 7:27:50