

#9609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 41-51, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6665
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207673
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,798	0,605	67,94	56,63	66,88	55,91	10,97	24	0	0	57,9	55	2,93	0,4	0,38	4
25.04.2021	0,856	0,657	69,01	56,76	67,94	56,04	11,9	24	0	0	57,9	55	2,94	0,4	0,38	3,7
26.04.2021	0,781	0,584	67,66	56,7	66,59	55,98	10,61	24	0	0	57,9	55	2,96	0,4	0,38	2,9
27.04.2021	0,79	0,598	68,01	56,87	66,93	56,15	10,78	24	0	0	57,9	55	2,92	0,4	0,38	4,1
28.04.2021	0,713	0,527	66,91	57,04	65,88	56,32	9,56	24	0	0	57,7	54,9	2,84	0,4	0,38	6,7
29.04.2021	0,799	0,612	68,33	56,9	67,27	56,18	11,09	24	0	0	57,8	55	2,8	0,4	0,38	9,3
30.04.2021	0,811	0,619	68,42	56,82	67,34	56,1	11,24	24	0	0	57,9	55,1	2,84	0,4	0,38	7
01.05.2021	0,869	0,654	68,68	56,42	67,59	55,7	11,89	24	0	0	58	54,8	3,22	0,4	0,38	7,3
02.05.2021	0,743	0,53	66,71	56,71	65,69	55,99	9,7	24	0	0	57,6	54,4	3,22	0,4	0,38	6,2
03.05.2021	0,847	0,621	67,95	56,25	66,87	55,53	11,34	24	0	0	57,9	54,5	3,38	0,4	0,38	5,8
04.05.2021	0,869	0,655	68,73	56	67,73	55,31	12,42	24	0	0	56,1	53	3,08	0,4	0,38	9,6
05.05.2021	0,816	0,598	67,5	56,3	66,45	55,58	10,87	24	0	0	57,9	54,6	3,32	0,4	0,38	10,4
06.05.2021	0,825	0,602	67,67	56,3	66,61	55,58	11,03	24	0	0	57,9	54,5	3,38	0,4	0,38	6,9
07.05.2021	0,804	0,575	67,19	56,36	66,14	55,64	10,5	24	0	0	58	54,5	3,47	0,4	0,38	6,9
08.05.2021	0,929	0,693	69,32	56,26	68,22	55,54	12,68	24	0	0	58	54,5	3,46	0,4	0,38	6,3
09.05.2021	0,855	0,633	68,14	56,19	67,07	55,47	11,6	24	0	0	57,8	54,5	3,31	0,4	0,38	11,1
10.05.2021	0,864	0,647	68,44	56,33	67,38	55,61	11,77	24	0	0	57,9	54,6	3,26	0,4	0,38	17,8
11.05.2021	0,839	0,631	68,45	56,61	67,4	55,89	11,51	24	0	0	57,8	54,7	3,11	0,4	0,38	19,7
12.05.2021	0,776	0,57	67,26	56,54	66,2	55,82	10,38	24	0	0	57,9	54,8	3,08	0,4	0,38	19,2
13.05.2021	0,779	0,578	67,5	56,68	66,43	55,96	10,47	24	0	0	57,9	54,9	3,02	0,4	0,38	9,9
14.05.2021	0,808	0,602	67,83	56,55	66,75	55,83	10,92	24	0	0	58,1	55	3,1	0,4	0,38	10,6
15.05.2021	0,857	0,647	68,55	56,45	67,48	55,73	11,75	24	0	0	58	55	3,1	0,4	0,38	10
16.05.2021	0,82	0,61	67,36	55,96	66,31	55,24	11,07	24	0	0	58	54,8	3,18	0,4	0,38	12,5
17.05.2021	0,82	0,611	66,94	55,47	65,88	54,75	11,13	24	0	0	58	54,9	3,16	0,4	0,38	14,5
18.05.2021	0,775	0,565	66,43	55,83	65,4	55,11	10,29	24	0	0	58,1	54,9	3,2	0,4	0,38	11,4
19.05.2021	0,787	0,578	66,58	55,75	65,54	55,03	10,51	24	0	0	58	54,8	3,24	0,4	0,38	10,4
20.05.2021	0,792	0,583	66,74	55,84	65,7	55,12	10,58	24	0	0	58	54,8	3,23	0,4	0,38	-
21.05.2021	0,784	0,574	66,54	55,8	65,53	55,08	10,45	24	0	0	58	54,8	3,22	0,4	0,38	14
22.05.2021	0,896	0,681	68,56	55,76	67,46	55,04	12,42	24	0	0	58	54,9	3,18	0,4	0,38	-
23.05.2021	0,888	0,68	68,24	55,57	67,17	54,85	12,32	24	0	0	58	54,9	3,17	0,4	0,38	-
Итого:	24,59	0	2033,59	1689,65	2001,83	1668,08	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,59															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	954,515	100938,3	87966,8	99335,17	86670,71
23.05.2021	979,105	102971,89	89656,45	101337	88338,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:12:30