

#9608#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Куйбышева 41-51, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6665  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207673  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,812	0,635	87,76	76,23	86,41	75,03	11,38	24	0	0	57,8	55,8	2,04	0,4	0,38	-
25.05.2023	0,881	0,696	87,1	74,38	85,72	73,3	12,42	24	0	0	58	55,9	2,15	0,4	0,38	-
26.05.2023	0,832	0,638	85,39	73,54	84,04	72,53	11,51	24	0	0	58	55,8	2,21	0,4	0,38	-
27.05.2023	0,844	0,661	85,65	73,44	84,29	72,44	11,85	24	0	0	58	55,8	2,19	0,4	0,38	-
28.05.2023	0,868	0,684	85,8	73,25	84,47	72,25	12,22	24	0	0	58	55,8	2,2	0,4	0,38	-
29.05.2023	0,781	0,595	84,29	73,32	83,01	72,35	10,66	24	0	0	58	55,8	2,24	0,4	0,38	-
30.05.2023	0,942	0,759	86,94	72,99	85,59	72,01	13,58	24	0	0	57,9	55,8	2,16	0,4	0,38	-
31.05.2023	0,525	0,402	53,59	46,18	52,76	45,57	7,19	24	0	1	58	55,6	2,38	0,4	0,38	-
01.06.2023	0,843	0,629	84,09	72,39	82,78	71,43	11,35	24	0	0	58	55,4	2,58	0,4	0,38	-
02.06.2023	0,816	0,612	84,16	72,74	82,83	71,78	11,05	24	0	0	57,8	55,3	2,47	0,4	0,38	-
03.06.2023	0,834	0,641	84,17	72,29	82,86	71,33	11,53	24	0	0	57,9	55,6	2,32	0,4	0,38	-
04.06.2023	0,848	0,654	83,93	71,83	82,62	70,87	11,75	24	0	0	58	55,6	2,34	0,4	0,38	-
05.06.2023	0,835	0,637	83,44	71,64	82,14	70,68	11,46	24	0	0	57,9	55,5	2,43	0,4	0,38	-
06.06.2023	0,83	0,647	90,48	78,59	89,04	77,5	11,54	24	0	0	58	56	2,04	0,4	0,38	-
07.06.2023	0,875	0,682	85,33	72,76	84	71,79	12,21	24	0	0	58,1	55,8	2,28	0,4	0,38	-
08.06.2023	0,784	0,586	83,24	72,35	81,94	71,39	10,55	24	0	0	58,1	55,7	2,39	0,4	0,38	-
09.06.2023	0,745	0,566	82,69	72,19	81,39	71,23	10,16	24	0	0	57,9	55,8	2,17	0,4	0,38	-
10.06.2023	0,823	0,66	84,46	72,31	83,16	71,35	11,81	24	0	0	57,7	55,7	1,99	0,4	0,38	-
11.06.2023	0,814	0,65	83,74	71,74	82,43	70,78	11,65	24	0	0	57,6	55,6	1,98	0,4	0,38	-
12.06.2023	0,799	0,626	82,88	71,3	81,6	70,34	11,26	24	0	0	57,8	55,7	2,12	0,4	0,38	-
13.06.2023	0,808	0,619	81,99	70,58	80,71	69,63	11,08	24	0	0	57,9	55,6	2,36	0,4	0,38	-
14.06.2023	0,83	0,653	84,31	72,29	83	71,32	11,68	24	0	0	58	55,9	2,1	0,4	0,38	-
15.06.2023	0,732	0,561	82,65	72,33	81,38	71,37	10,01	24	0	0	58	55,9	2,1	0,4	0,38	-
16.06.2023	0,824	0,651	84,13	72,16	82,8	71,2	11,6	24	0	0	58,1	55,9	2,13	0,4	0,38	-
17.06.2023	0,782	0,607	83,28	72,07	81,95	71,11	10,84	24	0	0	58,1	56	2,13	0,4	0,38	-
18.06.2023	0,816	0,642	83,88	72,08	82,55	71,12	11,43	24	0	0	58,1	56	2,14	0,4	0,38	-
19.06.2023	0,775	0,588	83,04	72,2	81,75	71,23	10,52	24	0	0	58,1	55,8	2,25	0,4	0,38	-
20.06.2023	0,786	0,601	82,83	71,8	81,56	70,84	10,72	24	0	0	58,1	55,8	2,27	0,4	0,38	-
21.06.2023	0,746	0,568	82,44	71,95	81,15	70,99	10,16	24	0	0	58,1	55,9	2,2	0,4	0,38	-
22.06.2023	0,711	0,537	82,17	72,3	80,9	71,33	9,57	24	0	0	58,2	56	2,15	0,4	0,38	-
23.06.2023	0,759	0,59	84,69	73,96	83,34	72,87	10,47	24	0	0	58,2	56,2	2,06	0,4	0,38	-
Итого:	24,9	0	2584,54	2229,18	2544,17	2198,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,9															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	181,96	17342,62	14843,86	17068,83	14639,93
23.06.2023	206,86	19927,16	17073,04	19613	16838,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.06.2023 7:30:51