

#130553#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 31.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 31.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1622,628	1622,628	0
Количество тепловой энергии, система 2	2111,54	2104,223	7.317

Подпись исполнителя



с 01.06.25 по февраль



#130551#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 31.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6664
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207673
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	20,8	-1,98	0,6	0,4
25.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	21,5	-2,01	0,6	0,4
26.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	21,3	-1,76	0,6	0,4
27.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	21,8	-1,97	0,6	0,4
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	22,7	-1,94	0,6	0,4
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	22,2	-1,82	0,6	0,4
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	21,6	-1,87	0,6	0,4
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	21,7	-1,75	0,6	0,4
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	192	0	-	19,85	21,7	-1,89	0,6	0,4

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	1622,628	205795,03	201150,88	203479,36	199482,84
31.05.2025	1622,628	205795,03	201150,88	203479,36	199482,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#130552#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 31.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6665
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207673
Номер системы 2
Отчёт сформирован 02.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,944	0,739	90,98	78,01	89,43	76,81	12,62	24	0	0	60,6	58,3	2,3	0,4	0,38
25.05.2025	-	0,994	0,796	91,8	77,83	90,25	76,63	13,62	24	0	0	60,5	58,3	2,22	0,4	0,38
26.05.2025	-	0,903	0,7	90,68	78,38	89,13	77,18	11,95	24	0	0	60,6	58,4	2,26	0,4	0,38
27.05.2025	-	0,931	0,736	91,04	78,14	89,5	76,94	12,56	24	0	0	60,6	58,4	2,2	0,4	0,38
28.05.2025	-	0,901	0,707	90,54	78,15	89,02	76,95	12,07	24	0	0	60,6	58,5	2,17	0,4	0,38
29.05.2025	-	0,835	0,615	89,67	78,79	88,16	77,59	10,57	24	0	0	60,6	58,1	2,49	0,4	0,38
30.05.2025	-	0,879	0,629	89,34	78,15	87,82	76,95	10,87	24	0	0	60,6	57,8	2,85	0,4	0,38
31.05.2025	-	0,93	0,737	90,75	77,78	89,22	76,59	12,63	24	0	0	60,1	57,8	2,25	0,4	0,38
Итого:	-	7,317	5,659	724,8	625,23	712,53	615,64	96,89	192	0	-	60,53	58,2	2,34	0,4	0,38

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	2104,223	96128,27	62969,46	94532,38	62025,51
31.05.2025	2111,54	96853,07	63594,69	95244,91	62641,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения