

#27987#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023


Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 41-51, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	555,461	555,461	0
Количество тепловой энергии, система 2	237,531	230,102	7.429



Подпись исполнителя  
Для



*Handwritten signature*

#27289#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6665  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207673  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,749	0,564	91,41	81,48	89,83	80,27	9,56	24	0	0	60,9	58,9	2,03	0,4	0,38
25.07.2023	-	0,568	0,417	71,91	64,57	70,68	63,62	7,06	19	5	1	60,9	58,8	2,14	0,4	0,38
26.07.2023	-	0,78	0,585	91,58	81,31	90	80,09	9,91	24	0	0	61	58,8	2,17	0,4	0,38
27.07.2023	-	0,819	0,613	92,04	81,25	90,48	80,05	10,43	24	0	0	61	58,7	2,28	0,4	0,38
28.07.2023	-	0,77	0,588	91,63	81,31	90,05	80,1	9,95	24	0	0	60,9	58,9	2,05	0,4	0,38
29.07.2023	-	0,794	0,606	91,92	81,25	90,35	80,01	10,34	24	0	0	60,9	58,9	2,04	0,4	0,38
30.07.2023	-	0,849	0,662	92,64	81,1	91,04	79,86	11,18	24	0	0	61	59	2,06	0,4	0,38
31.07.2023	-	0,84	0,654	92,56	81,13	90,96	79,91	11,05	24	0	0	61	58,9	2,04	0,4	0,38
01.08.2023	-	0,872	0,694	93,32	81,15	91,71	79,93	11,78	24	0	0	60,8	58,9	1,94	0,4	0,38
02.08.2023	-	0,183	0,169	33,51	28,77	33,23	28,53	4,7	24	0	1	41,2	41,6	-0,41	0,4	0,38
03.08.2023	-	0,016	0,018	0,97	0,2	0,97	0,2	0,77	24	0	1	20	21,7	-1,66	0,4	0,38
04.08.2023	-	0,023	0,026	1,75	0,39	1,75	0,39	1,36	24	0	1	16,8	18,9	-2,02	0,4	0,38
05.08.2023	-	0,017	0,017	1,07	0,25	1,07	0,25	0,82	24	0	1	19	20,5	-1,52	0,4	0,38
06.08.2023	-	0,01	0,01	0,9	0,31	0,9	0,31	0,59	24	0	1	20	20,8	-0,79	0,4	0,38
07.08.2023	-	0,009	0,009	0,82	0,24	0,82	0,24	0,58	24	0	1	19,4	20,2	-0,78	0,4	0,38
08.08.2023	-	0,009	0,009	0,73	0,29	0,73	0,29	0,44	24	0	1	18,6	19,5	-0,89	0,4	0,38
09.08.2023	-	0,008	0,008	0,77	0,33	0,77	0,33	0,44	24	0	1	18,2	19,1	-0,94	0,4	0,38
10.08.2023	-	0,003	0,003	0,59	0,23	0,59	0,23	0,36	24	0	1	17,8	18,7	-0,91	0,4	0,38
11.08.2023	-	0,004	0,004	0,58	0,21	0,58	0,21	0,37	24	0	1	17,9	18,5	-0,6	0,4	0,38
12.08.2023	-	0,004	0,004	0,65	0,27	0,65	0,27	0,38	24	0	1	18	18,5	-0,46	0,4	0,38
13.08.2023	-	0,009	0,009	0,79	0,25	0,79	0,25	0,54	24	0	1	18,2	18,6	-0,37	0,4	0,38
14.08.2023	-	0,008	0,008	0,68	0,22	0,68	0,22	0,46	24	0	1	18,6	18,8	-0,18	0,4	0,38
15.08.2023	-	0,006	0,006	0,53	0,2	0,53	0,2	0,33	24	0	1	19,2	19,2	-0,04	0,4	0,38
16.08.2023	-	0,011	0,011	0,84	0,33	0,84	0,33	0,51	24	0	1	19,1	19,1	-0,02	0,4	0,38
17.08.2023	-	0,007	0,007	0,66	0,22	0,66	0,22	0,44	24	0	1	19	19,2	-0,12	0,4	0,38
18.08.2023	-	0,008	0,008	0,79	0,24	0,79	0,24	0,55	24	0	1	19,1	19,3	-0,18	0,4	0,38
19.08.2023	-	0,012	0,012	0,82	0,22	0,82	0,22	0,6	24	0	1	19,5	19,8	-0,28	0,4	0,38
20.08.2023	-	0,011	0,011	1	0,37	1	0,37	0,63	24	0	1	19,4	19,5	-0,08	0,4	0,38
21.08.2023	-	0,009	0,009	0,84	0,25	0,84	0,25	0,59	24	0	1	19,4	19,4	-0,08	0,4	0,38
22.08.2023	-	0,009	0,009	0,82	0,29	0,82	0,29	0,53	24	0	1	19,2	19,4	-0,19	0,4	0,38
23.08.2023	-	0,012	0,012	0,96	0,36	0,96	0,36	0,6	24	0	1	19,1	19,4	-0,28	0,4	0,38
Итого:	-	7,429	5,762	860,08	748,99	845,89	738,04	107,85	739	5	-	31,78	31,6	0,19	0,4	0,38

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

739 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	230,102	22547,53	19376,38	22189,88	19108,33
23.08.2023	237,531	23407,61	20125,37	23035,77	19846,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения