

#30589#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	555,461	555,461	0
Количество тепловой энергии, система 2	261,281	237,531	23.75



Подпись исполнителя _____



Т.В.

#29756#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6665
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207673
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,007	0,007	0,85	0,33	0,85	0,33	0,52	24	0	1	18,4	19,3	-0,85	0,4	0,38
25.08.2023	-	0,015	0,018	1,26	0,39	1,26	0,39	0,87	24	0	1	17,3	19,3	-1,94	0,4	0,38
26.08.2023	-	0,007	0,007	0,84	0,45	0,84	0,45	0,39	24	0	1	18,9	19,5	-0,56	0,4	0,38
27.08.2023	-	0,011	0,011	0,78	0,25	0,78	0,25	0,53	24	0	1	18,9	19,3	-0,34	0,4	0,38
28.08.2023	-	0,021	0,024	1,74	0,39	1,74	0,39	1,35	24	0	1	16,2	18,4	-2,24	0,4	0,38
29.08.2023	-	0,009	0,011	0,93	0,31	0,93	0,31	0,62	24	0	1	17,8	18,7	-0,9	0,4	0,38
30.08.2023	-	0,01	0,01	0,85	0,35	0,85	0,35	0,5	24	0	1	18,5	18,8	-0,34	0,4	0,38
31.08.2023	-	1,478	1,288	80,62	57,92	79,26	57,01	22,25	24	0	1	60,3	57,9	2,39	0,4	0,38
01.09.2023	-	1,521	1,292	94,78	72,24	93,16	71,04	22,12	24	0	0	60,8	58,3	2,46	0,4	0,38
02.09.2023	-	1,511	1,282	94,49	72,14	92,85	70,94	21,91	24	0	0	60,9	58,4	2,49	0,4	0,38
03.09.2023	-	1,55	1,32	94,9	71,9	93,27	70,7	22,57	24	0	0	60,9	58,5	2,45	0,4	0,38
04.09.2023	-	1,496	1,269	94,3	72,23	92,69	71,03	21,66	24	0	0	60,9	58,5	2,45	0,4	0,38
05.09.2023	-	1,464	1,24	93,7	72,12	92,07	70,92	21,15	24	0	0	61	58,5	2,44	0,4	0,38
06.09.2023	-	0,762	0,652	41,99	29,71	41,33	29,24	12,09	24	0	1	59,2	57,6	1,54	0,4	0,38
07.09.2023	-	1,025	0,835	29,68	13,56	29,2	13,32	15,88	24	0	0	59	52,3	6,67	0,4	0,38
08.09.2023	-	0,71	0,543	22,01	11,41	21,66	11,18	10,48	24	0	0	59,3	51,4	7,94	0,4	0,38
09.09.2023	-	0,722	0,56	22,47	11,58	22,07	11,34	10,73	24	0	0	59,2	51,6	7,59	0,4	0,38
10.09.2023	-	0,823	0,651	24,14	11,56	23,74	11,32	12,42	24	0	0	59,4	52	7,41	0,4	0,38
11.09.2023	-	0,779	0,586	48,49	37,74	47,68	37,15	10,53	24	0	0	60,5	56,7	3,8	0,4	0,38
12.09.2023	-	0,822	0,622	64,85	53,73	63,74	52,97	10,77	24	0	0	60,6	57,4	3,19	0,4	0,38
13.09.2023	-	0,766	0,567	64,05	53,88	62,94	53,11	9,83	24	0	0	60,8	57,7	3,13	0,4	0,38
14.09.2023	-	0,828	0,628	63,53	52,2	62,44	51,49	10,95	24	0	0	60,5	57,4	3,18	0,4	0,38
15.09.2023	-	0,76	0,559	64,57	54,47	63,46	53,71	9,75	24	0	0	60,5	57,3	3,18	0,4	0,38
16.09.2023	-	0,806	0,611	65,35	54,36	64,26	53,61	10,65	24	0	0	60,3	57,2	3,07	0,4	0,38
17.09.2023	-	0,886	0,681	66,32	54,11	65,19	53,34	11,85	24	0	0	60,6	57,4	3,14	0,4	0,38
18.09.2023	-	0,823	0,634	59,55	48,11	58,55	47,43	11,12	24	0	1	60,4	57,2	3,14	0,4	0,38
19.09.2023	-	0,814	0,608	64,02	53,07	62,93	52,35	10,58	24	0	0	60,6	57,3	3,27	0,4	0,38
20.09.2023	-	0,885	0,673	65,02	52,95	63,94	52,23	11,71	24	0	0	60,6	57,2	3,32	0,4	0,38
21.09.2023	-	0,81	0,598	63,74	52,93	62,67	52,21	10,46	24	0	0	60,4	57	3,41	0,4	0,38
22.09.2023	-	0,784	0,582	63,94	53,43	62,86	52,7	10,16	24	0	0	60,3	57,1	3,23	0,4	0,38
23.09.2023	-	0,845	0,636	64,5	53,11	63,42	52,39	11,03	24	0	0	60,7	57,3	3,33	0,4	0,38
Итого:	-	23,75	19,005	1518,26	1172,93	1492,63	1155,2	337,43	744	0	-	50,76	48,15	2,61	0,4	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	237,531	23407,61	20125,37	23035,77	19846,37
23.09.2023	261,281	24925,87	21298,3	24528,4	21001,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения