


#33520#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	576,544	555,461	21.083
Количество тепловой энергии, система 2	286,232	261,281	24.951



#31959#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6665
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207673
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,89	0,682	65,18	52,96	64,08	52,24	11,84	24	0	0	60,6	57,3	3,31	0,4	0,38
25.09.2023	-	0,748	0,536	62,97	53,23	61,92	52,51	9,41	24	0	0	60,4	57,1	3,37	0,4	0,38
26.09.2023	-	0,817	0,606	63,91	52,97	62,82	52,25	10,57	24	0	0	60,5	57,1	3,38	0,4	0,38
27.09.2023	-	0,805	0,6	63,47	52,67	62,38	51,95	10,43	24	0	0	60,5	57,2	3,32	0,4	0,38
28.09.2023	-	0,801	0,601	63,68	52,91	62,6	52,19	10,41	24	0	0	60,5	57,3	3,25	0,4	0,38
29.09.2023	-	0,789	0,582	63,23	52,76	62,18	52,04	10,14	24	0	0	60,6	57,3	3,27	0,4	0,38
30.09.2023	-	0,801	0,592	63,45	52,74	62,37	52,02	10,35	24	0	0	60,6	57,2	3,33	0,4	0,38
01.10.2023	-	0,827	0,618	63,8	52,64	62,69	51,92	10,77	24	0	0	60,6	57,2	3,36	0,4	0,38
02.10.2023	-	0,819	0,608	63,61	52,69	62,54	51,97	10,57	24	0	0	60,6	57,2	3,39	0,4	0,38
03.10.2023	-	0,87	0,66	64,51	52,67	63,45	51,95	11,5	24	0	0	60,5	57,2	3,33	0,4	0,38
04.10.2023	-	0,805	0,591	63,33	52,65	62,27	51,93	10,34	24	0	0	60,4	57	3,42	0,4	0,38
05.10.2023	-	0,864	0,648	64,32	52,65	63,25	51,93	11,32	24	0	0	60,4	57	3,43	0,4	0,38
06.10.2023	-	0,847	0,639	82,59	71,29	81,16	70,14	11,02	24	0	0	60,7	58,1	2,54	0,4	0,38
07.10.2023	-	0,906	0,705	96,68	84,39	95,04	83	12,04	24	0	0	60,5	58,4	2,13	0,4	0,38
08.10.2023	-	0,937	0,737	97,24	84,39	95,59	83,01	12,58	24	0	0	60,6	58,5	2,09	0,4	0,38
09.10.2023	-	0,862	0,657	97,76	86,4	96,13	84,96	11,17	24	0	0	60,8	58,6	2,14	0,4	0,38
10.10.2023	-	0,854	0,646	99,11	87,85	97,42	86,41	11,01	24	0	0	60,8	58,7	2,08	0,4	0,38
11.10.2023	-	0,823	0,63	97,72	86,78	96,04	85,34	10,7	24	0	0	60,7	58,6	2,05	0,4	0,38
12.10.2023	-	0,812	0,613	96,11	85,48	94,48	84,04	10,44	24	0	0	60,7	58,6	2,12	0,4	0,38
13.10.2023	-	0,825	0,63	96,54	85,64	94,89	84,2	10,69	24	0	0	60,7	58,6	2,09	0,4	0,38
14.10.2023	-	0,809	0,616	94,56	83,88	92,95	82,48	10,47	24	0	0	60,9	58,8	2,06	0,4	0,38
15.10.2023	-	0,892	0,696	97,12	85,02	95,49	83,61	11,88	24	0	0	60,6	58,6	2,03	0,4	0,38
16.10.2023	-	0,821	0,628	95,95	85,11	94,3	83,67	10,63	24	0	0	61	58,9	2,07	0,4	0,38
17.10.2023	-	0,953	0,753	98,12	85,15	96,45	83,71	12,74	24	0	0	61	58,9	2,06	0,4	0,38
18.10.2023	-	0,832	0,641	96,23	85,18	94,59	83,74	10,85	24	0	0	60,9	58,8	2,04	0,4	0,38
19.10.2023	-	0,766	0,602	96,42	85,95	94,78	84,51	10,27	24	0	0	60,2	58,5	1,74	0,4	0,38
20.10.2023	-	0,742	0,593	96,35	85,98	94,74	84,54	10,2	24	0	0	59,8	58,2	1,55	0,4	0,38
21.10.2023	-	0,808	0,643	96,92	85,73	95,31	84,31	11	24	0	0	60,1	58,3	1,72	0,4	0,38
22.10.2023	-	0,879	0,69	97,08	85,27	95,46	83,83	11,63	24	0	0	61	58,9	2,04	0,4	0,38
23.10.2023	-	0,747	0,559	96,18	86,54	94,54	85,1	9,44	24	0	0	61	59	2,01	0,4	0,38
Итого:	-	24,951	19,002	2494,14	2159,57	2451,91	2125,5	326,41	720	0	-	60,61	58,04	2,56	0,4	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	261,281	24925,87	21298,3	24528,4	21001,57
23.10.2023	286,232	27420,01	23457,87	26980,31	23127,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения