

#9611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 22.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 41-51, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6665
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207673
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,821	0,602	72	60,89	70,86	59,93	10,93	24	0	0	58,2	55,1	3,1	0,4	0,38	5,2
24.12.2020	0,811	0,601	72,07	61,02	70,93	60,07	10,86	24	0	0	58	55	2,99	0,4	0,38	2,5
25.12.2020	0,814	0,604	72,01	60,92	70,86	59,96	10,9	24	0	0	58,2	55,2	3,03	0,4	0,38	2,6
26.12.2020	0,826	0,604	72,06	60,93	70,93	59,97	10,96	24	0	0	58,2	55,1	3,12	0,4	0,38	1,5
27.12.2020	0,894	0,683	73,58	60,83	72,44	59,94	12,5	24	0	0	57,5	54,6	2,89	0,4	0,38	-0,5
28.12.2020	0,932	0,719	74,2	60,82	73,04	59,9	13,14	24	0	0	57,5	54,5	2,96	0,4	0,38	2,2
29.12.2020	0,811	0,6	72	60,97	70,87	60,03	10,84	24	0	0	57,9	54,8	3,07	0,4	0,38	4,7
30.12.2020	1,006	0,789	74,97	60,59	73,8	59,63	14,17	24	0	0	58,4	55,4	2,98	0,4	0,38	1,6
31.12.2020	1,053	0,843	75,95	60,55	74,74	59,59	15,15	24	0	0	58,4	55,4	2,91	0,4	0,38	0,4
01.01.2021	0,781	0,569	71,69	61,21	70,56	60,25	10,31	24	0	0	58,3	55,3	3	0,4	0,38	-2,4
02.01.2021	0,755	0,546	71,23	61,22	70,09	60,26	9,83	24	0	0	58,3	55,3	2,99	0,4	0,38	-0,2
03.01.2021	0,812	0,604	72,06	60,99	70,94	60,03	10,91	24	0	0	58,1	55,2	2,96	0,4	0,38	-0,9
04.01.2021	0,801	0,59	72,04	61,17	70,9	60,21	10,69	24	0	0	58,2	55,2	2,96	0,4	0,38	-0,5
05.01.2021	0,759	0,556	71,44	61,23	70,33	60,27	10,06	24	0	0	58,1	55,2	2,89	0,4	0,38	0,4
06.01.2021	0,84	0,624	72,59	61,11	71,47	60,15	11,32	24	0	0	58,1	55	3,02	0,4	0,38	0,2
07.01.2021	0,82	0,608	72,42	61,27	71,28	60,31	10,97	24	0	0	58,3	55,3	2,97	0,4	0,38	0,2
08.01.2021	0,744	0,538	71,22	61,35	70,08	60,39	9,69	24	0	0	58,3	55,4	2,94	0,4	0,38	0,2
09.01.2021	0,792	0,571	71,75	61,24	70,6	60,28	10,32	24	0	0	58,5	55,4	3,1	0,4	0,38	-1
10.01.2021	0,923	0,711	73,73	60,76	72,58	59,8	12,78	24	0	0	58,3	55,4	2,94	0,4	0,38	-0,6
11.01.2021	0,799	0,587	71,58	60,8	70,44	59,84	10,6	24	0	0	58,3	55,3	3,03	0,4	0,38	0,3
12.01.2021	0,835	0,632	72,32	60,68	71,18	59,72	11,46	24	0	0	58	55,2	2,85	0,4	0,38	0,1
13.01.2021	0,762	0,572	71,4	60,91	70,26	59,95	10,31	24	0	0	58	55,4	2,69	0,4	0,38	0,2
14.01.2021	0,811	0,603	71,41	60,41	70,29	59,46	10,83	24	0	0	58,2	55,2	3,02	0,4	0,38	-2,7
15.01.2021	0,807	0,599	71,6	60,54	70,47	59,59	10,88	24	0	0	58,1	55,2	2,94	0,4	0,38	-6
16.01.2021	0,774	0,564	70,95	60,49	69,85	59,56	10,29	24	0	0	58	55	2,96	0,4	0,38	-8,2
17.01.2021	1,053	0,825	75,05	59,9	73,88	58,98	14,9	24	0	0	58,2	55,1	3,13	0,4	0,38	-15,6
18.01.2021	0,867	0,645	72,14	60,29	70,99	59,33	11,66	24	0	0	58,2	55,1	3,12	0,4	0,38	-7,6
19.01.2021	0,86	0,644	72,25	60,32	71,12	59,42	11,7	24	0	0	57,9	54,9	3,04	0,4	0,38	-9,6
20.01.2021	0,772	0,566	71,28	60,76	70,14	59,82	10,32	24	0	0	57,8	54,9	2,92	0,4	0,38	-0,7
21.01.2021	0,817	0,606	71,63	60,46	70,48	59,5	10,98	24	0	0	58,1	55,2	2,99	0,4	0,38	4
22.01.2021	0,751	0,544	70,59	60,59	69,46	59,64	9,82	24	0	0	58,2	55,1	3,05	0,4	0,38	-
Итого:	25,903	0	2241,21	1885,22	2205,86	1855,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,903															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	854,075	92419,25	80848,82	90949,87	79651,42
22.01.2021	879,978	94660,46	82734,04	93155,73	81507,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2021 7:51:47