

#9083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3578
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070233
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,1	443,28	443,36	439,21	440,1	-0,89	24	0	0	43,8	39	4,78	0	0	8,2
25.02.2021	2,047	442	442,11	437,93	438,83	-0,9	24	0	0	43,7	39	4,68	0	0	10,7
26.02.2021	2,23	443,64	443,67	439,34	440,27	-0,93	24	0	0	44,7	39,6	5,09	0	0	4,9
27.02.2021	2,694	443,99	443,72	438,93	439,85	-0,92	24	0	0	48,6	42,5	6,15	0	0	3,2
28.02.2021	2,908	442,72	442,33	437,38	438,27	-0,89	24	0	0	50,3	43,6	6,67	0	0	3
01.03.2021	3,054	444,81	444,34	439,24	440,15	-0,91	24	0	0	51,2	44,2	6,97	0	0	2,5
02.03.2021	2,931	444,41	444	439,05	439,97	-0,92	24	0	0	50,2	43,5	6,69	0	0	3,2
03.03.2021	3,027	442,88	442,39	437,43	438,24	-0,81	24	0	0	50,8	43,8	6,94	0	0	1,3
04.03.2021	3,125	444,82	444,32	439,23	440,1	-0,87	24	0	0	51,4	44,2	7,13	0	0	1,3
05.03.2021	3,474	445	444,22	438,75	439,6	-0,85	24	0	0	54,4	46,5	7,93	0	0	-0,7
06.03.2021	3,423	443,28	442,51	437,04	437,88	-0,84	24	0	0	54,5	46,6	7,84	0	0	1,4
07.03.2021	3,23	444,75	444,15	438,88	439,74	-0,86	24	0	0	52,6	45,2	7,37	0	0	1,7
08.03.2021	3,666	445,25	444,34	438,62	439,45	-0,83	24	0	0	56,2	47,8	8,37	0	0	0
09.03.2021	3,629	443,47	442,56	436,89	437,7	-0,81	24	0	0	56	47,7	8,33	0	0	-1,7
10.03.2021	3,426	445,11	444,36	438,84	439,7	-0,86	24	0	0	54,6	46,8	7,82	0	0	-0,7
11.03.2021	3,78	445,57	444,66	438,85	439,77	-0,92	24	0	0	56,5	47,9	8,64	0	0	-0,8
12.03.2021	2,945	441,74	441,34	436,23	437,16	-0,93	24	0	0	51	44,3	6,76	0	0	4,6
13.03.2021	2,688	443,01	442,75	437,98	438,9	-0,92	24	0	0	48,5	42,4	6,15	0	0	4,9
14.03.2021	2,707	442,5	442,27	437,58	438,45	-0,87	24	0	0	48,2	42	6,19	0	0	3,7
15.03.2021	2,817	441,45	441,08	436,27	437,11	-0,84	24	0	0	49,6	43,2	6,47	0	0	3,2
16.03.2021	2,686	443,02	442,77	438,03	438,95	-0,92	24	0	0	48,4	42,3	6,15	0	0	2,5
17.03.2021	2,94	442,88	442,48	437,46	438,37	-0,91	24	0	0	50,5	43,8	6,74	0	0	1,6
18.03.2021	3,131	441,63	441,09	435,88	436,75	-0,87	24	0	0	52,3	45,1	7,2	0	0	1
19.03.2021	3,343	443,79	443,1	437,69	438,55	-0,86	24	0	0	53,8	46,1	7,66	0	0	-1,1
20.03.2021	3,773	444,24	443,26	437,39	438,22	-0,83	24	0	0	57,2	48,5	8,65	0	0	-1,1
21.03.2021	3,256	441,94	441,3	435,95	436,79	-0,84	24	0	0	53,4	46	7,49	0	0	1,8
22.03.2021	2,872	425,25	424,8	420	420,8	-0,8	24	0	0	50,9	44	6,86	0	0	-
Итого:	81,902	11956,43	11943,28	11806,07	11829,67	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,902														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	971,903	162500,35	162624,21	160606,56	161158,3
22.03.2021	1053,805	174456,78	174567,49	172412,63	172987,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 9:06:55