

#296770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3578  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00070233  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,367	341,39	340,39	337,92	337,94	-0,02	24	0	0	45,7	38,6	7,03	0	0	-
20.03.2026	2,183	344,8	343,91	341,57	341,54	0,03	24	0	0	44	37,6	6,41	0	0	-
21.03.2026	2,402	349,15	348,11	345,59	345,52	0,07	24	0	0	45,9	39	6,97	0	0	-
22.03.2026	2,246	350,56	349,6	347,19	347,1	0,09	24	0	0	44,6	38,2	6,49	0	0	-
23.03.2026	2,091	351,73	350,87	348,48	348,47	0,01	24	0	0	43,8	37,7	6,02	0	0	-
24.03.2026	2,07	351,56	350,69	348,29	348,29	0	24	0	0	43,7	37,8	5,96	0	0	-
25.03.2026	2,044	352,48	351,61	349,19	349,21	-0,02	24	0	0	43,7	37,8	5,87	0	0	-
26.03.2026	2,117	351,38	350,5	348,14	348,1	0,04	24	0	0	43,8	37,7	6,1	0	0	-
27.03.2026	2,337	352,23	351,23	348,76	348,69	0,07	24	0	0	45,2	38,4	6,71	0	0	-
28.03.2026	2,415	353,86	352,8	350,24	350,16	0,08	24	0	0	46,1	39,2	6,91	0	0	-
29.03.2026	2,171	352,3	351,4	349,02	349	0,02	24	0	0	43,9	37,7	6,24	0	0	-
30.03.2026	2,206	352,57	351,63	349,21	349,14	0,07	24	0	0	44,4	38,1	6,33	0	0	-
31.03.2026	2,241	353,75	352,8	350,37	350,3	0,07	24	0	0	44,4	38	6,41	0	0	-
01.04.2026	2,466	353,1	352,03	349,44	349,37	0,07	24	0	0	46,4	39,4	7,07	0	0	-
02.04.2026	2,46	353,58	352,49	349,88	349,78	0,1	24	0	0	46,6	39,6	7,05	0	0	-
03.04.2026	2,301	354,24	353,26	350,81	350,74	0,07	24	0	0	44,8	38,2	6,57	0	0	-
04.04.2026	2,396	352,96	351,93	349,42	349,33	0,09	24	0	0	45,5	38,6	6,87	0	0	-
05.04.2026	2,236	353,1	352,16	349,76	349,69	0,07	24	0	0	44,2	37,8	6,4	0	0	-
06.04.2026	2,229	354,04	353,09	350,73	350,68	0,05	24	0	0	43,8	37,5	6,36	0	0	-
07.04.2026	2,593	353,14	352	349,46	349,37	0,09	24	0	0	46,6	39,2	7,44	0	0	-
08.04.2026	2,971	354,34	352,95	350,07	349,99	0,08	24	0	0	50,1	41,6	8,5	0	0	-
09.04.2026	2,906	355,68	354,31	351,46	351,37	0,09	24	0	0	49,7	41,4	8,29	0	0	-
10.04.2026	2,543	353,53	352,38	349,78	349,67	0,11	24	0	0	46,9	39,6	7,29	0	0	-
11.04.2026	2,292	353,54	352,54	350,09	349,98	0,11	24	0	0	45	38,4	6,56	0	0	-
12.04.2026	2,149	354,08	353,15	350,8	350,69	0,11	24	0	0	44	37,8	6,13	0	0	-
13.04.2026	2,104	352,8	351,89	349,57	349,45	0,12	24	0	0	43,7	37,7	6,03	0	0	-
14.04.2026	2,065	352,97	352,09	349,7	349,69	0,01	24	0	0	43,5	37,6	5,92	0	0	-
15.04.2026	2,025	353,94	353,05	350,69	350,69	0	24	0	0	43,4	37,6	5,79	0	0	-
16.04.2026	2,164	351,96	350,95	348,62	348,48	0,14	24	0	0	44,3	38,1	6,22	0	0	-
17.04.2026	2,224	352,31	351,32	348,94	348,83	0,11	24	0	0	44,6	38,2	6,4	0	0	-
18.04.2026	2,117	353,47	352,52	350,17	350,09	0,08	24	0	0	43,9	37,9	6,06	0	0	-
Итого:	71,131	10920,54	10889,65	10813,36	10811,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,131														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2088,661	312868,91	286574,54	309180,87	283894,69
18.04.2026	2159,792	323789,45	297464,19	319994,23	294706,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 14:04:08