

#9079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3578
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00070233
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,608	142,89	140,54	141,47	139,82	1,65	24	0	0	44,1	32,7	11,39	0	0	9,5
25.03.2023	1,61	142,62	140,28	141,19	139,56	1,63	24	0	0	44	32,5	11,44	0	0	7,8
26.03.2023	1,634	142,01	139,71	140,7	138,99	1,71	24	0	0	44	32,4	11,65	0	0	6
27.03.2023	2,199	141,89	139,38	140,21	138,61	1,6	24	0	0	50,2	34,4	15,7	0	0	2,1
28.03.2023	2,644	143,22	140,49	141,12	139,53	1,59	24	0	0	55,2	36,4	18,78	0	0	-1,5
29.03.2023	2,335	142,48	139,84	140,63	138,97	1,66	24	0	0	51,9	35,2	16,66	0	0	1,7
30.03.2023	1,749	143,05	140,65	141,71	139,93	1,78	24	0	0	44,8	32,4	12,36	0	0	7,1
31.03.2023	1,657	144,11	141,74	142,75	141,01	1,74	24	0	0	43,9	32,3	11,64	0	0	8,9
01.04.2023	1,757	142,03	139,64	140,59	138,92	1,67	24	0	0	44,8	32,3	12,53	0	0	5,2
02.04.2023	2,085	143,03	140,52	141,43	139,8	1,63	24	0	0	48,5	33,7	14,76	0	0	3,9
03.04.2023	2,403	142,94	140,28	141,13	139,47	1,66	24	0	0	51,8	34,7	17,05	0	0	1,7
04.04.2023	2,528	142,43	139,71	140,49	138,84	1,65	24	0	0	53,4	35,4	18,04	0	0	-0,1
05.04.2023	2,443	143,31	140,62	141,46	139,77	1,69	24	0	0	52,4	35,1	17,3	0	0	1
06.04.2023	2,278	142,92	140,3	141,15	139,58	1,57	24	0	0	50,6	34,4	16,17	0	0	2,3
07.04.2023	1,836	142,11	139,68	140,68	138,96	1,72	24	0	0	46	33	13,07	0	0	9,6
08.04.2023	1,569	142,8	140,47	141,54	139,75	1,79	24	0	0	43,3	32,2	11,09	0	0	10,3
09.04.2023	1,569	142,65	140,34	141,38	139,62	1,76	24	0	0	43,4	32,3	11,13	0	0	8,2
10.04.2023	1,639	141,97	139,63	140,57	138,91	1,66	24	0	0	44,3	32,7	11,68	0	0	7,9
11.04.2023	1,55	142,78	140,47	141,49	139,75	1,74	24	0	0	43,6	32,7	10,98	0	0	10
12.04.2023	1,5	142,55	140,25	141,29	139,53	1,76	24	0	0	43,3	32,7	10,63	0	0	11,3
13.04.2023	1,489	141,95	139,67	140,75	138,95	1,8	24	0	0	43,2	32,6	10,6	0	0	9,5
14.04.2023	1,503	142,81	140,5	141,61	139,78	1,83	24	0	0	43,3	32,6	10,64	0	0	11
15.04.2023	1,512	142,64	140,35	141,44	139,63	1,81	24	0	0	43,3	32,5	10,72	0	0	10,4
16.04.2023	1,569	141,95	139,64	140,69	138,92	1,77	24	0	0	43,3	32,2	11,17	0	0	6,1
17.04.2023	1,649	142,87	140,5	141,48	139,78	1,7	24	0	0	44,1	32,4	11,66	0	0	7,2
18.04.2023	1,611	142,64	140,3	141,3	139,58	1,72	24	0	0	43,8	32,4	11,42	0	0	9,5
19.04.2023	1,602	141,99	139,66	140,71	138,94	1,77	24	0	0	43,7	32,3	11,41	0	0	-
20.04.2023	0,556	51,34	50,56	50,91	50,31	0,6	24	0	0	43,1	32,1	10,95	0	0	-
Итого:	50,084	3901,98	3835,72	3861,87	3815,21	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,084														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	463,926	68667,38	68104,27	67749,3	67405,54
20.04.2023	514,01	72569,36	71939,99	71611,17	71220,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 16:35:03