

#9080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3578
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070233
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,402	445,84	445,73	441,2	442,09	-0,89	24	0	0	46,4	41	5,45	0	0	4
25.04.2021	2,553	444,48	444,33	439,67	440,61	-0,94	24	0	0	47,4	41,6	5,82	0	0	3,7
26.04.2021	2,899	446,91	446,53	441,53	442,44	-0,91	24	0	0	50,2	43,6	6,58	0	0	2,9
27.04.2021	2,633	446,19	445,94	441,14	442	-0,86	24	0	0	48,5	42,6	5,99	0	0	4,1
28.04.2021	2,376	444,28	444,03	439,63	440,41	-0,78	24	0	0	46,4	41	5,41	0	0	6,7
29.04.2021	2,039	446,11	446,2	441,94	442,85	-0,91	24	0	0	43,8	39,2	4,62	0	0	9,3
30.04.2021	0,946	211,53	211,54	209,59	209,95	-0,36	24	0	0	43,5	39	4,52	0	0	-
Итого:	15,848	2885,34	2884,3	2854,7	2860,35	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,848														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1127,109	188674,09	188784,27	186486,46	187091,43
30.04.2021	1142,957	191559,43	191668,57	189341,16	189951,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 10:48:54