

#33054#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева,55-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 10.00°C

Заводской номер 00070233

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x901D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2023	20,23	19,93	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.09.2023	20,11	19,79	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.09.2023	19,87	19,51	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.09.2023	19,68	19,35	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.09.2023	19,82	19,52	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.09.2023	19,97	19,67	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.09.2023	20	19,69	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.09.2023	20,09	19,78	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.10.2023	19,93	19,61	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.10.2023	19,65	19,32	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.10.2023	19,69	19,42	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.10.2023	19,74	19,45	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
05.10.2023	19,18	18,88	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
06.10.2023	18,78	18,45	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
07.10.2023	18,7	18,45	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
08.10.2023	18,16	17,84	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
09.10.2023	17,61	17,27	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
10.10.2023	17,33	17,03	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
11.10.2023	17,57	18,08	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
12.10.2023	31,19	26,79	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
13.10.2023	44,11	33,89	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
14.10.2023	43,76	32,98	10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.10.2023	43,94	32,55	11,39	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.10.2023	43,98	34,19	9,79	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.10.2023	44,28	38,84	5,44	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.10.2023	43,42	38,3	5,12	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.10.2023	45,76	39,79	5,97	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.10.2023	49,92	42,64	7,28	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.10.2023	49,02	42,12	6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.10.2023	44,24	38,83	5,41	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.10.2023	43,24	38,32	4,92	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого:				0	0	0	0	0			0	744	0	
Средние:	28,8	25,81	2,99						0	0				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/09/2324:00	72569,37	71611,18	71940	71220,76	390,42	514,01	9276	0
23/10/2324:00	72569,37	71611,18	71940	71220,76	390,42	514,01	10020	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	744	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10055ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



оку от 10.23 откл
2ч. мет