

#36536#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 16.10.2023 по 15.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 55-65, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00070233	Показания прибора, Гкал 15.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 16.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	531,816	514,01	17.806

Подпись исполнителя



с 09.11.23 по 17



#36535#

Отчёт за период с 16.10.2023 по 15.11.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 3578  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00070233  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 17.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
17.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,3	38,8	5,44	0	0
18.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,4	38,3	5,12	0	0
19.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45,8	39,8	5,97	0	0
20.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,9	42,6	7,28	0	0
21.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49	42,1	6,9	0	0
22.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,2	38,8	5,41	0	0
23.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,2	38,3	4,92	0	0
24.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,6	38,5	5,11	0	0
25.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,4	38,2	5,18	0	0
26.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	46,9	40,6	6,29	0	0
27.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	48,2	41,5	6,73	0	0
28.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	48,5	41,6	6,91	0	0
29.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,6	42,3	7,27	0	0
30.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	38,6	5,31	0	0
31.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	38,6	5,23	0	0
01.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	38	5,27	0	0
02.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,6	39	5,68	0	0
03.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	38,1	5,23	0	0
04.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,5	38,2	5,27	0	0
05.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,5	38,8	5,67	0	0
06.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,8	38,4	5,43	0	0
07.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	38,4	5,48	0	0
08.11.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,7	38,3	5,43	0	0
09.11.2023	-	0,826	152,69	149,43	151,31	148,36	2,95	24	0	0	43,5	38,1	5,44	0	0
10.11.2023	-	2	378,9	374,69	375,41	372,05	3,36	24	0	0	43,6	38,2	5,35	0	0
11.11.2023	-	2,04	385,49	381,35	381,89	378,71	3,18	24	0	0	43,5	38,2	5,35	0	0
12.11.2023	-	2,143	388,79	384,57	385,09	381,73	3,36	24	0	0	44,3	38,7	5,58	0	0
13.11.2023	-	2,245	394,35	390,05	390,51	387,17	3,34	24	0	0	44,9	39,1	5,77	0	0
14.11.2023	-	2,714	402,37	397,72	397,87	394,4	3,47	24	0	0	48,3	41,5	6,84	0	0
15.11.2023	-	2,843	411,75	406,89	407	403,35	3,65	24	0	0	49,1	42,1	6,99	0	0
Итого:	-	14,811	2514,34	2484,7	2489,08	2465,77	23,31	720	0	-	45,19	39,39	5,8	0	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
16.10.2023	514,01	72569,37	71940	71611,18	71220,76
15.11.2023	531,816	75488,18	74824,3	74499,82	74082,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_