

#70149#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.01.24 по 23.02.24 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005276)

Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.01.24	2.9	2,722	329,209	0,000	0,000	332,832	0,000	0,000	48,61	40,34	8,27	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.01.24	2.9	2,798	330,037	0,000	0,000	333,721	0,000	0,000	48,92	40,44	8,48	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.24	2.9	3,057	330,110	0,000	0,000	334,082	0,000	0,000	50,70	41,44	9,26	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.24	2.9	3,461	328,955	0,000	0,000	333,522	0,000	0,000	54,38	43,86	10,52	0,439	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.24	2.9	3,145	329,776	0,000	0,000	333,931	0,000	0,000	51,87	42,34	9,53	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.24	2.9	2,912	330,713	0,000	0,000	334,562	0,000	0,000	49,92	41,12	8,80	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.24	2.9	2,932	330,395	0,000	0,000	334,282	0,000	0,000	50,18	41,30	8,88	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.01.24	2.9	2,866	330,953	0,000	0,000	334,762	0,000	0,000	49,67	41,01	8,66	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.01.24	2.9	2,713	330,860	0,000	0,000	334,422	0,000	0,000	48,07	39,87	8,20	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.24	2.9	3,012	329,715	0,000	0,000	333,622	0,000	0,000	50,37	41,23	9,14	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.24	2.9	2,993	330,727	0,000	0,000	334,621	0,000	0,000	50,26	41,21	9,05	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.24	2.9	2,642	331,257	0,000	0,000	334,732	0,000	0,000	47,44	39,46	7,98	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.24	2.9	2,778	330,320	0,000	0,000	333,882	0,000	0,000	48,11	39,70	8,41	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.24	2.9	2,894	331,135	0,000	0,000	334,882	0,000	0,000	49,29	40,55	8,74	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.24	2.9	3,093	331,332	0,000	0,000	335,422	0,000	0,000	51,36	42,03	9,33	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.24	2.9	3,018	330,460	0,000	0,000	334,402	0,000	0,000	50,48	41,35	9,13	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.24	2.9	3,395	331,858	0,000	0,000	336,392	0,000	0,000	53,95	43,72	10,23	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.24	2.9	3,543	332,201	0,000	0,000	336,921	0,000	0,000	55,02	44,36	10,66	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.24	2.9	3,566	331,097	0,000	0,000	335,852	0,000	0,000	55,32	44,55	10,77	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.24	2.9	3,156	332,309	0,000	0,000	336,531	0,000	0,000	52,08	42,58	9,50	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.02.24	2.9	2,790	332,980	0,000	0,000	336,742	0,000	0,000	49,22	40,84	8,38	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.24	2.9	2,812	331,744	0,000	0,000	335,441	0,000	0,000	48,92	40,44	8,48	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.24	2.9	2,622	332,623	0,000	0,000	336,171	0,000	0,000	47,85	39,97	7,88	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.24	2.9	2,432	333,480	0,000	0,000	336,761	0,000	0,000	46,00	38,71	7,29	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.24	2.9	2,139	333,913	0,000	0,000	336,871	0,000	0,000	43,80	37,39	6,41	0,442	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.24	2.9	2,281	334,965	0,000	0,000	338,031	0,000	0,000	44,46	37,64	6,82	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.02.24	2.9	2,920	335,176	0,000	0,000	339,081	0,000	0,000	49,99	41,28	8,71	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.02.24	2.9	3,177	334,566	0,000	0,000	338,781	0,000	0,000	51,87	42,37	9,50	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.02.24	2.9	3,062	336,021	0,000	0,000	340,151	0,000	0,000	51,26	42,15	9,11	0,440	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.02.24	2.9	2,635	336,278	0,000	0,000	339,851	0,000	0,000	47,75	39,92	7,83	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.02.24	2.9	2,479	335,673	0,000	0,000	339,061	0,000	0,000	46,57	39,19	7,38	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.02.24	2.9	2,178	336,754	0,000	0,000	339,741	0,000	0,000	43,83	37,35	6,48	0,441	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	92,223	10627,594	0,000	0,000	10750,062	0,000	0,000	49,61	40,93	8,68	0,441	0,427	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	2,882	332,112	0,000	0,000	335,939	0,000	0,000	49,61	40,93	8,68	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.01.24	2.9	2367,411	310497,312	0,000	0,000	314219,000	0,000	0,000	51,98	42,57	9,41	0,442	0,427	28793:42	31025:19	28793:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00		
На 23.02.24	2.9	2459,633	321124,906	0,000	0,000	324969,062	0,000	0,000	43,83	37,35	6,48	0,441	0,425	29561:42	31025:19	29561:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00		

