

Куйбышева.79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.01.25	2.9	3,603	365,121	0,000	0,000	370,281	0,000	0,000	54,87	45,00	9,87	0,434	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.01.25	2.9	3,020	365,551	0,000	0,000	369,901	0,000	0,000	50,43	42,17	8,26	0,436	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.25	2.9	2,688	363,687	0,000	0,000	367,571	0,000	0,000	47,88	40,49	7,39	0,437	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.25	2.9	2,263	364,868	0,000	0,000	368,161	0,000	0,000	44,18	37,96	6,22	0,438	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.25	2.9	2,346	365,236	0,000	0,000	368,651	0,000	0,000	44,90	38,48	6,42	0,439	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.25	2.9	2,167	363,389	0,000	0,000	366,591	0,000	0,000	43,70	37,72	5,98	0,439	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.25	2.9	2,098	364,283	0,000	0,000	367,381	0,000	0,000	43,01	37,24	5,77	0,439	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.01.25	2.9	2,142	363,846	0,000	0,000	367,001	0,000	0,000	43,38	37,49	5,89	0,436	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
31.01.25	2.9	2,373	369,585	0,000	0,000	373,031	0,000	0,000	44,84	38,39	6,45	0,433	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.25	2.9	3,005	363,982	0,000	0,000	368,201	0,000	0,000	49,85	41,60	8,25	0,431	0,419	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.25	2.9	3,152	364,384	0,000	0,000	368,841	0,000	0,000	51,14	42,49	8,65	0,435	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.25	2.9	3,303	374,175	0,000	0,000	378,960	0,000	0,000	52,24	43,42	8,82	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.25	2.9	3,024	375,735	0,000	0,000	380,180	0,000	0,000	50,31	42,27	8,04	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.25	2.9	3,081	375,410	0,000	0,000	379,890	0,000	0,000	50,55	42,34	8,21	0,438	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.25	2.9	2,760	373,790	0,000	0,000	377,820	0,000	0,000	48,12	40,73	7,39	0,438	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.25	2.9	3,155	382,428	0,000	0,000	387,020	0,000	0,000	50,69	42,45	8,24	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.25	2.9	4,050	380,533	0,000	0,000	386,420	0,000	0,000	57,50	46,85	10,65	0,439	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.25	2.9	4,298	377,655	0,000	0,000	383,940	0,000	0,000	59,73	48,34	11,39	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.25	2.9	4,608	377,912	0,000	0,000	384,650	0,000	0,000	61,88	49,69	12,19	0,439	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.25	2.9	4,767	377,134	0,000	0,000	384,110	0,000	0,000	63,06	50,43	12,63	0,439	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.02.25	2.9	4,754	381,421	0,000	0,000	388,420	0,000	0,000	62,80	50,35	12,45	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.25	2.9	4,062	338,902	0,000	0,000	344,770	0,000	0,000	60,91	48,04	12,87	0,386	0,374	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.25	2.9	3,527	338,389	0,000	0,000	343,731	0,000	0,000	58,10	47,68	10,42	0,433	0,418	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.25	2.9	3,856	365,757	0,000	0,000	371,431	0,000	0,000	57,58	47,03	10,55	0,438	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.25	2.9	4,022	368,719	0,000	0,000	374,631	0,000	0,000	58,55	47,64	10,91	0,439	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.25	2.9	3,989	371,469	0,000	0,000	377,340	0,000	0,000	58,14	47,39	10,75	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.02.25	2.9	3,580	372,999	0,000	0,000	378,310	0,000	0,000	55,09	45,49	9,60	0,439	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.02.25	2.9	3,457	373,076	0,000	0,000	378,190	0,000	0,000	54,05	44,78	9,27	0,439	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.02.25	2.9	3,953	370,989	0,000	0,000	376,780	0,000	0,000	57,72	47,06	10,66	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.02.25	2.9	4,143	372,446	0,000	0,000	378,540	0,000	0,000	59,14	48,02	11,12	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.02.25	2.9	3,348	372,915	0,000	0,000	377,860	0,000	0,000	53,17	44,19	8,98	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.02.25	2.9	3,306	371,329	0,000	0,000	376,180	0,000	0,000	52,78	43,88	8,90	0,438	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	107,900	11807,125	0,000	0,000	11964,781	0,000	0,000	53,13	43,97	9,16	0,436	0,423	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
Среднее	2.9	3,372	368,972	0,000	0,000	373,900	0,000	0,000	53,13	43,97	9,16	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.01.25	2.9	2791,069	367990,781	0,000	0,000	372309,281	0,000	0,000	53,41	44,04	9,37	0,435	0,424	36759:02	31842:34	36759:02	00:00	00:00	560:17	31282:21	00:00		
На 23.02.25	2.9	2898,969	379797,906	0,000	0,000	384274,062	0,000	0,000	52,78	43,88	8,90	0,438	0,424	37527:02	31842:34	37527:02	00:00	00:00	560:17	31282:21	00:00		



Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.01.25	3.1	0,620	12,180	0,000	0,000	12,385	0,000	0,000	59,97	50,97	0,336	24:00	00:00	23:14	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.01.25	3.1	0,575	11,310	0,000	0,000	11,500	0,000	0,000	59,91	50,91	0,336	24:00	00:00	23:15	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.01.25	3.1	0,563	11,074	0,000	0,000	11,260	0,000	0,000	59,93	50,93	0,338	24:00	00:00	23:09	00:53	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.01.25	3.1	0,671	13,153	0,000	0,000	13,375	0,000	0,000	60,10	51,10	0,336	24:00	00:00	22:46	01:16	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.01.25	3.1	0,611	12,018	0,000	0,000	12,220	0,000	0,000	59,96	50,96	0,338	24:00	00:00	23:17	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.01.25	3.1	0,642	12,613	0,000	0,000	12,825	0,000	0,000	60,00	51,00	0,339	24:00	00:00	23:17	00:43	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.01.25	3.1	0,582	11,453	0,000	0,000	11,645	0,000	0,000	59,92	50,92	0,339	24:00	00:00	22:55	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.01.25	3.1	0,568	11,359	0,000	0,000	11,545	0,000	0,000	59,08	50,08	0,339	24:00	00:00	23:11	00:52	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
31.01.25	3.1	0,537	10,578	0,000	0,000	10,755	0,000	0,000	59,88	50,88	0,339	24:00	00:00	23:16	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.02.25	3.1	0,577	11,355	0,000	0,000	11,545	0,000	0,000	59,91	50,91	0,339	24:00	00:00	22:50	01:12	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.02.25	3.1	0,683	13,409	0,000	0,000	13,635	0,000	0,000	60,02	51,02	0,336	24:00	00:00	23:16	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.02.25	3.1	0,601	11,807	0,000	0,000	12,005	0,000	0,000	59,95	50,95	0,338	24:00	00:00	23:25	00:37	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.02.25	3.1	0,578	11,364	0,000	0,000	11,555	0,000	0,000	59,90	50,90	0,339	24:00	00:00	23:01	01:02	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.02.25	3.1	0,644	12,652	0,000	0,000	12,865	0,000	0,000	60,02	51,02	0,339	24:00	00:00	23:09	00:52	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.02.25	3.1	0,575	11,335	0,000	0,000	11,525	0,000	0,000	59,81	50,81	0,315	24:00	00:00	23:14	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.02.25	3.1	0,657	12,882	0,000	0,000	13,100	0,000	0,000	60,12	51,12	0,322	24:00	00:00	23:31	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.02.25	3.1	0,602	11,806	0,000	0,000	12,005	0,000	0,000	60,11	51,11	0,336	24:00	00:00	22:48	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.02.25	3.1	0,780	15,221	0,000	0,000	15,480	0,000	0,000	60,33	51,33	0,335	24:00	00:00	23:15	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.02.25	3.1	0,613	11,977	0,000	0,000	12,180	0,000	0,000	60,22	51,22	0,338	24:00	00:00	23:28	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.02.25	3.1	0,598	11,702	0,000	0,000	11,900	0,000	0,000	60,16	51,16	0,336	24:00	00:00	23:36	00:25	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.02.25	3.1	0,666	13,034	0,000	0,000	13,255	0,000	0,000	60,21	51,21	0,336	24:00	00:00	23:39	00:22	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.02.25	3.1	0,630	12,321	0,000	0,000	12,530	0,000	0,000	60,25	51,25	0,337	24:00	00:00	23:15	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.02.25	3.1	0,600	11,736	0,000	0,000	11,935	0,000	0,000	60,17	51,17	0,337	24:00	00:00	23:13	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.02.25	3.1	0,640	12,498	0,000	0,000	12,710	0,000	0,000	60,28	51,28	0,337	24:00	00:00	22:56	01:05	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.02.25	3.1	0,688	13,427	0,000	0,000	13,655	0,000	0,000	60,33	51,33	0,334	24:00	00:00	23:12	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.02.25	3.1	0,655	12,808	0,000	0,000	13,025	0,000	0,000	60,25	51,25	0,336	24:00	00:00	23:18	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
18.02.25	3.1	0,601	11,766	0,000	0,000	11,965	0,000	0,000	60,17	51,17	0,337	24:00	00:00	22:58	01:05	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
19.02.25	3.1	0,647	12,646	0,000	0,000	12,860	0,000	0,000	60,22	51,22	0,336	24:00	00:00	23:15	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
20.02.25	3.1	0,631	12,316	0,000	0,000	12,525	0,000	0,000	60,28	51,28	0,335	24:00	00:00	22:58	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
21.02.25	3.1	0,651	12,744	0,000	0,000	12,960	0,000	0,000	60,16	51,16	0,337	24:00	00:00	23:27	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
22.02.25	3.1	0,577	11,304	0,000	0,000	11,495	0,000	0,000	60,10	51,10	0,336	24:00	00:00	22:58	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
23.02.25	3.1	0,672	13,117	0,000	0,000	13,340	0,000	0,000	60,28	51,28	0,336	24:00	00:00	23:16	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	19,935	390,969	0,000	0,000	397,559	0,000	0,000	60,06	51,06	0,336	768:00	00:00	742:18	26:32	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,623	12,218	0,000	0,000	12,424	0,000	0,000	60,06	51,06	0,336	24:00	00:00	23:12	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.01.25	3.1	1150,567	26198,213	0,000	0,000	26546,270	0,000	0,000	59,98	50,98	0,330	42124:57	26482:41	40968:19	1192:29	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	
На 23.02.25	3.1	1170,502	26589,182	0,000	0,000	26943,828	0,000	0,000	60,28	51,28	0,336	42892:57	26482:41	41710:37	1219:01	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	

