

#121172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 79-89, Калининград
5346
9074
ВКТ-9
5276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,848	0	377,62	0	0	373,397	0	0	24	0	0	0	49,3	41,6	0	0,44	0,43	0	-
25.02.2025	3,019	0	378,42	0	0	374,022	0	0	24	0	0	0	50,2	42,1	0	0,44	0,43	0	-
26.02.2025	2,724	0	376,191	0	0	372,144	0	0	24	0	0	0	48,3	41	0	0,44	0,43	0	-
27.02.2025	2,572	0	377,61	0	0	373,789	0	0	24	0	0	0	46,9	40	0	0,44	0,43	0	-
28.02.2025	2,639	0	377,8	0	0	373,932	0	0	24	0	0	0	47,1	40,1	0	0,44	0,43	0	-
01.03.2025	3,046	0	376,08	0	0	371,679	0	0	24	0	0	0	50,4	42,2	0	0,44	0,43	0	-
02.03.2025	2,848	0	376,9	0	0	372,749	0	0	24	0	0	0	48,9	41,3	0	0,44	0,43	0	-
03.03.2025	2,599	0	376,96	0	0	373,182	0	0	24	0	0	0	46,6	39,7	0	0,44	0,43	0	-
04.03.2025	2,433	0	375,041	0	0	371,567	0	0	24	0	0	0	44,9	38,4	0	0,44	0,43	0	-
05.03.2025	2,328	0	376,35	0	0	372,976	0	0	24	0	0	0	44,2	38	0	0,44	0,43	0	-
06.03.2025	2,186	0	376	0	0	372,763	0	0	24	0	0	0	43,4	37,6	0	0,44	0,43	0	-
07.03.2025	2,131	0	373,761	0	0	370,522	0	0	24	0	0	0	43,5	37,8	0	0,44	0,43	0	-
08.03.2025	2,128	0	376,2	0	0	372,955	0	0	24	0	0	0	43,5	37,8	0	0,44	0,43	0	-
09.03.2025	2,125	0	376,68	0	0	373,39	0	0	24	0	0	0	43,7	38	0	0,44	0,43	0	-
10.03.2025	2,05	0	374,821	0	0	371,615	0	0	24	0	0	0	43,3	37,8	0	0,44	0,43	0	-
11.03.2025	2,167	0	377,37	0	0	374,077	0	0	24	0	0	0	43,7	37,9	0	0,44	0,43	0	-
12.03.2025	2,415	0	378,07	0	0	374,435	0	0	24	0	0	0	45,7	39,3	0	0,44	0,43	0	-
13.03.2025	2,669	0	375,28	0	0	371,408	0	0	24	0	0	0	47,3	40,1	0	0,44	0,43	0	-
14.03.2025	3,052	0	377,16	0	0	372,699	0	0	24	0	0	0	50,6	42,4	0	0,44	0,43	0	-
15.03.2025	3,047	0	377,41	0	0	372,94	0	0	24	0	0	0	50,6	42,4	0	0,44	0,43	0	-
16.03.2025	3,022	0	375,371	0	0	371,012	0	0	24	0	0	0	50,2	42	0	0,44	0,43	0	-
17.03.2025	3,334	0	377,35	0	0	372,499	0	0	24	0	0	0	52,7	43,8	0	0,44	0,43	0	-
18.03.2025	3,036	0	377,38	0	0	372,956	0	0	24	0	0	0	50,3	42,2	0	0,44	0,43	0	-
19.03.2025	2,598	0	375,051	0	0	371,292	0	0	24	0	0	0	46,6	39,6	0	0,44	0,43	0	-
20.03.2025	2,513	0	376,76	0	0	373,039	0	0	24	0	0	0	46,3	39,5	0	0,44	0,43	0	-
21.03.2025	2,14	0	376,77	0	0	373,565	0	0	24	0	0	0	43,2	37,4	0	0,44	0,43	0	-
22.03.2025	2,49	0	375,331	0	0	371,661	0	0	24	0	0	0	46	39,4	0	0,44	0,43	0	-
23.03.2025	1,751	0	203,881	0	0	202,124	0	0	24	0	786433	0	43,4	33,2	0	0,43	0,41	0	-
Итого:	71,91	0	10369,618	0	0	10264,389	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,91																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	2898,969	384274,062	0	0	379797,906	0	0	37527,03	768	31842,57	0
23.03.2025	2970,879	394643,688	0	0	390062,281	0	0	38199,03	1440	31842,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:36:50