

**Среднесуточные значения параметров теплопотребления**  
**Тепловая система 1. Схема 2.9**

Куйбышева, 79-89 УКЛР

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.03.24	2.9	2,189	334,306	0,000	0,000	337,281	0,000	0,000	43,89	37,33	6,56	0,437	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.03.24	2.9	2,383	335,827	0,000	0,000	339,041	0,000	0,000	45,40	38,30	7,10	0,438	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.03.24	2.9	2,341	336,948	0,000	0,000	340,131	0,000	0,000	45,12	38,17	6,95	0,437	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.03.24	2.9	2,192	337,487	0,000	0,000	340,481	0,000	0,000	43,83	37,33	6,50	0,437	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.03.24	2.9	2,131	338,464	0,000	0,000	341,411	0,000	0,000	43,46	37,16	6,30	0,438	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.03.24	2.9	2,035	339,039	0,000	0,000	341,931	0,000	0,000	43,06	37,05	6,01	0,437	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.03.24	2.9	2,027	338,665	0,000	0,000	341,611	0,000	0,000	43,44	37,45	5,99	0,437	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.03.24	2.9	1,935	342,008	0,000	0,000	344,951	0,000	0,000	43,23	37,57	5,66	0,437	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.03.24	2.9	1,887	348,734	0,000	0,000	351,781	0,000	0,000	43,53	38,11	5,42	0,438	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.04.24	2.9	1,831	349,636	0,000	0,000	352,721	0,000	0,000	43,73	38,48	5,25	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.04.24	2.9	1,838	351,904	0,000	0,000	354,881	0,000	0,000	42,90	37,68	5,22	0,439	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.04.24	2.9	2,562	349,145	0,000	0,000	352,761	0,000	0,000	47,14	39,80	7,34	0,439	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.04.24	2.9	2,794	349,172	0,000	0,000	353,191	0,000	0,000	49,60	41,60	8,00	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.04.24	2.9	2,099	350,662	0,000	0,000	353,801	0,000	0,000	44,02	38,02	6,00	0,440	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.04.24	2.9	2,054	350,013	0,000	0,000	353,091	0,000	0,000	43,66	37,78	5,88	0,440	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.04.24	2.9	2,027	350,641	0,000	0,000	353,771	0,000	0,000	43,95	38,16	5,79	0,439	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.04.24	2.9	1,924	352,065	0,000	0,000	355,141	0,000	0,000	43,53	38,06	5,47	0,440	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.04.24	2.9	1,797	350,495	0,000	0,000	353,601	0,000	0,000	43,81	38,68	5,13	0,439	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.04.24	2.9	0,706	145,717	0,000	0,000	146,930	0,000	0,000	42,55	34,19	8,36	0,203	0,196	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1,2,9
11.04.24	2.9	0,007	8,241	0,000	0,000	8,260	0,000	0,000	25,14	24,24	0,90	0,026	0,026	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
12.04.24	2.9	0,008	8,233	0,000	0,000	8,250	0,000	0,000	23,97	22,97	1,00	0,023	0,024	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
13.04.24	2.9	0,009	8,224	0,000	0,000	8,240	0,000	0,000	23,67	22,58	1,09	0,021	0,022	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
14.04.24	2.9	0,009	8,235	0,000	0,000	8,250	0,000	0,000	23,12	22,06	1,06	0,020	0,021	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
15.04.24	2.9	0,010	8,227	0,000	0,000	8,240	0,000	0,000	21,96	20,77	1,19	0,018	0,019	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
16.04.24	2.9	0,010	8,217	0,000	0,000	8,230	0,000	0,000	22,01	20,85	1,16	0,007	0,008	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
17.04.24	2.9	0,009	8,219	0,000	0,000	8,230	0,000	0,000	21,04	19,91	1,13	0,000	0,001	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
18.04.24	2.9	0,008	8,210	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	20,53	19,57	0,96	0,000	0,001	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1,2,9
19.04.24	2.9	1,366	170,353	0,000	0,000	171,891	0,000	0,000	44,06	30,93	13,13	0,215	0,211	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1,2,9
20.04.24	2.9	2,677	334,776	0,000	0,000	338,162	0,000	0,000	46,60	38,60	8,00	0,431	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.04.24	2.9	2,758	334,189	0,000	0,000	337,741	0,000	0,000	47,76	39,50	8,26	0,432	0,419	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.04.24	2.9	2,993	335,030	0,000	0,000	338,931	0,000	0,000	49,97	41,03	8,94	0,432	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.04.24	2.9	2,806	336,362	0,000	0,000	340,171	0,000	0,000	49,17	40,83	8,34	0,433	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	51,423	7927,438	0,000	0,000	8001,344	0,000	0,000	39,34	33,90	5,44	0,317	0,307	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1,2,9
Среднее	2.9	1,607	247,733	0,000	0,000	250,042	0,000	0,000	39,34	33,90	5,44	0,317	0,307	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	--	--
На 23.03.24	2.9	2531,708	330442,469	0,000	0,000	334384,188	0,000	0,000	45,31	38,27	7,04	0,436	0,422	30233:42	31025:19	30233:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00		
На 23.04.24	2.9	2583,131	338369,906	0,000	0,000	342385,531	0,000	0,000	49,17	40,83	8,34	0,433	0,420	31001:42	31025:19	31001:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00		

