

## Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9

| Дата     | Схема | Qo,<br>Гкал | M1,<br>т | M1R,<br>т | dM,<br>т | V1,<br>м3 | V1R,<br>м3 | dV,<br>м3 | t1,<br>°C | t2,<br>°C | dt1,<br>°C | P1,<br>МПа | P2,<br>МПа | Траб.ТС,<br>чч:мм | Тост.ТС,<br>чч:мм | Траб.шг,<br>чч:мм | Tmin,<br>чч:мм | Tmax,<br>чч:мм | Tdt,<br>чч:мм | Tф,<br>чч:мм | Тпуст.тп,<br>чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| 22.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,234    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 24,25     | 23,13     | 1,12       | 0,396      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 23.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,224    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,46     | 23,34     | 1,12       | 0,489      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 24.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,233    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 24,77     | 23,69     | 1,08       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 25.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,223    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,85     | 23,75     | 1,10       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 26.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,232    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 25,13     | 24,00     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 27.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,14     | 24,05     | 1,09       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 28.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,232    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 25,11     | 24,01     | 1,10       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 29.05.24 | 2.9   | 0,009       | 8,233    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 24,98     | 23,96     | 1,02       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 30.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,223    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,98     | 23,87     | 1,11       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 31.05.24 | 2.9   | 0,010       | 8,232    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 25,17     | 24,04     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 01.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,30     | 24,21     | 1,09       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 02.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,232    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 25,37     | 24,29     | 1,08       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 03.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,221    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,53     | 24,40     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 04.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,232    | 0,000     | 0,000    | 8,250     | 0,000      | 0,000     | 25,37     | 24,30     | 1,07       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 05.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,16     | 24,08     | 1,08       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 06.06.24 | 2.9   | 0,009       | 8,223    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,99     | 23,95     | 1,04       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 07.06.24 | 2.9   | 0,009       | 8,224    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,48     | 23,46     | 1,02       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 08.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,223    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,69     | 23,58     | 1,11       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 09.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,213    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 24,71     | 23,64     | 1,07       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 10.06.24 | 2.9   | 0,009       | 8,224    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,50     | 23,47     | 1,03       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 11.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,224    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,49     | 23,36     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 12.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,213    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 24,59     | 23,43     | 1,16       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 13.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,224    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,31     | 23,23     | 1,08       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 14.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,214    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 24,16     | 23,07     | 1,09       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 15.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,214    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 24,24     | 23,11     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 16.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,223    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 24,60     | 23,44     | 1,16       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 17.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,213    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 24,85     | 23,70     | 1,15       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 18.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,25     | 24,10     | 1,15       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 19.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,45     | 24,32     | 1,13       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 20.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,19     | 24,05     | 1,14       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 21.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,222    | 0,000     | 0,000    | 8,240     | 0,000      | 0,000     | 25,05     | 23,95     | 1,10       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| 22.06.24 | 2.9   | 0,010       | 8,212    | 0,000     | 0,000    | 8,230     | 0,000      | 0,000     | 25,03     | 23,92     | 1,11       | 0,500      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |

**Итоговые значения параметров теплотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

| Дата        | Схема | Qo,<br>Гкал | M1,<br>т   | M1R,<br>т | dM,<br>т | V1,<br>м3  | V1R,<br>м3 | dV,<br>м3 | t1,<br>°C | t2,<br>°C | dt1,<br>°C | P1,<br>МПа | P2,<br>МПа | Траб.ТС,<br>чч:мм | Тост.ТС,<br>чч:мм | Траб.шг,<br>чч:мм | Tmin,<br>чч:мм | Tmax,<br>чч:мм | Tdt,<br>чч:мм | Tф,<br>чч:мм | Тпуст.тп,<br>чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|-------------|-------|-------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| Итого       | 2.9   | 0,319       | 263,156    | 0,000     | 0,000    | 263,688    | 0,000      | 0,000     | 24,88     | 23,78     | 1,10       | 0,496      | 0,000      | 768:00            | 00:00             | 768:00            | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | I            | 1     |
| Среднее     | 2.9   | 0,010       | 8,223      | 0,000     | 0,000    | 8,241      | 0,000      | 0,000     | 24,88     | 23,78     | 1,10       | 0,496      | 0,000      | 24:00             | 00:00             | 24:00             | 00:00          | 00:00          | 00:00         | 00:00        | 00:00              | ---          | ---   |
| На 22.05.24 | 2.9   | 2599,854    | 341386,469 | 0,000     | 0,000    | 345427,875 | 0,000      | 0,000     | 23,93     | 22,84     | 1,09       | 0,425      | 0,000      | 31673:42          | 31025:19          | 31673:42          | 00:00          | 00:00          | 560:17        | 30465:06     | 00:00              | I            | 1     |
| На 22.06.24 | 2.9   | 2600,173    | 341649,625 | 0,000     | 0,000    | 345691,562 | 0,000      | 0,000     | 25,03     | 23,92     | 1,11       | 0,500      | 0,000      | 32441:42          | 31025:19          | 32441:42          | 00:00          | 00:00          | 560:17        | 30465:06     | 00:00              | I            | 1     |

