

Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.07.23	2.9	0,007	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	21,79	21,01	0,78	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
24.07.23	2.9	0,008	8,199	0,000	0,000	8,210	0,000	0,000	21,93	21,01	0,92	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
25.07.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,18	21,29	0,89	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
26.07.23	2.9	0,008	8,208	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,21	21,34	0,87	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
27.07.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,17	21,26	0,91	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
28.07.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,10	21,19	0,91	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
29.07.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	21,99	21,10	0,89	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
30.07.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,11	21,24	0,87	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
31.07.23	2.9	0,008	8,198	0,000	0,000	8,210	0,000	0,000	22,32	21,45	0,87	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
01.08.23	2.9	0,008	8,209	0,000	0,000	8,220	0,000	0,000	22,18	21,32	0,86	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
02.08.23	2.9	0,006	8,190	0,000	0,000	8,200	0,000	0,000	21,56	20,92	0,64	0,500	0,000	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
03.08.23	2.9	0,004	8,183	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	19,83	19,50	0,33	0,500	0,068	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
04.08.23	2.9	0,003	8,184	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	19,31	18,98	0,33	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
05.08.23	2.9	0,003	8,184	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,98	18,65	0,33	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
06.08.23	2.9	0,003	8,185	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,73	18,39	0,34	0,500	0,183	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
07.08.23	2.9	0,003	8,185	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,75	18,42	0,33	0,500	0,293	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
08.08.23	2.9	0,002	8,175	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	18,14	17,89	0,25	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
09.08.23	2.9	0,003	8,186	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	17,77	17,48	0,29	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
10.08.23	2.9	0,003	8,176	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	17,58	17,25	0,33	0,500	0,169	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
11.08.23	2.9	0,003	8,186	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	17,44	17,11	0,33	0,500	0,233	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
12.08.23	2.9	0,003	8,176	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	17,41	17,06	0,35	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
13.08.23	2.9	0,003	8,176	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	17,59	17,23	0,36	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
14.08.23	2.9	0,003	8,176	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	17,69	17,35	0,34	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
15.08.23	2.9	0,003	8,186	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	17,88	17,54	0,34	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
16.08.23	2.9	0,003	8,175	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	18,31	17,95	0,36	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
17.08.23	2.9	0,003	8,175	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	18,50	18,20	0,30	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
18.08.23	2.9	0,003	8,185	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,59	18,27	0,32	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
19.08.23	2.9	0,003	8,175	0,000	0,000	8,180	0,000	0,000	18,72	18,36	0,36	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
20.08.23	2.9	0,003	8,184	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,94	18,57	0,37	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
21.08.23	2.9	0,002	8,184	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	19,02	18,77	0,25	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
22.08.23	2.9	0,002	8,184	0,000	0,000	8,190	0,000	0,000	18,80	18,63	0,17	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
23.08.23	2.9	0,002	8,045	0,000	0,000	8,050	0,000	0,000	18,62	18,43	0,19	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,150	261,906	0,000	0,000	262,125	0,000	0,000	19,66	19,16	0,50	0,500	0,180	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
Среднее	2.9	0,005	8,185	0,000	0,000	8,192	0,000	0,000	19,66	19,16	0,50	0,500	0,180	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.07.23	2.9	2176,230	291600,031	0,000	0,000	295068,938	0,000	0,000	22,11	21,16	0,95	0,500	0,000	24377:42	31025:19	24377:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	I	1
На 23.08.23	2.9	2176,380	291861,938	0,000	0,000	295331,062	0,000	0,000	18,62	18,43	0,19	0,500	0,300	25145:42	31025:19	25145:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	I,J	1



Куйбышева,79-89

УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.07.23	3.1	0,498	11,475	0,000	0,000	11,625	0,000	0,000	52,47	43,47	0,360	24:00	00:00	23:00	01:01	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.07.23	3.1	0,466	10,922	0,000	0,000	11,060	0,000	0,000	51,77	42,77	0,361	24:00	00:00	23:00	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.07.23	3.1	0,484	11,276	0,000	0,000	11,420	0,000	0,000	51,99	42,99	0,361	24:00	00:00	23:13	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.07.23	3.1	0,589	13,382	0,000	0,000	13,560	0,000	0,000	53,12	44,12	0,360	24:00	00:00	23:26	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.07.23	3.1	0,542	12,331	0,000	0,000	12,495	0,000	0,000	53,06	44,06	0,360	24:00	00:00	23:14	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.07.23	3.1	0,545	12,527	0,000	0,000	12,690	0,000	0,000	52,55	43,55	0,360	24:00	00:00	23:15	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.07.23	3.1	0,456	10,705	0,000	0,000	10,840	0,000	0,000	51,68	42,68	0,360	24:00	00:00	22:42	01:19	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.07.23	3.1	0,552	12,477	0,000	0,000	12,645	0,000	0,000	53,36	44,36	0,360	24:00	00:00	23:11	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
31.07.23	3.1	0,471	10,995	0,000	0,000	11,135	0,000	0,000	51,87	42,87	0,360	24:00	00:00	22:49	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.08.23	3.1	0,619	13,856	0,000	0,000	14,045	0,000	0,000	53,73	44,73	0,359	24:00	00:00	23:14	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.08.23	3.1	0,143	5,143	0,000	0,000	5,175	0,000	0,000	36,82	27,82	0,176	24:00	00:00	22:27	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.08.23	3.1	0,003	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	19,29	10,29	0,075	24:00	00:00	22:47	01:14	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.08.23	3.1	0,009	0,864	0,000	0,000	0,865	0,000	0,000	19,58	10,58	0,092	24:00	00:00	23:04	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.08.23	3.1	0,002	0,240	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	18,54	9,54	0,081	24:00	00:00	22:40	01:22	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.08.23	3.1	0,002	0,270	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	18,23	9,23	0,083	24:00	00:00	22:38	01:23	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.08.23	3.1	0,002	0,180	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	18,19	9,19	0,080	24:00	00:00	22:26	01:35	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.08.23	3.1	0,002	0,195	0,000	0,000	0,195	0,000	0,000	17,56	8,56	0,082	24:00	00:00	22:58	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.08.23	3.1	0,001	0,170	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	17,29	8,29	0,079	24:00	00:00	22:47	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.08.23	3.1	0,002	0,230	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	17,11	8,11	0,076	24:00	00:00	22:47	01:14	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.08.23	3.1	0,001	0,150	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	17,02	8,02	0,078	24:00	00:00	22:44	01:16	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.08.23	3.1	0,002	0,220	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	16,93	7,93	0,072	24:00	00:00	22:17	01:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.08.23	3.1	0,002	0,250	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	17,14	8,14	0,076	24:00	00:00	22:26	01:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.08.23	3.1	0,002	0,290	0,000	0,000	0,290	0,000	0,000	17,14	8,14	0,075	24:00	00:00	22:27	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.08.23	3.1	0,002	0,215	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	17,52	8,52	0,072	24:00	00:00	22:39	01:22	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.08.23	3.1	0,001	0,165	0,000	0,000	0,165	0,000	0,000	17,94	8,94	0,069	24:00	00:00	22:35	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.08.23	3.1	0,001	0,115	0,000	0,000	0,115	0,000	0,000	18,00	9,00	0,074	24:00	00:00	23:14	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
18.08.23	3.1	0,002	0,245	0,000	0,000	0,245	0,000	0,000	18,14	9,14	0,075	24:00	00:00	22:30	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
19.08.23	3.1	0,002	0,220	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	18,26	9,26	0,078	24:00	00:00	22:26	01:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
20.08.23	3.1	0,002	0,240	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	18,40	9,40	0,075	24:00	00:00	22:29	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
21.08.23	3.1	0,001	0,155	0,000	0,000	0,155	0,000	0,000	18,48	9,48	0,075	24:00	00:00	22:49	01:12	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
22.08.23	3.1	0,002	0,175	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	18,20	9,20	0,078	24:00	00:00	22:36	01:26	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
23.08.23	3.1	0,002	0,270	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	18,07	9,07	0,078	24:00	00:00	22:23	01:38	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу.ст.Т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	5,412	130,244	0,000	0,000	131,850	0,000	0,000	29,36	20,36	0,169	768:00	00:00	729:13	39:17	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,169	4,070	0,000	0,000	4,120	0,000	0,000	29,36	20,36	0,169	24:00	00:00	22:47	01:14	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.07.23	3.1	905,148	21239,934	0,000	0,000	21508,037	0,000	0,000	51,71	42,71	0,361	29673:22	25735:41	28971:22	724:53	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,9	
На 23.08.23	3.1	910,560	21370,178	0,000	0,000	21639,887	0,000	0,000	18,07	9,07	0,078	30441:22	25735:41	29700:35	764:10	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,9	

